Quint & v. Ginkel b.v.

Inspectielijst NEN 1010 vaste installatie	Projectnummer: L LR 2117
Opdrachtgever:	Inspectiebedrijf: Quint & v. Ginkel b.v.

Installatie 3541 T

Netspanning: 230 V — Stelsel: TT ☒ TN ☐ IT ☐

Reden van inspectie: ☐ Oplevering ☐ Wijziging ☐ Periodieke inspectie. Datum vorige inspectie: _____

Visuele controle

- ☐ Aanwezigheid tekeningen
- ☐ Waarschuwingsborden
- ☐ Afschermingen
- ☐ Beveiligingstoestellen
- ☐ Schakelaars en scheider(s)
- ☐ Aanduiding stroomketens
- ☐ Aanduiding smeltveiligheden
- ☐ Aanduiding schakelaars en klemmen
- ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen
- ☒ Toestand nul en beschermingsleidingen
- ☒ Aansluiting van leidingen
- ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen
- ☐ Beschermingsgraad
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Beproeving

- ☒ Beschermings- en aardleidingen
- ☐ Isolatieweerstand SELV-, PELV en S-ketens
- ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul
- ☐ Aardlekschakelaars
- ☒ Potentiaalvereffening
- ☒ Werking schakelaars
- ☐ Instelling beveiligingstoestellen
- ☐ Richting draaiveld
- ☒ Besturing van veiligheidsketens

Metingen

omstandigheden: ☐ droog ☐ vochtig ☐ nat Opmerkingen:

Kabel	Leidingen			Beveiligingen				Isolatieweerstand Met of zonder verbruikers in MΩ		Aardversp reidingsweerstand	Circuitweerstand
Nr.	aantal	s mm²	soort	soort	I_N	I_K	Karakteristiek	met	zonder		
3541 T								2 200M		0,55	1,82
1											1,,

Gebruikte meetinstrumenten: Fabrikant: Fluke Type: 1654b — Fabrikant: Fluke Type: TS-1000 — Fabrikant: _____ Type: _____

Installatiedelen geleverd met testcertificaat:
- ☐ Verdeelkasten: _____
- ☐ Aardelektrode: _____
- ☐ Brandmeldinstallatie: _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Inspectie uitgevoerd door:

Naam: M. Meershoek
Plaats: Utrecht
Datum: ~~[illegible]~~ 15-12-17
Paraaf: MM

Opdrachtgever akkoord

Naam: _____
Plaats: _____
Datum: _____
Paraaf: _____