

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Plaats : Houten

Datum : 17-04-2011

Haltenaam : Oude Dorp, code 51280690

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 32 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Plaats : Houten

Datum : 17-04-2011

Haltenaam : De Grassen, code 51280790

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 7,2 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 32 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Plaats : Nieuwegein

Datum : 17-04-2011

Haltenaam : H.Heijermanshove, code 51220340

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 5,8 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 32 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies

Rolektro Elektrotechniek



Rolektro Elektrotechniek
Lindelaan 20
6721 VC Bennekom
Tel. 0318 - 416643
Fax 0318 - 416795
K.v.K. Arnhem nr. 09080115
Bank: ING nr. 69.25.85.184
Giro: 6729783

DRIS SYSTEEM PROVINCIE UTRECHT

Oplevergegevens E-aansluiting Dris mast.

Plaats : Nieuwegein

Datum : 17-04-2011

Haltenaam : H.Heijermanshove, code 51220691

Aarding : d.m.v. aardpen

Verspreidingsweerstand : 5,4 Ohm

Differentiaal schakelaar: 6 Amp-30 mA

Uitschakeltijd : 32 msec

Werking testknop : o.k.

Industriële install.
Utiliteits install.
Winkelverlichting
ontwerp en advies