

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/25/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Schiphol Nederland BV

Nationale identificatie:

34166584

Postadres:

Evert van de Beekstraat 202, 1118CP Schiphol

Plaats:

Schiphol

NUTS-code:

NL

Postcode:

1118ZG

Land:

NL

Contactpersoon:

Schiphol Nederland BV Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 613595476

E-mail:

Ebbinge_H@schiphol.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.schiphol.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=176879>

I.6) HOOFDACTIVITEIT

- Luchthavenactiviteiten

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Vrijwillige transparantie mobiele noodstroomvoorziening

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

31682300 - Middenspanningsuitrusting

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Schiphol Nederland B.V. (SNBV) is voornemens een mobiele hoogspanningsinstallatie te verwerven. Deze hoogspanningsinstallatie zal als tijdelijke noodvoorziening dienen in geval van een noodsituatie waarbij de vaste hoogspanningsinstallaties niet werken, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Het kunnen beschikken over een dergelijke noodvoorziening is essentieel voor SNBV: een (tijdelijke) onderbreking van de stroomvoorziening op Schiphol Airport zou grote impact hebben op de luchthavenprocessen en een ernstig veiligheidsrisico met zich meebrengen. In geval van het uitvallen van de vaste hoogspanningsinstallaties dient daarom onder grote druk te worden overgeschakeld op de aan te schaffen mobiele hoogspanningsinstallatie. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie en de verwachting is dan ook dat de mobiele hoogspanningsinstallatie nauwelijks gebruikt zal worden.

SNBV heeft in het verleden vaste hoogspanningsinstallaties op Schiphol Airport ingekocht waarmee alle verdeelstations op Schiphol Airport zijn uitgerust. Een kleine groep Schiphol medewerkers is opgeleid en geschoold in het gebruik van deze vaste hoogspanningsinstallaties. De bekendheid en vertrouwdheid met deze hoogspanningsinstallaties zorgt ervoor dat deze medewerkers snel, veilig en eventueel onder druk kunnen werken.

Bij de inzet van de noodvoorziening is het essentieel dat deze medewerkers eveneens snel, veilig en onder grote druk kunnen schakelen en daarvoor is het noodzakelijk dat zij kunnen vertrouwen op de parate kennis en bekendheid met de te gebruiken producten.

SNBV beschouwt een noodvoorziening die andere specificaties heeft dan de vaste hoogspanningsinstallaties, en waarvoor aparte instructies nodig zouden zijn, als een groot operationeel risico, vooral omdat de noodvoorziening slechts in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt wordt. Bovendien zou het opzetten en instandhouden van een opleidingsprogramma

voor een van de standaard afwijkende hoogspanningsinstallatie, namelijk de tijdelijke noodvoorziening, relatief hoge kosten met zich meebrengen. Gelet hierop ziet SNBV zich genoodzaakt om de onderhavige noodvoorziening rechtstreeks te verwerven van de huidige leverancier van de reeds aanwezige vaste hoogspanningsinstallaties.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

31682300 - Middenspanningsuitrusting

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

31214520 - Middenspanningsschakelborden

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Mobiele hoogspanningsinstallatie

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: -

Perceel nr.: -

Benaming: -

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

03/05/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

ABB

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Rotterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank van Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

03/05/2021

BIJLAGE D2 – SPECIALE SECTOREN: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/25/EU

D2.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D2.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Schiphol Nederland B.V. (SNBV) is voornemens een mobiele hoogspanningsinstallatie te verwerven. Deze hoogspanningsinstallatie zal als tijdelijke noodvoorziening dienen in geval van een noodsituatie waarbij de vaste hoogspanningsinstallaties niet werken, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Het kunnen beschikken over een dergelijke noodvoorziening is essentieel voor SNBV: een (tijdelijke) onderbreking van de stroomvoorziening op Schiphol Airport zou grote impact hebben op de luchthavenprocessen en een ernstig veiligheidsrisico met zich meebrengen. In geval van het uitvallen van de vaste hoogspanningsinstallaties dient daarom onder grote druk te worden overgeschakeld op de aan te schaffen mobiele hoogspanningsinstallatie. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie en de verwachting is dan ook dat de mobiele hoogspanningsinstallatie nauwelijks gebruikt zal worden.

SNBV heeft in het verleden vaste hoogspanningsinstallaties op Schiphol Airport ingekocht waarmee alle verdeelstations op Schiphol Airport zijn uitgerust. Een kleine groep Schiphol medewerkers is opgeleid en geschoold in het gebruik van deze vaste hoogspanningsinstallaties. De bekendheid en vertrouwdheid met deze

hoogspanningsinstallaties zorgt ervoor dat deze medewerkers snel, veilig en eventueel onder druk kunnen werken.

Bij de inzet van de noodvoorziening is het essentieel dat deze medewerkers eveneens snel, veilig en onder grote druk kunnen schakelen en daarvoor is het noodzakelijk dat zij kunnen vertrouwen op de parate kennis en bekendheid met de te gebruiken producten. SNBV beschouwt een noodvoorziening die andere specificaties heeft dan de vaste hoogspanningsinstallaties, en waarvoor aparte instructies nodig zouden zijn, als een groot operationeel risico, vooral omdat de noodvoorziening slechts in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt wordt. Bovendien zou het opzetten en instandhouden van een opleidingsprogramma voor een van de standaard afwijkende hoogspanningsinstallatie, namelijk de tijdelijke noodvoorziening, relatief hoge kosten met zich meebrengen. Gelet hierop ziet SNBV zich genoodzaakt om de onderhavige noodvoorziening rechtstreeks te verwerven van de huidige leverancier van de reeds aanwezige vaste hoogspanningsinstallaties.