

Bijlage P.12
Voorlopige onderhoudsplanung - Deel Conditiemetingen kabeltracé's



Horende bij: Offerte aanvraag openbare procedure
d.d. 30-4-2021

Trace-ID	Verdeler I	Verdeler II	Trace Naam	Uitgangspunt laatste Onderhoud	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
34	AC-Rail1-NP	O2-Rail1-P	ACR1NP4>O2R1NP3	2004				Onderhoud			
39	AC-Rail1-P	O2-Rail1-P	ACR1P13>O2R1P13	2004				Onderhoud			
41	BH-Rail2-NP	KL-W-Rail1-NP	BHR2NP6>KL-WR2NP6	1995		Onderhoud				Onderhoud	
25	BH-Rail2-P	IC-DC-Rail1-P	BHR2P7>IC-DCR1P15	2018				Onderhoud			
23	CH-W-Rail1-NP	OZW-Rail1-NP	CHWR1NP5>OZWR1NP1	1968				Onderhoud			
19	CH-W-Rail1-NP	OZW-Rail1-NP	Ch-WR1P13>OZWP11	1968				Onderhoud			
1	EC-Rail1-NP	Poli-Rail1-NP	ECR1NP01>PoliR1NP01	2019	Onderhoud					Onderhoud	
2	EC-Rail1-NP	CH-W-Rail1-NP	ECR1NP02>CH-WR1NP01	1968				Onderhoud			
3	EC-Rail1-NP	MF-N-Rail2-NP	ECR1NP03>MF-NR211	1968	Onderhoud					Onderhoud	
4	EC-Rail1-NP	EC-Rail5-P	ECR1NP04>ECR5P51	2018				Onderhoud			
5	EC-Rail2-NP	HG-Rail2-NP	ECR2NP09>HGR2NP11	1968	Onderhoud					Onderhoud	
6	EC-Rail2-NP	CH-O-Rail1-NP	ECR2NP10>CH-OR1NP06	1968				Onderhoud			
9	EC-Rail2-NP	Poli-Rail2-NP	ECR2NP8>PoliR2NP13	2019	Onderhoud					Onderhoud	
10	EC-Rail2-P	WF-Rail1-P	ECR3P29>WFR1P12	2015				Onderhoud			
11	EC-Rail3-P	KL-W-Rail2-P	ECR3P34>KL-WR2P09	1968	Onderhoud					Onderhoud	
12	EC-Rail3-P	MF-N-Rail1-P	ECR3P35>MF-NR1P14	1968		Onderhoud					Onderhoud
13	EC-Rail5-P	Poli-Rail2-P	ECR5P46>PoliR2P25	2014				Onderhoud			
14	EC-Rail5-P	BH-Rail1-P	ECR5P47>BHR1P12	1968	Onderhoud					Onderhoud	
15	EC-Rail5-P	Nu-Rail1-P	ECR5P48>NUR1P11	2016				Onderhoud			
17	HG-Rail1-NP	F-Rail3-NP	HGR1NP01>FR3NP11	1968				Onderhoud			
21	HG-Rail1-P	MF-N-Rail1-P	HGR1P33>MF-NR1-P12	2010	Onderhoud					Onderhoud	
18	HG-Rail2-NP	IN-Rail1-NP	HGR2NP10>INR1NP02	2014			Onderhoud				
40	IC-DC-Rail1-NP	BH-Rail1-NP	IC-DCR1NP06>BHR1NP1	2018				Onderhoud			
26	IC-DC-Rail1-P	KL-W-Rail1-P	IC-DCR1P15>KL-WR1P13	1968		Onderhoud				Onderhoud	
42	KL-W-Rail2-NP	WF-Rail1-NP	KL-WR2NP7>WFR1NP2	1990	Onderhoud					Onderhoud	
16	MF-N-Rail1-NP	F-Rail1-NP	MF-NR1NP01>F-R1NP01	2015			Onderhoud				
22	MF-N-Rail1-P	Nu-Rail1-P	MF-NR1P14>NUR1P11	1990			Onderhoud				
30	Nu-Rail1-NP	Tr-Rail1-NP	NUR1NP5>Tr-1R1NP1	1990			Onderhoud				
24	OZW-Rail1-NP	CH-O-Rail1-NP	OZWR1NP5>CH-OR1NP1	1968		Onderhoud				Onderhoud	
20	OZW-Rail1-P	HG-Rail1-P	OZWR1P13>HGR1P31	1968		Onderhoud				Onderhoud	
28	Poli-Rail1-NP	IC-DC-Rail1-NP	PoliR1NP4>IC-DCR1NP1	2012				Onderhoud			
29	Poli-Rail1-NP	Nu-Rail1-NP	PoliR1NP6>NuR1NP1	1990			Onderhoud				
32	Poli-Rail1-NP	AC-Rail1-NP	PoliR1NP7>ACR1NP1	2012				Onderhoud			
36	Poli-Rail1-P	WF-Rail1-P	PoliR1P21>WFR1P11	2010				Onderhoud			
37	Poli-Rail1-P	AC-Rail1-P	PoliR1P22>ACR1P11	2012			Onderhoud				
33	Poli-Rail2-NP	O2-Rail1-NP	PoliR2NP11>O2R1NP4	2012		Onderhoud				Onderhoud	
35	Poli-Rail2-NP	WF-Rail1-NP	PoliR2NP16>WFR1NP3	2012			Onderhoud				
43	Poli-Rail2-NP	MF-Z-Rail1-NP	PoliR2NP18>MF-ZR1NP5	1968		Onderhoud				Onderhoud	
38	Poli-Rail2-P	O2-Rail1-P	PoliR2P26>O2R1P14	2012			Onderhoud				
31	Tr-Rail1-NP	MF-Z-Rail1-NP	TR-1R1NP6>MF-ZR1NP1	1968		Onderhoud				Onderhoud	
Onderhoud					8	8	8	8	8	8	8

Bijlage P.12

Voorlopige onderhoudsplanning - Deel 110 V UPS systemen

Horende bij: Offerte aanvraag openbare procedureOnderhoud Hoogspanningsinstallatie

d.d. : 30-4-2021



Activum	Tag	Beschrijving	Locatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
203416		UPS tracerinstallatie MF	EC-0G04		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203417		110Vdc voeding HS-2 EC pref.C	EC-0G04		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203423		110Vdc voeding Beddenhuis HS-1 (links)	M-1E16		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203424		110Vdc voeding Beddenhuis HS-2 (rechts)	M-1E16		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203425		110Vdc voeding Poli HS-1	01.17J		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203426		110Vdc voeding Poli HS-2	01.17J		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203427		24Vdc/220Vac voeding Hfd Geb -HS	HG-KAE8		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203429		110Vdc voeding HS Westflank Pref.	ZH 0 G		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203430		110Vdc voeding Kliniek W HS-1	ZH		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203431		24Vdc/220Vac Med Fac HS-zuid	MF-J086		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203432		110Vdc voeding Med Fac HS-Noord1	MF-C069		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203433		110Vdc voeding Med Fac HS-Noord2	MF-C069		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203434		24Vdc/220Vac Transitorium -HS	TR-OCTW		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203435		24Vdc/220Vac WN HS-Chemie-oost	WN-NK40		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203436		24Vdc/220Vac Noodvoeding HS- W&N Chemie-west	WN-GAK24A		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203437		24Vdc/220Vac WN HS-Fysica	WN-V001		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203438		110Vdc voeding OZW HS	OW-OKBE2		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203439		110Vdc voeding ACTA HS (rechts)	AC-0ME3		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203440		110Vdc voeding ACTA HS (links)	AC-0ME3		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203441		110Vdc voeding O2 HS, UPS 1 (in LS-ruimte pref.)	O2-00EE13		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203442		110Vdc voeding O2 HS, UPS 2 (in LS-ruimte n-pref)	O2-00EE15		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
203443		110Vdc voeding EC Pref. A, UPS A	EC-1G12	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
203444		110Vdc voeding EC Pref. B, UPS B	EC-1G10	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
205131		110Vdc voeding HS Westflank N-Pref.	ZH 0 G	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
205132		110Vdc voeding 1, NU HS ruimte	NU	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
205133		110Vdc voeding 2, NU HS ruimte	NU	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
205134		110Vdc voeding 1, IC/DC HS ruimte pref.	ZH-1.J116	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
205135		110Vdc voeding 2, IC/DC HS ruimte n-pref.	ZH-1.J138	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	
				7	28	28	28	28	28	21

Bijlage P.12
Voorlopige onderhoudsplanung - Deel meetstokken en dergelijke

Horende bij: Offerte aanvraag openbare procedureOnderhoud Hoogspanningsinstallatie
d.d. 30-4-2021



Volgorde	Locatie	Activum	Tag	Beschrijving activum/locatie	Status	Serienr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		205837		KABELSELECTIEAPPARAAT	OPERATING	1109413047		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205836		FASEUITKLEUR INJECTOR	OPERATING	5.9838.54		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205835		FASEUITKLEUR DETECTOR	OPERATING	18.1532.533		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205834		FASEUITKLEUR DETECTOR	OPERATING	6.9832.222		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205833		FASEUITKLEUR INJECTOR	OPERATING	5.9838.53		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205832		FASEVERGELIJKER 10-12KV, Enkelpolig	OPERATING	73870		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205831		SPANNINGSTESTER 10KV, Enkelpolig	OPERATING	44406		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205830		SPANNINGSTESTER 12KV, Enkelpolig	OPERATING	213952		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud
		205829		SPANNINGSTESTER 12KV, Enkelpolig	OPERATING	82249		Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud	Onderhoud

0 9 9 9 9 9 9

Bijlage P.12
Voorlopige onderhoudsplanning - Deel onderhoud schakelaars & beveiligingen
Horende bij: Offerte aanvraag openbare procedureOnderhoud Hoogspanningsinstallatie
d.d. 30-4-2021



Locatie Verzameld Energiecentrum	Locatie_Verdelers	Actuele Verdelers	Verdelers_Fabricaat	Actueel Veld	Actuele Veldomschrijving	Voedingssoort	Serie	Scheider Type_Fabricaat	Scheider Type	BlusMiddel	Onderhoudsinterval	Vervangingsinterval	Beveiliging	Schakelaars		Onderhoudsplanung Schakelaars						
														Uitgangspunt	Bouwjaar	Uitgangspunt	Onderhoud	2021	2022	2023	2024	2025
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		1 poli ringkabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		2 ch-w kabel 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		3 mf-n kabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		4 ec veld 51	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-6	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		5 koelmotor 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	1994	2013	Geen	Geen	Onderhoud	Vervangen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		6 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		7 koelmotor 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	1994	2013	Geen	Geen	Onderhoud	Vervangen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		8 poli ringkabel 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		9 hg	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		10 ch-o	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		11 DRUPS -> D60	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		12 koppelsynchroonschak	Niet Preferent	NVC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		13 Trafo 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	99	99	Sie-Imax-EI-21	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		14 Trafo 6	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	99	99	Sie-Imax-EI-21	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		15 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		16 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		17 Trafo 1 #	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	9999	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		18 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	5	30	Standmelding	1999	2017	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		19 Reserve	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-6	Olie Arm	5	30	geen	1900	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		20 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		21 GT 1	Niet Preferent	Vrij	Eaton	NVC00BE-1206	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		22 GT 2	Niet Preferent	Vrij	Eaton	NVC00BE-1206	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		23 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		24 DRUPS - > D66	Niet Preferent	Vrij	Eaton	NVC00BE-1206	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		25 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		26 trafo 7	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		27 trafo 8	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		28 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		29 WF	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2011	2011	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		30 trafo 3	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		31 Trafo 2	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		32 trafo 5	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		33 DRUPS <- D67	Preferent	IC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	5	30	Sie-Imax-EL-7SJ	1970	2017	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		34 kl-w	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2011	2011	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		35 mf-n kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		36 Reserve	Preferent	NVC	Eaton	NVC2106-12	Vacuum	3	30	geen	1990	2012	Onderhoud	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Onderhoud
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		37 Reserve	Preferent	NVC	Eaton	NVC2106-12	Vacuum	3	30	geen	1990	2013	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		38 Leeg	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	1900	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		39 ec-veld 41	Preferent	IC	Eaton	IC6-6	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		40 RES 100	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	geen	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		41 EC veld 39	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		42 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		43 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		44 EC veld 45	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	geen	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		45 EC veld 44	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	geen	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		46 POLI	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		47 BH	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		48 NU	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		49 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014								

	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton		12 hg	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton		13 trafo 9	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton		14 ec kabel 2	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton		15 BH Noodkabel	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1900	1900	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Hoofdgebouw	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton		1 Fysica	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton		2 Trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton		3 Trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton		4 Trafo 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton		5 Trafo 5	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton		6 Koppelschak	Niet Preferent	SVS	Eaton	SVS14BA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton		7 Trafo 6	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton		8 Trafo 7	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton		9 Trafo 8	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton		10 Initium	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton		11 EC	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-P	Eaton		31 OZW	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-P	Eaton		32 trafo 2	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-P	Eaton		33 mlf-n	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Chemie West	Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton		1 ec kabel 2	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen
		Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton		2 trafo 2	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen
		Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton		3 trafo 3	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen
Chemie West		CH-W-Rail1-NP	Eaton		4 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
Chemie West		CH-W-Rail1-NP	Eaton		5 OZW	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
Chemie West		CH-W-Rail1-P	Eaton		11 ec kabel 1	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	Sie-Diff-EI-31	1977	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
Chemie West		CH-W-Rail1-P	Eaton		12 trafo 1	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
Chemie West		CH-W-Rail1-P	Eaton		13 OZW	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	ABB-Imax-EI-6C	1977	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
OZW	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton		1 CH-W	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-D63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton		2 TRAFO 5	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-J63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton		3 TRAFO 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-J63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton		4 TRAFO 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-J63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton		5 CH-O	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-D63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-P	Eaton		11 CH-W	Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-D63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-P	Eaton		12 TRAFO 1	Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-J63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	OZW	OZW-Rail1-P	Eaton		13 HG	Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EL-D63	2005	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
NU	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE		1 veld 6 - Poli-Rail1-Np	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE		2 Trafo 1	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE		3 Trafo 2	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE		4 Reserve / Vrij	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE		5 tr-1-Veld 1	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-P	ZPUE		11 Veld EC	Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-P	ZPUE		12 Trafo 4	Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	NU	Nu-Rail1-P	ZPUE		13 CH-W	Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-31	2017	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Westflank	Westflank	WF-Rail1-NP	Siemens		1 Trafo 1	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2012	2012	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Westflank	WF-Rail1-NP	Siemens		2 KL-W	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2012	2012	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Westflank	WF-Rail1-NP	Siemens		3 POLI	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2012	2012	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Westflank	WF-Rail1-P	Siemens		11 POLI	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-21	2012	2012	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Westflank	WF-Rail1-P	Siemens		12 EC	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-21	2012	2012	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Westflank	WF-Rail1-P	Siemens		13 Trafo 2	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-21	2012	2012	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Kliniek West	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton		1 IC/DC kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	19	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton		2 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1983	2013	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton		3 trafo 5	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton		4 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm	19	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-NP	Eaton		5 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-NP	Eaton		6 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1983	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-NP	Eaton		7 WF	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton		8 vrij	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1983	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton		9 EC	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton		10 trafo 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton		11 koppelschakelaar	Preferent	IC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail1-P	Eaton		12 trafo 3	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail1-P	Eaton		13 IC/DC kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Kliniek West	KL-W-Rail1-P	Eaton		14 Vrij Veld	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1983	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Beddenhuis	Beddenhuis	BH-Rail1-NP	Eaton		1 POLI	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Beddenhuis		BH-Rail1-NP	Eaton		2 TRAFO 6	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Beddenhuis		BH-Rail1-NP	Eaton		3 KOPPELSCHAKELAAR	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Beddenhuis		BH-Rail2-NP	Eaton		4 TRAFO 5	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Beddenhuis		BH-Rail2-NP	Eaton		5 TRAFO 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Beddenhuis		BH-Rail2-NP	Eaton		6 IC/DC kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EL-7SJ	2021										

	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	7 ACTA kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	8 nuon nmr kabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00AE-1206	Vacuum	10	30	Mir-Dist-EI	2007	2013	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	9 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS6-4	Olie Arm	10	30	geen	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	10 nuon nmr kabel 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00AE-1206	Vacuum	10	30	Mir-Dist-EI	2007	2013	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	11 O2 - kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	12 nuon nmr kabel 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00AE-1206	Vacuum	10	30	Mir-Dist-EI	2007	2013	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	13 Reserve	Niet Preferent	IC	Eaton	ics6	Olie Arm	5	30	ABB-Imax-EI-ISM	1900	1900	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	14 EC RINGKaBEL 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	15 trafo 3	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	16 WF kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	17 trafo 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	18 MF-Z	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	19 koppelschak	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	20 trafo 6	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Imax-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	21 WF kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	22 ACTA kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	23 koppelschakelaar	Preferent	IC	Eaton	ics6	Olie Arm	10	30	Standmelding	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-P	Eaton	24 Trafo 4	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2011	2011	Onderhou	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-P	Eaton	25 EC	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Polikliniek	Poli-Rail2-P	Eaton	26 O2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	10	30	Sie-Diff-EI-21	2021	2021	A-1a	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Acta																							
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	1 poli	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-J61	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	2 Trafo 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-J61	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-J61	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	4 O2 ring netscheiding	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-J61	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Acta	AC-Rail1-P	Eaton	11 POLI	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-31	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Acta	AC-Rail1-P	Eaton	12 Trafo 3	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-J61	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Acta	AC-Rail1-P	Eaton	13 O2	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Diff-EI-D61	2009	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
O2																							
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	1 Trafo 1	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	2 Trafo 2	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	3 ACTA	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	4 POLI	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	11 Trafo 3	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	12 Trafo 4	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Imax-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	13 ACTA	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-D61	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	14 POLI	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	10	30	Sie-Diff-EI-21	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
Medische Faculteit Zuid																							
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	1 tr-1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	2 trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	4 trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	5 POLI	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Transistorium																							
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	1 NU VU	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	2 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	2018	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	4 trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	5 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	2018	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	6 mf-z	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	10	30	Sie-Imax-EI-21	2018	2018	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
Initium																							
	Initium	IN-Rail1-NP	ZPUE	1 Trafo 1	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	geen	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Initium	IN-Rail1-NP	ZPUE	2 HG	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	geen	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Initium	IN-Rail1-NP	ZPUE	3 Vrij	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6	10	30	geen	2014	2014	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	Geen	Geen	
Fysica																							
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	1 mf-n	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	4 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	5 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1971	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	6 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	geen	1971	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail2-NP	Eaton	7 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	2021	UO	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail2-NP	Eaton	8 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1900	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail3-NP	Eaton	9 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	99	99	BBC-Imax-Me-S	1971	9999	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail3-NP	Eaton	10 trafo 6	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	2021	UO	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Fysica	F-Rail3-NP	Eaton	11 hg	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
Chemie Oost																							
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	1 OZW	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	5	30	geen	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	2 trafo 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	4 trafo 3	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	5 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	5	30	BBC-Imax-Me-S	1971	2021	UO	Geen	Geen	Geen	Geen	Onderhoud	Geen	Geen	
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	6 ec	Niet Preferent	IC	Eaton																

A-1a	Wordt vervangen door Aannemer "Renovatie Hoogsspanning"
Onderhoud	Dient onderhouden te worden door de opdrachtnemer.
Vervangen	Dient vervangen te worden door de opdrachtnemer.