

Aanbesteding: Aanpassingen aan de biogasinstallatie
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: INK2021.011

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Schouw

Vraag:

Tot wanneer kunnen wij ons aanmelden tot de schouw?

Antwoord:

U heeft tot a.s. maandag 8 februari om zich aan te melden voor de schouw. De schouw is op woensdag 10 februari. Aan de hand van het aantal aanmeldingen, krijgt u een bepaald tijdslot doorgestuurd.

Beantwoord op: 05-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Schouw

Vraag:

In hoeverre is een speciale ATEX-Zone camera, antistatische kleding en antistatische werkschoenen echt noodzakelijk voor de schouw?
Is dit ook nodig voor tijdens de uitvoering?

Antwoord:

Tijdens de schouw (en tijdens de uitvoering) mag inderdaad alleen met ATEX apparatuur een ATEX zone betreden worden. Zolang de toplaag (werkschoenen, jas/broek en of overall) van de kleding antistatisch is, is het akkoord.

Beantwoord op: 15-02-2021
Label: Inhoud