

Nota van inlichtingen 3
Aanbesteding Datacenter
Naturalis
15-jul-21

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Prijzen	Kunnen we uitgaan van 3-Fase 400V aansluitingen?	Bij de eerste drie racks hebben we aan één A-feed en één B-feed voor 1-fase 230V voldoende. Maar het gaat om een casus: dus prima om 3-fase 400V aansluitingen aan te houden in de casus.
2	Installatie	Plaatst Naturalis zelf de bijhorende PDU's?	Ja
3	Racks	Zijn er eisen aan de diepte en breedte van het rack	Zijn er eisen aan de diepte en breedte van het rack
4	Eenmalige kosten	Bij Cross Connects (patches) moet men ook rekening houden met éénmalige kosten, kan Naturalis dit veld toevoegen?	U kunt dit onderdeel voor nu buiten beschouwing laten. De prijsopgave betreft een casus.
5	Eenmalige kosten	De huidige éénmalige kosten zijn gebaseerd op 6 racks, kan Naturalis ook een veld toevoegen voor de overige 4 racks?	De prijsopgave betreft een casus die uitgaat van 6 racks in jaar 1.
6	Eenmalige kosten	Kan Naturalis een veld voor overige éénmalige kosten toevoegen?	U kunt alle eenmalige kosten offereren in het veld waar de setupkosten worden gevraagd. Graag welk een specificatie van de eenmalige kosten toevoegen.