

Betreft: Nota van Inlichtingen 1
Project: Energiefabriek Hengelo: Deelproject 2: Deelstroombehandeling
Kenmerk: 1216958
Datum: 17-10-2013

Nummer	Vraag	Document	Paragraaf	Pagina	Antwoord WRD
1	Toevoeging WRD	Selectieleidraad	1.4	10	De deelstroombehandeling behandelt in de toekomst gemiddeld 1.265 kg N/dag.
2	Wij vragen u het woord Anamox te vervangen door de algemene term die de gewenste biologische omzetting van stikstof beschrijft: Anaerobe ammonium oxidatie of anaerobe de-ammonificatie.	Selectieleidraad	divers	divers	De term Anamox wordt vervangen door Anaerobe ammoniumoxidatie.
3	Lezen wij correct dat wanneer een gegadigde zich beroept op de referenties van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dat deze natuurlijke of rechtspersoon dan als gegadigde wordt aangemerkt en zich dus slechts éénmaal als gegadigde, al dan niet in een samenwerking met anderen, mag aanmelden?.	Selectieleidraad	2.4	15	Dat klopt.
4	Wij missen uw modeltekst voor verklaringen uniforme eigen verklaring, combinatie, onderaanneming, middelen derden etc. Kunt u deze toevoegen.	Selectieleidraad	Bijlagen		De eigen verklaring is separaat op tenderned te downloaden.
5	U schrijft dat er bij het zijn van meer dan 5 potentiële gegadigden een loting plaatsvindt. Wij vragen u te overwegen om bij meer dan 5 gegadigden te selecteren op basis van het aantal extra referenties op het gebied van N-verwijdering met behulp van Anaerobe ammonium oxidatie. Deze extra referenties dienen te worden vermeld in een separate referentielijst.	Selectieleidraad	4.4	21	<p>De tweede alinea van paragraaf 4.4 wordt door de navolgende tekst vervangen:</p> <p>Indien het aantal gegadigden groter is dan het maximum aantal van 5, dan worden de referenties zoals gevraagd in paragraaf 3.2.2 sub 1 beoordeeld en worden scores gegeven aan de gegadigden. De vijf gegadigden met de hoogste scores komen in beginsel in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. In geval gegadigden ex aequo eindigen vindt verdere selectie middels loting plaats.</p> <p>De gegadigden worden geselecteerd op basis van het volgende selectiecriteria:</p> <p>Aantal opgegeven referenties betreffende technologisch ontwerp en realisatie deelstroombehandeling</p> <p>1 referentie aangaande technologisch ontwerp en realisatie deelstroombehandeling: 0 punten</p> <p>2 of 3 referenties aangaande technologisch ontwerp en realisatie deelstroombehandeling: 1 punt</p> <p>4 of meer referenties aangaande technologisch ontwerp en realisatie deelstroombehandeling: 2 punten</p> <p>Voor het opgeven van de referenties kan het formulier in bijlage 2 worden gebruikt.</p>
6	Wijziging n.a.v. vraag 5	Selectieleidraad	3.2.2	18	Eerste zin laatste alinea vervangen door: Voor kerncompetentie 1 dient de gegadigde minimaal één referentie op te geven. Voor kerncompetentie 2 dient de gegadigde één referentie op te geven.

Betreft: Nota van Inlichtingen 1

Project: Energiefabriek Hengelo: Deelproject 2: Deelstroombehandeling

Kenmerk: 1216958

Datum: 17-10-2013

Nummer	Vraag	Document	Paragraaf	Pagina	Antwoord WRD
7	Wij vragen u te overwegen om bij de op te geven referentie m.b.t. kerncompetentie 1 ook een verklaring van de technologieleverancier te vragen waarmee wordt aangetoond dat gegadigde ook over deze technologische ontwerp-kennis kan beschikken.	Selectieleidraad	3.2.2	18	Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.
8	Vanaf 18 oktober is er slechts de tijd tot 25 oktober 12:00 uur om in te schrijven (aanmelden, indienen selectiebescheiden). Dit is een korte tijdsperiode. Gaarne verzoeken wij de nota van inlichtingen eerder dan 18 oktober te verstrekken.	Algemeen			De nota wordt zo spoedig mogelijk op Tendered gepubliceerd.
9	Voor kerncompetentie 1 is de eis gesteld dat de inschrijver één projectreferentie moet opgeven voor een full-scale installatie met anammox-bacteriën op een communale rwzi. Aangezien de gevraagde technologie voor de deelstroombehandeling op rwzi Hengelo (anammox) relatief nieuw is, zijn er weinig marktpartijen die referenties kunnen overleggen van een anammox-proces op een communale rwzi. Wij verzoeken u derhalve deze referentie eis uit te breiden naar ook niet-communale AWZI's. Deze eis is ook gebruikt bij de aanbestedingen voor deelstroombehandeling van de rwzi's Nieuwveer en Echten.	Selectieleidraad	3.2.2	19	Voor kerncompetentie 1 blijft de eis dat de deelstroombehandeling op een communale rwzi is gerealiseerd gehandhaafd.