

Inventarisatie tappunten drinkwater / warmtapwater

Gebouw:47714

Locatie:Catherina Amalialaan 66

Datum: 25-11-2019

tappuntnummer	bouwdeel gebruiker	ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/g	gebruiksfrequentie	lengte uitleiding tot hoofdleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel	opwarming leiding	begin temp	eind temp	tijd tot eindtemp	eind temp	tijd tot eindtemp	aanwezige beveiliging	aërosolvormend (j/n)	aanbevolen beveiliging	beheersmaatregelen v	analyse risico	advies	toelichting
gegevens tappunten									koud			warm		beveiliging				risicobepaling en advisering		
							[m]		[°C]	[°C]	[s]	[°C]	[s]							
Begane grond																				
001			BG	wt	kw	2									n					
002			BG	cl	kw	2									n					
003			BG	cl	kw	2									n					
004			BG	ar	kw	2									n					
005			BG	ar	kw	2									n					
006			BG	ar	kw	2									n					
007			BG	cl	kw	2									n					
008			BG	cl	kw	2									n					
009			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
010			BG	cl	kw	2									n					
011			BG	cl	kw	2									n					
012			BG	ar	kw	2									n					
013			BG	ar	kw/ww	2			20,1	16,8	300	53,7	10		n					
014			BG	bl	kw	2								EA	n	EA			boiler instellen op 60°C	
015			BG	vw	kw	2									n					
016			BG	ka	kw	2								EA	n	EA				
017			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
018			BG	ar	kw	2									n					
019			BG	ar	kw	2									n					
020			BG	cl	kw	2									n					
021			BG	cl	kw	2									n					
022			BG	wt	kw	2									n					
023			BG	ug	kw/ww	2						56,9	10		n					
024			BG	bl	kw	2								EA	n	EA			boiler instellen op >60°C	
025			BG	cl	kw	2									n					
026			BG	cl	kw	2									n					
027			BG	wt	kw	2									n					
028			BG	cl	kw	2									n					
029			BG	ar	kw/ww	2						58,5	10		n					
030			BG	bl	kw	2								EA	n	EA			boiler instellen op >60°C	
031			BG	vw	kw	2									n					
032			BG	ka	kw	2								EA	n	EA				
033			BG	ar	kw	2									n					
034			BG	ar	kw	2									n					
035			BG	wt	kw	2									n					
036			BG	cl	kw	2									n					
037			BG	cl	kw	2									n					
038			BG	cl	kw	2									n					
039			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
040			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
041			BG	ar	kw	2									n					
042			BG	ar	kw	2									n					
043			BG	wt	kw	2									n					
044			BG	cl	kw	2									n					
045			BG	cl	kw	2									n					
046			BG	cl	kw	2									n					
047			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
048			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
049			BG	ar	kw/ww	2						83,6	10		n					
050			BG	vw	kw	2									n					
051			BG	ka	kw	2								EA	n	EA				
052			BG	cl	kw	2									n					
053			BG	cl	kw	2									n					
054			BG	cl	kw	2									n					
055			BG	cl	kw	2									n					
056			BG	wt	kw	2									n					
057			BG	wt	kw	2									n					
058			BG	hy	kw	2								EA	n	EA				
059			BG	bl	kw	2								EA	n	EA			boiler instellen op >60°C	
060			BG	ar	kw	2			19,4	17,6	110	58,1	15		n					

tappuntnummer	bouwdeel gebruiker	ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/g	gebruiksfrequentie	lengte uittapleiding tot hoofdleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel	opwarming leiding	begin-temp	eindtemp	tijd tot eindtemp	eindtemp	tijd tot eindtemp	aanwezige beveiliging	aërosolvormend (j/n)	aanbevolen beveiliging	beheersmaatregelen v	analyse risico	advies	toelichting
gegevens tappunten									koud			warm		beveiliging				risicobepaling en advisering		
							[m]		[°C]	[°C]	[s]	[°C]	[s]							
061			BG	vw	kw	2									n					
062			BG	ar	kw	2									n					
063			BG	cl	kw	2									n					
064			BG	cl	kw	2									n					
065			BG	cl	kw	2									n					
066			BG	wt	kw	2									n					
067			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
068			BG	cl	kw	2									n					
069			BG	wt	kw	2									n					
070			BG	ug	kw/ww	2						55,9	10		n					
071			BG	bl	kw	2								EA	n	EA			boiler instellen op >60°C	
072			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
073			BG	wt	kw	2									n					
074			BG	wt	kw	2									n					
075			BG	cl	kw	2									n					
076			BG	cl	kw	2									n					
077			BG	cl	kw	2									n					
078			BG	cl	kw	2									n					
079			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
080			BG	ar	kw	2									n					
081			BG	ar	kw/ww	2		ja	22,5	18,3	180	61,2	10		n				hotspot, zie rapport	
082			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
083			BG	vw	kw	2									n					
084			BG	ka	kw	2									n					
085			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
086			BG	wt	kw	2									n					
087			BG	cl	kw	2									n					
088			BG	cl	kw	2									n					
089			BG	cl	kw	2									n					
090			BG	wt	kw/ww	2									n					
091			BG	do	kw/ww	2														
092			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
093			BG	cl	kw	2									n					
094			BG	cl	kw	2									n					
095			BG	cl	kw	2									n					
096			BG	wt	kw	2									n					
097			BG	bs	kw	2								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
098			BG	ar	kw	2									n					
099			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
0100			BG	ug	kw/ww	2						78,3	15		n					
0101			BG	ar	kw/ww	2			20,4	18,6	60	78,7	10		n					
0102			BG	vw	kw	2									n					
0103			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
0104			BG	cl	kw	2									n					
0105			BG	cl	kw	2									n					
0106			BG	wt	kw	2									n					
0107			BG	ar	kw	2									n					
0108			BG	cl	kw	2									n					
0109			BG	cl	kw	2									n					
0110			BG	cl	kw	2									n					
0111			BG	wt	kw	2									n					
0112			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
0113			BG	mv	kw	2									n					
0114			BG	wt	kw	2									n					
0115			BG	cl	kw	2									n					
0116			BG	ar	kw/ww	2									n					
0117			BG	cl	kw	2									n					
0118			BG	bl	kw	2								EA	n	EA			temp. niet meetbaar vanwege mengventiel	
0119			BG	ar	kw	2									n					
0120			BG	wm	kw	2									n					
0121			BG	wm	kw	0									n				tappunt spoelen of verwijderen	
0122			BG	wt	kw	2									n					
0123			BG	cl	kw	2									n					
0124			BG	cl	kw	2									n					
0125			BG	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
0126			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
0127			BG	ar	kw/ww	2									n					

tappuntnummer	bouwdeel gebruiker	ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/g	gebruiksfrequentie	lengte uittapleiding tot hoofdleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel	opwarming leiding	begin temp	eind temp	tijd tot eindtemp	eind temp	tijd tot eindtemp	aanwezige beveiliging	aërosolvormend (j/n)	aanbevolen beveiliging	beheersmaatregelen v	analyse risico	advies	toelichting
gegevens tappunten									koud			warm		beveiliging				risicobepaling en advisering		
							[m]		[°C]	[°C]	[s]	[°C]	[s]							
0128			BG	mv	kw	2									n					
0129			BG	ar	kw/ww	2									n					
0130			BG	mv	kw	2									n					
0131			BG	vw	kw	2									n					
0132			BG	tk	kw	0									n			tappunt spoelen of verwijderen		
0133			BG	ar	kw	2									n					
0134			BG	cl	kw	2									n					
0135			BG	cl	kw	2									n					
0136			BG	wt	kw/ww	2									n					
0137			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
0138			BG	ar	kw	2									n					
0139			BG	ar	kw	2									n					
0140			BG	gk	kw	2														
0141			BG	ar	kw	2									n					
0142			BG	ar	kw	2									n					
0143			BG	cl	kw	2									n					
0144			BG	cl	kw	2									n					
0145			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
0146			BG	wt	kw	2									n					
0147			BG	ar	kw/ww	2									n					
0148			BG	bs	kw	0								EA	j	EA		EA > 150mm	EA verplaatsen	
0149			BG	ar	kw	2									n					
0150			BG	ar	kw	2									n					
0151			BG	cl	kw	2									n					
0152			BG	cl	kw	2									n					
0153			BG	wt	kw	2									n					
0154			BG	bl	kw	2								EA	n	EA				
0155			BG	ar	kw/ww	2									n					
1e Verdieping																				
100			01	ar	kw	2									n					
101			01	cl	kw	2									n					
102			01	cl	kw	2									n					
103			01	cl	kw	2									n					
104			01	wt	kw	2									n					
105			01	ar	kw	2									n					
106			01	bs	kw	0								EA	j	EA		EA > 150mm	EA verplaatsen	
107			01	ar	kw	2									n					
108			01	ar	kw	2									n					
109			01	cl	kw	2									n					
110			01	cl	kw	2									n					
111			01	cl	kw	2									n					
112			01	wt	kw	2									n					
113			01	bs	kw	0								EA	j	EA		EA > 150mm	EA verplaatsen	
114			01	cl	kw	2									n					
115			01	bl	kw	2								EA	n	EA				
116			01	wt	kw/ww	2									n					
117			01	ug	kw/ww	0									n			tappunt spoelen of verwijderen		
118			01	bl	kw	0								EA	n	EA				
119			01	cl	kw	2									n					
120			01	cl	kw	2									n					
121			01	cl	kw	2									n					
122			01	wt	kw	2									n					
123			01	wt	kw	2									n					
124			01	bs	kw	0								EA	j	EA		EA > 150mm	EA verplaatsen	
125			01	cl	kw	2									n					
126			01	cl	kw	2									n					
127			01	cl	kw	2									n					
128			01	wt	kw	2									n					
129			01	wt	kw	2									n					
130			01	ar	kw	2									n					
131			01	cl	kw	2									n					
132			01	cl	kw	2									n					
133			01	cl	kw	2									n					
134			01	wt	kw	2									n					
135			01	wt	kw	2									n					
136			01	ar	kw/ww	2									n					
137			01	bl	kw	2								EA	n	EA				

tappuntnummer	bouwdeel gebruiker	ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/g	gebruiksfrequentie	lengte uittapleiding tot hoofdleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel	opwarming leiding	begintemp	eindtemp	tijd tot eindtemp	eindtemp	tijd tot eindtemp	aanwezige beveiliging	aërosolvormend (j/n)	aanbevolen beveiliging	beheersmaatregelen v	analyse risico	advies	toelichting
gegevens tappunten									koud			warm		beveiliging				risicobepaling en advisering		
							[m]		[°C]	[°C]	[s]	[°C]	[s]							
138			01	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
139			01	cl	kw	2									n					
140			01	cl	kw	2									n					
141			01	cl	kw	2									n					
142			01	wt	kw	2									n					
143			01	wt	kw	2									n					
144			01	do	m-	2									j					
145			01	do	m-	2									j					
146			01	do	m-	2									j					
147			01	do	m-	2									j					
148			01	do	m-	2									j					
149			01	mv	kw/ww	2								EA	n	EA				
150			01	cl	kw	2									n					
151			01	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
152			01	wt	kw	2									n					
153			01	do	m-	2									j					
154			01	do	m-	2									j					
155			01	do	m-	2									j					
156			01	do	m-	2									j					
157			01	do	m-	2									j					
158			01	do	m-	2									j					
159			01	mv	kw/ww	2								EA	n	EA				
160			01	wt	kw	2									n					
161			01	cl	kw	2									n					
162			01	wt	kw/ww	2									n					
163			01	cl	kw	2									n					
164			01	do	kw/ww	2									j					
165			01	do	kw/ww	2									j					
166			01	bl	kw	2								EA	n	EA				
167			01	wt	kw/ww	2									n					
168			01	cl	kw	2									n					
169			01	ug	kw/ww	2									n					
170			01	bl	kw	2								EA	n	EA				
171			01	ar	kw	2									n					
172			01	wt	kw	2									n					
173			01	cl	kw	2									n					
174			01	cl	kw	2									n					
175			01	cl	kw	2									n					
176			01	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
177			01	ar	kw	2									n					
178			01	cl	kw	2									n					
179			01	cl	kw	2									n					
180			01	wt	kw	2									n					
181			01	cl	kw	2									n					
182			01	ar	kw	2									n					
183			01	ar	kw	2									n					
184			01	ar	kw	2									n					
185			01	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
186			01	ar	kw	2									n					
187			01	cl	kw	2									n					
188			01	wt	kw	2									n					
189			01	cl	kw	2									n					
190			01	cl	kw	2									n					
191			01	cl	kw	2									n					
2e Verdieping																				
200			02	cl	kw	2									n					
201			02	wt	kw	2									n					
202			02	cl	kw	2									n					
203			02	ar	kw	2									n					
204			02	bs	kw	0								EA	j	EA			EA > 150mm	EA verplaatsen
205			02	ar	kw	2									n					
206			02	cl	kw	2									n					
207			02	wt	kw	2									n					
208			02	cl	kw	2									n					
209			02	cl	kw	2									n					
210			02	wt	kw	2									n					
211			02	cl	kw	2									n					

tappuntnummer	bouwdeel gebruiker	ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/g	gebruksfrequentie	lengte uittapleiding tot hoofdleiding, toestel, circulatiesysteem of mengtoestel	opwarming leiding	begin temp	eind temp	tijd tot eindtemp	eind temp	tijd tot eindtemp	aanwezige beveiliging	aërosolvormend (j/n)	aanbevolen beveiliging	beheersmaatregelen v	analyse risico	advies	toelichting
gegevens tappunten									koud			warm		beveiliging				risicobepaling en advisering		
							[m]		[°C]	[°C]	[s]	[°C]	[s]							
212			02	ar	kw	2									n					
213			02	cl	kw	2									n					
214			02	wt	kw	2									n					
215			02	cl	kw	2									n					
216			02	ar	kw	2									n					
217			02	ar	kw	2									n					
218			02	cl	kw	2									n					
219			02	wt	kw	2									n					
220			02	cl	kw	2									n					
221			02	cl	kw	2									n					
222			02	wt	kw	2									n					
223			02	cl	kw	2									n					
224			02	ar	kw	2									n					
225			02	bs	kw	0								EA	j	EA		EA > 150mm	EA verplaatsen	
226			02	ar	kw	2									n					
227			02	cl	kw	2									n					
228			02	wt	kw	2									n					
229			02	cl	kw	2									n					
230			02	cl	kw	2									n					
231			02	wt	kw	2									n					
232			02	cl	kw	2									n					
233			02	ar	kw	2									n					
234			02	ar	kw	2									n					
235			02	cl	kw	2									n					
236			02	wt	kw	2									n					
237			02	cl	kw	2									n					
238			02	ar	kw	0									n				tappunt spoelen	
239			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
240			02	wt	kw	0									n				tappunt spoelen	
241			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
242			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
243			02	wt	kw	0									n				tappunt spoelen	
244			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
245			02	ar	kw	0									n				tappunt spoelen	
246			02	bs	kw	0								EA	j	EA		EA > 150mm	EA verplaatsen	
247			02	ar	kw	0									n				tappunt spoelen	
248			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
249			02	wt	kw	0									n				tappunt spoelen	
250			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
251			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
252			02	wt	kw	0									n				tappunt spoelen	
253			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
254			02	ar	kw	0									n				tappunt spoelen	
255			02	ar	kw	0									n				tappunt spoelen	
256			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
257			02	wt	kw	0									n				tappunt spoelen	
258			02	cl	kw	0									n				tappunt spoelen	
259			02	cv	kw	0								CA	n	CA			tappunt spoelen	
260			02	bl	kw	2								EA	n	EA				

Renvooi tappunten drinkwater / warmtapwater

Gebouw: Kinderdagverblijf 'de Stek'

Locatie: Meervalstraat 23, Aalsmeer

Datum: 25-11-2019

Toelichting

Tappunt code	Type tappunt
AR	Aanrecht
AU	Autoclaaf
BD	Bidet
BL	Boiler
BM	Bain-marie
BP	Bedpanspoeler
BR	Breektank
BS	Brandslanghaspel
BX	Bad
CK	Combiketel
CL	Closet
CV	CV vul/aftapkraan
DF	Drinkfontein
DO	Douche
DR	Drankautomaat
FT	Fontein
GE	Geiser
GK	Gevelkom
HY	Hydrofoor
IM	IJsblokjesmachine
KA	Koffieautomaat
KD	Knijpdouche
LT	Labtafel
LV	Luchtbevochtiger
MV	Thermostatisch mengventiel
ND	Nooddouche
OD	Oogdouche
OH	Ontharder
RW	Reinwatertank
SB	Stoombevochtiger
SD	Spoeldouche (keukens)
SH	Slophopper
SK	Sprinklerkop
SL	Slanghaspel
ST	Steamer
TI	Thermometer
TK	Tapkraan
TR	Trog
TS	Tegenstroomapparaat
TT	Temperatuurtransmitter
TU	Tandartsunit
UG	Uitstortgootsteen
UR	Urinoir
VW	Vaatwasser
WD	Warmedrankenautomaat
WK	Waterkoeler

beveiligingen conform Waterwerkblad 3.8 art. 5
AA atmosferische onderbreking (vrije uitloop boven rand)
AB atmosferische onderbreking met niet ronde overloop
AC atmosferische onderbreking met beluchte ondergedompelde voeding en overloop
AD atmosferische onderbreking met injecteur
AF atmosferische onderbreking met ronde overloop
AG atmosferische onderbreking, vrije uitloop met overloop beproefd met vacuümtest
BA onderbreker met verschildrukzones, controleerbaar
CA onderbreker met verschildrukzones, niet controleerbaar
DA beluchter met beweegbare delen
DB atmosferische contactonderbreker met bewegend element
DC beluchter zonder bewegende delen
EA controleerbare keerklep
EB niet controleerbare keerklep
EC dubbele controleerbare keerklep
ED dubbele niet controleerbare keerklep
GA mechanische onderbreker, direct gestuurd
GB mechanische onderbreker, hydraulisch gestuurd
HA doorstroombeluchter voor slangaansluiting
HB anti-vacuümklep voor een doucheslang
HC automatische omstelinrichting
HD doorstroombeluchter met keerklep voor slangaansluiting
LA drukbelaste beluchter
LB drukbelaste beluchter met keerklep

Afkortingen type water
kw drinkwater
ww warmtapwater
m- mengwater met een uittapleiding korter dan 5m (-/+)
m+ mengwater met een uittapleiding langer dan 5m (-/+)
oh onthardwater koud
ow onthard water warm
gw grijswater / huishoudwater
cw warmtapwatercirculatie

gebruiksfrequentie
0 minder dan 1x per week
1 meer dan 1x per week
2 dagelijks

risicokwalificatie
--- kans op grote groei
-- kans op matige groei
- kans op beperkte groei
0 geen groei