

Aanbesteding: Onderhoud & Renovatie Openbare Verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2021-2025
Aanbestedende Dienst: Gemeente Wijk bij Duurstede
Referentie: WBD2021-OVL

Toelichting:

Ref.nr. 65
Onderwerp: Nedal masten - vr 6 uit 1e NVI

Vraag:
Betreft: NVI antwoord op vraag 6.

Wij begrijpen dat u de vraag niet snapt, Wij hebben een typefout gemaakt in de vraagstelling de vraag heeft betrekking op artikel 34 12 02 – lid 13 ipv het eerder genoemde artikel.

Onderstaand de gecorrigeerde vraag:

Bestek 34 12 02 – lid 13

Een eventuele grondbescherming dient 0,20 à 0,25 m boven het maaiveld uit te steken. Bij een aantal mast typen (Nedal) die u uitvraagt in dit bestek steekt de grondbescherming 0,10 m boven het maaiveld. Wat is juist?

Antwoord:
De eventuele grondbescherming dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant boven het maaiveld uit te steken. Dat zal de directie in het werk ook aanhouden.

Beantwoord op: 24-03-2021
Label: Inhoud