



RENVOOI SYMBOLENVERKLARING

	KABELGOOT / LADDERBAAN		STUIGLEDING
	WANDGOOT		DOORGAAND STUIGLEDING
	VLOERGOOT		
B	BRANDSCHEIDING		DOORGAAND ZAKLEDING
	STUIGSTUK / VERVALSTUK		
	KABELGOOT VERTICAAL NAAR BOVEN GAAND		
	KABELGOOT VERTICAAL VAN BENEDEN KOMEND		
	VLOERPOT		
	ZAKLEDING		

ROUTE DALI-STUURKABEL DOOR WANDEN (GEEN BST14i2 MEEGENOMEN)

ROUTE DATAKABEL DOOR WANDEN

REVISIE
Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721

REVISIE
PAR. DATUM.

BOUWKUNDIG ONDERLEGGER DWG FILE :Xref:15T6228 P-028 Laag 4 dd 01-10-'10

VROM — Rijksgebouwendienst
Opdrachtgever: Directie projecten, Koningin Juliana laan 2, 2595 AA den Haag

Omschrijving en zaken van werk:
Renovatie Raad van State fase 2
Raad van State — Den Haag

Onderwerp:
KABELWEGEN
LAAG 4

Hierbij behoort tek. –
Berekeningen –
Advisseur
Formaat A0+ | Schaal 1:100
Gekeurd MZ | Datum 20-04-2012
Bouwnr. 5 | OR nr. 600721
Nivellering 4 | Projectnr. 252020
Checkd. E | Fase R | Bladnummer E-61300-5-4 | Subcode

Adviseur: Hoogen Raadts Meijsenheld bv, B.v. J.W. Lucasweg 35, P.O. Box 2080, 2003 RB Haarlem, tel. 023 - 5154848, fax 023 - 5154849, info@hrm-advies.nl, www.hrm-advies.nl — HRM ADVISEURS

Installateur: Breijer Elektrotechniek, Industriestraat 20, 2678 De Kwakel, tel. 0297-560000, fax 0297-560001, info@breijer.nl, www.breijer.nl

Gewijzigd

Work directory: OR600721\E Elektrotechnische installaties / 22
DWG-file: E-61300-5-4

Verklaring kabelgootvlag

1	B	Breedte goot
2	H	Hoogte goot
3	S	Scheidingsprofiel
4	V	Variabel
	G	Gelast
	K	Kunststof
	A	Aluminium
	R	Roestvrijstaal
	T	Thermisch verzinkt
5	OG	Draadgoot
	KG	Kabelgoot
	KL	Kabelladder
	WG	Wandgoot
	FG	Vloergoot
	ST	Stijgpijp
	SL	Stijgladder
	VGO	Open Vloergoot Systeem
	VGG	Gesloten Vloergoot Systeem
	FB	Functiebalkonnet
6	1600	Vanuit pij vloer
	1600-	Vanuit pad
7	C	Centraal
	P	Pendel
	W	Wandmontage
	VL	Op vloer of in vloer
8	100	Breedte compartiment
9	70	Breedte compartiment
10	100	Breedte compartiment