WITTE PALEIS
scheidingslijn Witte Paleis
LK9-0

WITTE PALEIS
scheidingslijn Witte Paleis
LK9-0

ARMATUREN IN BK KOOF PLAFOND NIVEAU
DIMMER BOVEN VERLAAGD PLM

DIMMER IN BK KOOF LEVANG
ARMATUREN IN BK KOOF VLOER NIVEAU

MET VASTE VOEDING

LK9-0
L1-0
scheidingslijn fase 1

DIMMER BOVEN VERLAAGD PLAFOND
ARMATUREN IN BK KOOF PLAFOND NIVEAU

DIMMER IN SCHACHT LAAG 1
ARMATUREN IN BK KOOF VLOER NIVEAU

RENVOOI SYMBOLENVERKLARING

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	VERLICHTINGS ARMATUUR INBOUW / OPBOUW PL / GLOEILAMP / HALOGEEN
	SERIESCHAKELAAR	VERLICHTINGS ARMATUUR WANDMONTAGE PL / GLOEILAMP / HALOGEEN
	WISSELSCHAKELAAR	VERLICHTINGS ARMATUUR OPBOUW (TL)
	KRUISSCHAKELAAR	VERLICHTINGS ARMATUUR WAND OPBOUW (TL)
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR IN WATERDICHTE / SLAGVAST UITVOERING	ARMATUUR FUNCTIONEREND ALS NOODVERLICHTING (NOODSTROOM)
	SERIESCHAKELAAR IN WATERDICHTE / SLAGVAST UITVOERING	ARMATUUR FUNCTIONEREND ALS NOODVERLICHTING (VASTE VOEDING)
	WISSELSCHAKELAAR IN WATERDICHTE / SLAGVAST UITVOERING	N.V. TRANSPARANT VLUCHTWEG AANDUIDING
	PULSDRUKKER	ENKELVOUDIG WEILAND WANDCONTACTDOOS
	BEWEGINGSDETECTOR VERLICHTING	BEWEGINGSDETECTOR VERLICHTING (wandmontage, bereik 180graden)

MONTAGE HOOGTES

- SCHAKELAARS / PULSDRUKKERS	1050+VL
- WANDCONTACTDOZEN	100+VL
- SCHOOMMARKWANDCONTACTDOZEN	300+VL
- SCHAKELAAR / WANDCONTACTDOOS COMBINATIES	1050+VL
- NETWERKAANSLUITINGEN	700+VL
- SCHAKELMATERIAAL IN TECHNISCHE RUIMTES	1500+VL
- SCHAKELMATERIAAL IN REPRO/PANTRY RUIMTES	300+VL / 1050+VL

VERKLARING ARMATUUR

GROEPNUMMER
RELAISCODE
SCHAKELCODE
ARMATUURCODE
CENTRAAL GESCHAKELD

VERKLARING PULSDRUKKER

CODERING PULSDRUKKER
SCHAKELCODE

REVISIE
Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721

REVISIE
P.NR: DATUM:

BOUWKUNDIG ONDERLEGGER DWG FILE :Xref-1575028 P-426 Laag 0 dd 01-10-'10

VROM Rijksgebouwendienst
Opdrachtgever: Directie projecten Koningin Julianaplein 2 2595 AA den Haag

Ontwerpfase en advies van het werk
Renovatie Raad van State fase 2
Raad van State — Den Haag

Onderwerp
VERLICHTINGSINSTALLATIE
LAAG 0

Hierbij behoort tek. -
Berekeningen -
Advies/rapport -
Formaat A0+ | Schaal 1:100
Gedekend MZ | Datum 20-04-2012
Bouwdeel S | Dr.nr. 609721
Bouwdeel 0 | Projectnr. 252020
Discipl. Fase | Bladnummer | Subdeln
E R | E-43000-S-0

Architect: Hoger Pieter Postbouwmeer Architecten, B.v. | Lid Bond Architecten | Postbus 10253 | 2501 AH Den Haag | Bezuidenhoutseweg 30 | 2594 AV Den Haag | T 070 - 365 45 45 | F 070 - 365 45 46 | www.hpp.nl
ARCHITECTEN

Installateur: Breijer Elektrotechniek
Breijer Elektrotechniek B.V. | Postbus 10 | 2690 AA 's-Gravenzande | Nijverheidsweg 1 | 2691 GV 's-Gravenzande | T 0174 - 41 41 41 | F 0174 - 41 41 42 | www.breijer.nl

Gewijzigd

Work directory OR600721\V E Elektrotechnische installaties / 2.2
DWG-file E-43000-S-0