



INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN INSTALLATIEAUTOMATEN 16A
VOOR STUURSTROMSCHEMA ZIE TEKENING E-61101-LK10-0.
VOOR KLEMMENSTROMEN ZIE TEKENING E-61102-LK10-0.
OSB VOORZIEN VAN DEFECTSIGNALERING.
ALLE AFGAANDE BEKABELING HALOGEENVRIJ EN LOW SMOKE.
BESCHERMINGSGRAAD IP21.

REVISIE

PAR.: DATUM:

Werk directory 08600721/ F. Elektrotechnische Installationen / 22