



- | AANTAL | CODERING | OMSCHRIJVING | SPANNING (V) | STROOM (A) | Ik | FABRIKAAT | TYPE |
|--------|--|---|--------------|------------|----|---------------|---------------------|
| 17 | N3, N4, N5, 1 T/M 6 25, 27 T/M 32, N10 | INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN C | | 16 | 6 | MERLIN GERIN | 19268 |
| 20 | N1, N2, N6, N7, N8, N9 8 T/M 17, 21 T/M 24, 26 | INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN B | | 16 | 6 | MERLIN GERIN | 19254 |
| 1 | VB OSB | DIAZET SCHROEFPATROONHOUDER | | 3x63 | | WHONER | 66866463 |
| 3 | K3, K4, K5, K6, NK1 | DCP N VIGI AARDLEKAUTOMAAT 4P B | | 16/30m | 6 | MERLIN GERIN | MGN19744 |
| 2 | K1, K2 | DCP N VIGI AARDLEKAUTOMAAT 4P B | | 32/30m | 6 | MERLIN GERIN | MGN19747 |
| 1 | F1 | INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN B | | 10 | 6 | MERLIN GERIN | 19252 |
| 4 | 7, 18, 19, 20 | INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN VIGI B | | 16/30m | 6 | MERLIN GERIN | 19756 |
| 2 | HS1, HS2 | INTERPACT SCHAKELAAR 4P | | 63 | | MERLIN GERIN | 28903 |
| 3 | HR22, 5A, 5B | CT MAGNEETSCHAKELAARS 2P | 24 | 25 | | FINDER | 22.22.8.024.4000 |
| 5 | N3A, N3B, N4A, N4B, N5A | CT MAGNEETSCHAKELAARS 2V | 24 | 25 | | FINDER | 22.24.8.024.4000 |
| 1 | K | CT MAGNEETSCHAKELAAR 4P 4M | | 100 | | MERLIN GERIN | 15978 |
| 1 | KAST | PRISMA PLUS G + BLINDE DEUR | | | | MERLIN GERIN | 08107 + 08127 |
| 1 | KOKER | PRISMA PLUS G KOKER + BLINDE DEUR | | | | MERLIN GERIN | 08177 + 08187 |
| 1 | OSB | DEHN GUARD OVERSPANNINGSBEVEILIGING 275FM | | | | DEHN | 952405 FM |
| 1 | TR | TRAFO 250 VA | | | | BELPA | TR17268 |
| 10 | X | AANSLUITKLEMMEN 4mm | | | | TELEMECANIQUE | AB1VV435U |
| 3 | X | AANSLUITKLEMMEN 6mm | | | | TELEMECANIQUE | AB1VV635U |
| 1 | x | AANSLUITKLEMMEN | | | | ENSTO | R1200, R1201, R1202 |

						VROM   Rijksgebouwendienst		Formaat	A3	Schaal	N.V.T.
						Omschrijving en adres van het werk Renovatie Raad van State fase 2 Raad van State Den Haag	Onderwerp KAST AANZICHT VERDEELKAST LK10-0	Getekend	MZ	Datum	20-04-2012
								Bouwdeel	WP	OR nr.	600721
								Bouwlaag	0	Projectnr.	252020
Gewijzigd			Adviseur Huygen Eliwoko Roodgevede Ingenieurs b.v. Lfd. ONRI Oostplein 415 Postbus 42503 3008 BA Rotterdam tel. 010 - 411 61 25 fax 010 - 4119200 info@the-adviseurs.nl www.the-adviseurs.nl	Installeur  Breijer Elektrotechniek Geysensdorffweg 5 - 3088 GJ Rotterdam Postbus 51027 - 3007 GA Rotterdam Telefoon 010 - 297 65 30 010 - 297 65 78 Fax 010 - 297 65 78	Discipl.	Fase	Bladnummer	Subcode			
					E	R	E-61103-LK10-0				