

GOTHISCHE ZAAL (RUIMTEN A61)

LAAG 1



RUIMTE K33+K34 (ONTVANGSRUIMTE ONDER GOTISCHE ZAAL)



RUIMTE A.32 (BALZAAL)

LAAG 0

PER KROONLUCHTER 1 KABEL 7 x 2,5mm²
NAAR VERDEELKAST L11-0

OPMERKING/WIJZIGING RIJKSVASTGOEDBEDRIJF T.B.V. CONTRACT 17791:

-Alle dali light servers en dali light changers zijn vervangen voor een lichtmanagementsysteem van Helvar.

RENVOOI:

- LS 64+ = LIGHT SERVER 64+
- LC = LIGHT CHANGER (BEDIENPANEEL)
- DC = DALI CONVERTOR 230V/1-10V (BOVEN PLAFOND)
- DA = DALI ACTOR
- DT = DALI TRANSFORMATOR
- DD = DALI DIMMER
- R B E = RUIMTE BEDIENEENHEID
- = PULSDRUKKER
- ——— = STUURKABEL JY(st)Y mbzh 2x2x0,8mm2 (AFGESCHERMD)
- – – – – = DALI STUURKABEL (RS485) mbzh 2x1,5mm2 (AFGESCHERMD)
- ·------· = 0-10V signaalkabel mbzh 2x0,8mm2

VERKLARING ARMATUUR



AANSLUITSCHEMA DALI ACTOR (DA)



AANSLUITSCHEMA DALI DIMMER (DD)



AANSLUITSCHEMA DALI CONVERTER (DC)



OPMERKING/WIJZIGING RIJKSVASTGOEDBEDRIJF T.B.V. CONTRACT 17791:

-Alle dali light servers en dali light changers zijn vervangen voor een lichtmanagementsysteem van Helvar.

OPMERKING:

- DALI-COMPONENTEN GEMONTEERD IN INSTALLATIE KAST NABIJ LIGHTSERVER
- ARMATUUR AX IS EEN LEDSTRIP, DALI-TRAFO IS INGEBOUWD IN VOEDINGSUNIT
- VOOR DALI BLOKSCHEMA SLEESWIJK ZIE TEK; E-63001-S
- VOOR DALI BLOKSCHEMA GOTISCHE ZAAL ZIE TEK; E-63001-GZ

REVISIE
Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721

REVISIE
PAR.: DATUM:

VROM Rijksgebouwendienst

Opdrachtgever
Directie Projecten
POSTBUS 20952 / IPC 410
2500 EZ Den Haag

Omschrijving en adres van het werk
Renovatie Raad van State fase 2
Raad van State — Den Haag

Onderwerp
BLOKSCHEMA
VERLICHTINGREGELSYSTEEM DALI
WITTE PALEIS

Hierbij behoort tek. –
Berekeningen –
Akkoord –

Formaat	A1	Schaal	N.V.T.
Getekend	MZ	Datum	20-04-2012
Bouwdeel	WP	OR nr.	–
Bouwlaag	0/1	Projectnr.	251385
Discipl.	Fase	Bladnummer	Subcode
E	R	E-63001-WP	

Adviseur: Huygen Ekelaks Raadgevende Ingenieurs b.v. | Ltd. ONRI, Goedereer 415 | Postbus 42503 | 3008 DA Rotterdam, tel. 010 – 411 61 25 | fax 010 – 4119200, info@re-adviseurs.nl | www.re-adviseurs.nl
ADVISEURS

Installateur: Breijer Elektrotechniek, Pompenburg 10 – 3000 GJ Rotterdam, Postbus 10000 – 3003 GA Rotterdam, Telefoon 010 - 297 69 36, Fax 010 - 297 69 34

Gewijzigd

Werk directory OR600721/ E. Elektrotechnische installaties / 2.2

DWG-file E-63001-WP