

Aanbesteding: Europese aanbesteding voor het afvoeren en de verwerking van
rijksafval
Aanbestedende Dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Referentie: 202103022

Toelichting:

Ref.nr. 53
Onderwerp: Samenstelling afvalwater NVWA

Vraag:

Meer informatie over over de samenstelling van het afvalwater dat binnen de NVWA vrijkomt ter verwerking.

Is het mogelijk om aan te geven uit welke samenstelling(en) het afvalwater bestaat? Het gaat om afvalwater 'ex put stoomsterilisator (E)'.

Antwoord:

Dit proceswater afkomstig uit de Quarantaine laboratoria en -kasfaciliteiten van het NRC wordt verzamelt in de 'ex put stoomsterilisator (E) en bestaat uit:

- uit laboratoria en kasfaciliteiten: mogelijke plant pathogene organismen (bacteriën, schimmels, virussen, viroïden, nematoden en insecten);
- uit laboratoria: geen chemicaliën m.u.v. schoonmaakmiddelen;
- uit de kasfaciliteiten: mogelijk gewasbeschermingsmiddelen;
- betreft helder water zand wordt afgevangen in zandvangputten.

N.b. Vanwege deze inlichting op een laat moment wordt de deadline voor het indienen van inschrijvingen verplaatst naar dinsdag 11 mei om 8.00 uur ('s ochtends).

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 30-04-2021
Label: Inhoud