

WIJZ.	CODE	POS.	AANT.	OMSCHRIJVING	FABRIKAAT	TYPE	OPMERKING
			1	KAST	ASCOM		
	03-01-Z1, 03-01-Z2		2	EMC FILTER 10A	SCHAFFNER	FN332Z-10/05	RS 217-0735
	03-01-U1		1	VOEDINGSUNIT	MEANWELL	DR-75-24	230VAC/24VDC 3,2A
	03-01-U2		1	VOEDINGSUNIT	MEANWELL	DR-75-12	230VAC/12VDC 6,3A
	03-02-U1		1	METEO ELEKTRONICA RACK	MIERIJ METEO	1005B-GM	
			X	INCL. 2 KABELS NAAR SENSORMODULE			
	03-02-U3		1	OVERSPANNINGSBEVEILIGINGSMODULE	MIERIJ METEO	GMS-OVP	T.B.V. WINDMETING
	03-02-U2		1	OVERSPANNINGSBEVEILIGINGSMODULE	MIERIJ METEO	GMS-OVP	T.B.V. WEERHUT
			X	INCL. 1 KABEL NAAR SENSORMODULE			
			X	INCL. 2 KABELS NAAR METEO ELEKTRONICA RACK			
			1	DOORVOERBORSTEL 1HE	RITTAL	DK 7140.535	
	03-01-X1		1	WCD STROOK 7 VOUDIG	RITTAL	DK 7240.210	
	03-01-R1		1	VERWARMING	RITTAL	SK 3116.000	
	03-01-F7		1	THERMOSTAAT	EBER	SSR 6905 10/60	
	03-01-E1		1	TL LOOPLAMP	MACROLON	302463	LEVERANCIER TU
	03-01-E1		1	SCHAKELAAR	GIRA	0528182	LEVERANCIER TU
			2	VOEDINGSKABEL	RITTAL	PS 4315.100	
	03-01-F10		1	HYGROSTRAAT	EBER	SSHYG	
			1	DIN RAIL	WM	TS35	LEVERANCIER TU
			1	BEDIENINGSKOKER 19X63mm LG2 METER	TEHA	2684512	LEVERANCIER TU
	03-01-F4, 03-01-F5, 03-01-F6		3	ZEKERINGSKLEM	PHOENIX	UK 5-HESI	
			4	AANSLUITKLEM	PHOENIX	UK5N	
			1	EINDPLAAT	PHOENIX	D-UK 4/10	
			0,5	EMC RAIL	PHOENIX	0402174	
			24	KLEMBEUGEL SK8	PHOENIX	3025163	
			3	KLEMBEUGEL SK14	PHOENIX	3025176	
			20	AARDAANSLUITKLEM T.B.V. EMC RAIL	PHOENIX	0421029	AKG 4 GNVE
			1	DOORVERBINDSTROOK 10 POLIG	PHOENIX	UK5N	
			2	VOEDINGSKABEL MET HAAKSE UITVOERING	INTRONICS	AK5018	
			1	BEDRADINGSSNOER	ELDRA	TBV VOEDING EN AARDE	LEVERANCIER TU
			2	BEDRADINGSDRAAD	DRAKA	1,5mm	LEVERANCIER TU
			2	RJ45/ SCHROEFBLOK ADAPTER VOEDING	CONTRACLIP	RJ45	
			2	DB9 EMC FILTERS	RS COMPONENTS	MALE/FEMALE	
			1	GROEPENKAST	HOLEC	HHKAST LEDIG HT 220 S4	LEVERANCIER TU
			1	WCD+RA	HOLEC	NST	LEVERANCIER TU
	03-01-F1, 03-01-F2		3	INSTALLATIE-AUTOMAAT MET AARDLEK 16A/30mA	HOLEC	NEB 6130A	LEVERANCIER TU
	03-01-FHSL		1	INSTALLATIE-AUTOMAAT 6A	ABB	SN 201L	T.B.V. VOEDING HSL WINDLINE
	03-01-F9		1	HOOFDSCHAKELAAR	HOLEC	LSC 402	LEVERANCIER TU