Totaal aantal personen: 135

het ontvangershuis blijft in gebruik bij het drents museum

Centrale + Paneel

Sluteklus

AANVALS ROUTE BRANDWEER

Terras Cafe Krul

Platond 60 min brandwerend

de ruimte, trap en lift maken deel uit van het project "uitbreiding drents museum"

Totaal aantal personen: 705

Totaal aantal personen
Begane grond: 840

Compartimenten GO

Brandcompartiment 1.		
begane grond	:	277m2
verdieping	:	160m2
zolder	:	263m2
vliering	:	108m2
Totaal	:	808m2

Brandcompartiment 2.		
kelder	:	245m2
begane grond	:	695m2
verdieping	:	454m2
zolder	:	220m2
vliering	:	222m2
aanlanding nieuwbouw	:	89m2
Totaal	:	1836m2

Brandcompartiment 3.		
begane grond	:	210m2
verdieping	:	184m2
zolder	:	44m2
vliering	:	110m2
Totaal	:	548m2

Brandcompartiment 4.		
kelder	:	29m2
begane grond	:	225m2
verdieping	:	250m2
zolder	:	257m2
vliering	:	168m2
Totaal	:	931m2

Brandcompartiment 5.		
begane grond	:	92m2
verdieping	:	69m2
zolder	:	86m2
Totaal	:	247m2

Brandcompartiment 6.		
kelder	:	68m2
begane grond	:	159m2
verdieping	:	93m2
zolder	:	166m2
Totaal	:	486m2

Brandcompartiment 7.		
kelder	:	85m2
begane grond	:	159m2
verdieping	:	110m2
Totaal	:	354m2

Brandcompartiment 8.		
kelder	:	12m2
begane grond	:	32m2
verdieping	:	25m2
Totaal	:	69m2

Brandcompartiment 9.		
begane grond	:	24m2
verdieping	:	24m2
Totaal	:	48m2

Legenda

- Compartimering
- Vluchtrichting
- Vluchtroute 60min (EI60 in WBDBO)
- Vluchtroute 30min (EI30 in WBDBO)
- BSH Brandhaspel
- BK Brandblusser
- GH HK Geluidshoorn
- Handmelder
- RM Rookmelder
- NV Noodverlichting
- SK Sleutelschuiven
- SO Stuurmodule
- Vluchtwegaanduiding
- U.G. Aanduiding uitgang
- Knopcilinder/panieksluiting
- Geveldeel 60min WBDBO
- Zelfsluitende deur 60 min
- Zelfsluitende deur 30 min
- Vluchtroute
- Barrdweerpaneel
- BMC Barrdmeldcentrale
- SW Akoestische alarmgever slowhoop
- SW R Optische rookmelder, met ingebouwde slowhoop
- ASD Aspiratiesysteem
- Ontgrendelingspaneel
- Voldoet niet aan eis, toestand 1995 ongewijzigd

Geisten deuren in vluchtroutes zijnen te worden voorzien van knopcilinders of panieksluitingen

0 1m 5m

HOLSTEIN
restauratie architectuur

Herinrichting Drents Museum
Provincie Drenthe
Begane grond, nieuw
0167 - O - 03x | 1 : 100
10.01.2012 | WJS | A0

tel. 050 5770059 fax. 050 5771904
Bankstraat 42j 9715 CD Groningen
info@holstein-restauratie.nl