

Aanbesteding: Thermische batterijen voor pilot met slim energienet bij particulieren
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: TN314840

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Inzet PCM batterij

Vraag:
Wordt de PCM batterij ingezet voor cv en tapwater in die 10 pilot woningen?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 PCM batterij

Vraag:
Indien deze ook bedoeld is voor CV wat is dan het vermogen in de woning voor CV?

Antwoord:
Onbekend aangezien het gaat om 10 verschillende woningen en huishoudsamenstellingen.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Afgifte voor CV

Vraag:
En wat zijn de afgifte voor cv; radiatoren, convectoren en of vloerverwarming?

Antwoord:
Zie ook het antwoord op vraag 2. Dit is per woning verschillend maar de pilot richt zich op hoek- of rijwoningen van na 1995.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp: Temperatuur

Vraag:
Welke temperaturen van de PCM wilt u?

Antwoord:
Idealiter is dit na gunning nog in overleg af te stemmen. Er kan worden uitgegaan van een range tussen de 45-55 graden Celsius.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 5
Onderwerp: Tapwater klasse

Vraag:
Welke tapwater klasse wilt u CW 3 , CW4 of CW6

Antwoord:
U kunt hierbij uitgaan van tapwaterklasse CW6.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: Technische opstelling

Vraag:
In welke ruimte komt de technische opstelling van deze batterijen en hoeveel m2 is die?

Antwoord:
Dit is per locatie afhankelijk. U wordt in de uitvraag gevraagd om de dimensies van uw batterij aan te leveren.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

7 Vloerbelasting

Vraag:

Wat is de vloerbelasting van die technische ruimte? (1 flextherm type 9E weegt 170 kg)

Antwoord:

Aangezien de woningen verschillend zijn wordt die vraag andersom neergelegd. In de uitvraag wordt u gevraagd karakteristieken van de batterij te geven waaronder volume en gewicht.

Beantwoord op: 20-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
0.14 GJ

Vraag:

Waarop is die 0.14 GJ op gebaseerd?

Antwoord:

Dit is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van huishoudens in de betreffende buurt op basis van open data van het CBS en van Stedin (2016).

Beantwoord op: 20-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Type 80 batterij

Vraag:

We kunnen ook een type 80 batterij van Flamco aanbieden, kan die ook op 2 woningen worden aangesloten?

Antwoord:

Dit is niet wenselijk, we zoeken naar één batterij per woning.

Beantwoord op: 20-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Meldcodes subsidies

Vraag:

Voor PCM zijn er meldcodes voor subsidies , echter die zijn voor de EIA regeling en valt de gemeente Amersfoort daar onder?

Antwoord:

Voor deze pilot maken wij geen gebruik van de EIA regeling.

Beantwoord op: 20-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Subsidie

Vraag:

Indien er subsidie voor is valt dat binnen het budget van die € 90.000,-?

Antwoord:

N.v.t., zie ook het antwoord op vraag 10.

Beantwoord op: 20-09-2021

Label: Inhoud