

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

AANLEG EN ONDERHOUD HUIS-, KOLK EN DRAINAGE
AANSLUITINGEN

Gemeente Leiden

RAW-RAAMOVEREENKOMST NR.: 12.4.20.RO.10
PROJECTNR.: 373961

Definitief bestek, d.d. 23-04-2021

Nota van inlichtingen, d.d. 07-06-2021

Auteur: A.C. Nagtegaal

Goedgekeurd door: R.C. van Kuik

Paraaf: 

copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

Onderdeel C:

Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

In dit onderdeel zijn geen wijzigingen of aanvullingen

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			GRONDWERK			
25			MEERKOSTEN GRONDWERK SLEUVEN			
250010			Eenheid gewijzigd van "m "naar 'm3" en hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd			
250010	240299		Meerkosten grondwerk rondom bomen Betreft: meerkosten voor besteksposten onder hoofdstuk 21 en 22 indien de werk c.q. uitvoeringsmethode door de aanwezigheid van boomwortels moet worden aangepast naar grondzuig methode	m3	75,00	F
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
81			DIVERSEN			
811160			Nieuwe bestekspost			
811160	101299		Gebruik schaftkeet betreft: het aanbrengen en verwijderen van een schaftkeet tijdens uitvoering van het werk. Schaftkeet geschikt voor min. 6 personen Schaftkeet (mobiele wagen), afmeting ca. 4,20 x 2,10 x 2,90 m	week	20,00	F
811170			Nieuwe bestekspost			
811170	101299		Gebruik mobiel toilet betreft: het aanbrengen en verwijderen van een mobiel toilet tijdens uitvoering van het werk. Geen rioolaansluiting benodigd. Voorzien van antislipbodem, apart urinoir en afsluitbare deur Incl. wekelijkse reservoirreiniging, toiletpapier en transport	week	20,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

25				Riolering
25	4			Rioolinspectie
25	42			Eisen en uitvoering
25	42	02		Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen
			09	Het inspectiesbedrijf dient BRL K10015 gecertificeerd te zijn.

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	bouwplaatskosten	De kosten voor het beschikbaar stellen van een keet per week, wc per week en overige containers per week is niet voorzien in dit bestek. Kunt u hiervoor een aparte post toevoegen?	Bestekspost 811160 (schaftkeet) en 811170 (mobiel toilet) toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen
2	Inschrijffase	Bestek	Voor de diverse werkzaamheden is een depot nodig. Kunt u aangeven hoe we hiermee om dienen te gaan, is dit binnen het werkkerrein? Nu zijn er geen kosten opgenomen voor het inrichten van een depot.	Het bestek is hierin helder.
3	Inschrijffase	Bestek	Mogen wij er vanuit gaan dat elke deelopdracht minimaal uitgaat van een dagproductie aan werkzaamheden?	In de leidraad is aangegeven dat de eigen gemeentelijke dienst kleine werkzaamheden en springen verricht. Iin hoofdlijnen bestaat een deelopdrachten minimaal uit 3 of meer aansluitingen. Door een calamiteiten (of spoed) kan het echter voorkomen dat 1 enkele huisaansluiting gemaakt moet worden. ON moet zelf inschatten wat een dagproductie is.
4	Inschrijffase	Mobilisatiekosten	Wij zien geen bestekspost voor aan en afvoer van materieel, kunt u deze toevoegen?	Nee, moet inbegrepen zijn in de eenheidsprijzen
5	Inschrijffase	Besteksposten 335110,335210 en 335310	U omschrijft de levering van 4 verschillende bochten welke ook allemaal een verschillende kostprijs hebben. Graag zouden we u willen vragen hiervoor 4 aparte besteksposten van te maken zodat deze kosten homogeen zijn. Kunt u dit wijzigen?	Nee, ON moet een inschatting maken van de gemiddelde kostprijs en het aantal keer dat iets voorkomt in een reguliere rioolaansluiting.
6	Inschrijffase	Bestekspost 250010	U omschrijft een hoeveelheidsresultaatverplichting van 150m, dit is onmogelijk om dit in deze hoedanigheid of te prijzen. Graag zouden we u willen vragen dit te wijzigen naar aantal m3, kunt u hierop toezien? Of kunt u anders aangeven met welke breedte en diepte we moeten rekenen voor de 150meter ?	Er dient rekening gehouden te worden met ca. 0,50 m3/m, eenheid wordt gewijzigd naar 75 m3
7	Inschrijffase	Bestekspost 145020	Is onze zienswijze juist dat m*d, meters rijplaat per dag bedoeld wordt ? Zodat 50 meter * 1 dag = 50m*d is of 25 meter * 2 dagen = 50m*d?	Klopt, met 50 meter*1 dag = 50m*d
8	Inschrijffase	Bestekspost 145010	is onze zienswijze juist dat u met 50m één enkele rij rijplaten bedoeld in de lengte gelegd van 50m. Of één dubbele rij van 25m rijplaten = 50m lengte ? Zo nee hoe ziet u dit?	50m is een enkele rij rijplatenbaan van 50m1
9	Inschrijffase	Bestek	Kunt u met de nota van inlichtingen een gewijzigd .rsx bestand meesturen?	Ja
10	Inschrijffase	Bestek	In het bestek zijn geen posten opgenomen voor werken buiten de reguliere werkdagen- en tijden zoals avond/nacht en weekend. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat alle werkzaamheden binnen de normale werkdagen- (maa t/m vrij) en tijden (07:00 - 17:00 uur) kunnen worden uitgevoerd.	Ja
11	Inschrijffase	Bestek	In bestekspost 391130 zijn geen specifieke eisen opgenomen voor de inzet van de duwcamera. Is dit een bewuste keuze van de aanbestedende dienst. Er zijn namelijk legio merken duwcamera's in omloop waarvan de beeldkwaliteit enorm uiteenlopen. Ook de werkwijze verschilt. Kunt u de minimale eisen nader beschrijven	De duwcamera dient de leiding te kunnen inspecteren echter is het geen vereiste om de voegen te inspecteren. De beeldkwaliteit dient minimaal HD (1920x1080 pixels) te zijn en dienen digitaal te worden aangeleverd in mpeg formaat.
12	Inschrijffase	Bestek	Bestesposten 391110 en 391120 zijn ook van toepassing op HWA riolen. Voorafgaande dienen HWA riolen eerst te worden dichtgezet en leeggepompt. Dienen deze kosten te zijn inbegrepen in de meterprijs of zijn deze verrekenbaar.	Kosten dienen te zijn inbegrepen
13	Inschrijffase	Bestek	Bestekspost 254202. Bij rioolreiniging wordt de eis gesteld dat het reinigingsbedrijf in het bezit dient te zijn van de BRL K10014, echter worden er geen eisen gesteld aan het inspectiebedrijf. Graag als eis toevoegen voor het inspectiebedrijf de BRL K10015	De eis BRL K10015 wordt toegevoegd.