



NWO-I locatie ARCNL Amsterdam

Preventierapportage
2019-01049

Pakketnummer: 641123104

Achmea Schadeverzekering
Postbus 700
7300 HC APELDOORN

Risicoadviseur
Rudo Meuleman

Inleiding

Voor u ligt de preventierapportage

Dit rapport is door Risicodeskundigheid Achmea opgesteld. In dit rapport zetten wij de preventiemaatregelen op een rij. Zo weet u precies wat wij van u verwachten.

Dit preventierapport maakt deel uit van uw verzekeringscontract. Het is noodzakelijk dat u op de vermelde datum aan de preventiemaatregelen voldoet.

Rangorde

Indien de polis betreffende het verzekerde object iets regelt over hetzelfde onderwerp als het preventierapport dan gaat de tekst in de polis voor.

Lees de preventierapportage zorgvuldig door

Zo kunt u de kans op (gevolg)schade verminderen. Als er onjuistheden in staan, moet u ons dat zo snel mogelijk laten weten.

1 Informatieblad

Algemeen	
Naam verzekerde	NWO-I
Contactpersoon	Martsje Idsardi
Functie	stafmedewerker juridische zaken
Telefoon	(030) 600 1263
E-mail adres	m.idsardi@NWO.NL
Website	www.nwo-i.nl
Adres	Postbus 3021 3502 GA Utrecht Nederland
Reden bezoek, risicoanalyse van:	1e of aansluitinspectie
Bezoekadres	Science Park 106-108 1098 XG Amsterdam Nederland
Begeleiding bij bezoek	Andre Dijkslag
Functie	Head Technical Facilities
Telefoon	020-7547100/020-7547134 / 06-46324057
E-mail adres	A.Dijkslag@amolf.nl
Risicodeskundige	Rudo Meuleman
Mobiel	+31 6 579 68 680
E-mail adres	rudo.meuleman@achmea.nl
Underwriter	Johan van Laar
Intermediair	Insurancemanagers
Specialist	Bertil Postema
Telefoon	050-2089801
E-mail adres	b.postema@insurancemanagers.nl
Bezoekdatum	12-03-2019
Rapportagedatum	15-03-2019

2 Preventiemaatregelen

2.1 Noodzakelijke preventiemaatregelen

In deze paragraaf staan de noodzakelijke maatregelen. Deze maatregelen verminderen de kans op (gevolg)schade. Ook noteren wij binnen welke termijn de maatregelen uitgevoerd moeten worden.

R2019-01049:01	Documentatie	Nieuwe preventievoorwaarden
Uitvoeren voor: 01-06-2019		
Zoals besproken ontvangen wij graag kopieën van onderstaande documenten: - UPD, inspectierapport en inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie. - Opleverrapport NEN1010 van de elektrische installatie.		

R2019-01049:02	Elektra inspectie	Nieuwe preventievoorwaarden
Uitvoeren voor: 01-01-2021		
Laat uw eigen elektrische installatie en apparaten keuren volgens SCIOS Scope10 regeling op basis van de NTA 8220. Met eigen elektrische installatie bedoelen we de installatie in eigendom. Met apparaten bedoelen we (verleng)snoeren, apparaten, toestellen of machines. Herkeuring volgens de in de clausule opgenomen termijn van 5 jaar. Deze brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10 is op verzoek van het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld en richt zich speciaal op de brandrisico's van elektrische installaties. Dit houdt in dat er een keuring plaatsvindt van de vaste elektrische installatie incl. de aansluitingen van machines en installaties. Zijn er afwijkingen geconstateerd? Laat deze dan herstellen door uw installatiebedrijf binnen de in de rapportage genoemde termijnen. Dat kan direct zijn doch uiterlijk binnen 4 maanden na ontvangst van het rapport. Neem contact met ons op als dat niet lukt. Stuur ons de ondertekende herstelverklaring die bij het rapport zit, zo laat u zien dat de gebreken zijn verholpen. Laat de keuring uitvoeren door een onafhankelijk gespecialiseerd inspectiebedrijf dat is gecertificeerd door SCIOS voor scope 10. We hebben voor u 4 bedrijven geselecteerd die zijn gecertificeerd om de SCIOS Scope 10 inspectie uit te voeren: - Synorga Tel: 088 796 6742 - Parkstad Inspecties B.V. Tel: 088 467 7300 - Arepa Inspexx B.V. Tel: 033 453 5030 - Van der Heide Tel: 088 636 3163 Opmerking Heeft u een geldige NEN 3140 keuring dan is er een overgangsregeling.		

Als de geldigheidsdatum is verstreken keurt u volgens Scios Scope 10.
Maar uiterlijk 31-12-2022.

Hulp bij uitvoering ?

Voor de uitvoering van deze maatregel hebben we preventiepartners geselecteerd. De link naar de website vindt u onderaan dit document.

2.2 Het Risico Reductie Plan

Als klant van Avéro Achmea kunt u gebruik maken van het Risico Reductie Plan. Met het Risico Reductie Plan heeft u een groot aanbod van producten en diensten tot uw beschikking. Daar kunt u gebruik van maken om schade te verminderen of zelfs te voorkomen.

Wij werken samen met partners op het gebied van beveiliging en preventie. Onze partners leveren kwalitatief uitstekende producten. Bovendien hebben wij gunstige prijsafspraken met hen gemaakt. U kunt van die samenwerking profiteren.

Informatie: www.risicoreductieplan.nl



www.averachmea.nl