

Bijlage

P.12 - Overzicht te vervangen installatie delen

Horende bij:
d.d.

Offerte aanvraag openbare procedureRenovatie Hoogspanningsinstallatie
19-5-2021



Informatie situatie Q1 - 2021												Door te voeren wijzigingen (Toelichting codering zie H4, bijlage 5)			
Locatie Verzameld	Locatie_Verdeler	Actuele Verdeler	Verdeler_Fabricaat	Actueel Veld	Actuele Veldomschrijving	Voedingssoort	Serie	Scheider Type_Fabricaat	Scheider Type	BlusMiddel	Schakel Wissel	Paneelinvulling	Opwaarderen Comm	Aanp. Beveiliging	
Energiecentrum															
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		1 poli ringkabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	RD				
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		2 ch-w kabel 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		3 mf-n kabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		4 ec veld 51	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-6	Olie Arm					
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		5 koelmotor 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum	K			G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail1-NP	Eaton		6 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm				G-S	
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		7 koelmotor 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum				G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		8 poli ringkabel 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		9 hg	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	K				
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		10 ch-o	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		11 DRUPS -> D60	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail2-NP	Eaton		12 koppelsynchroonschak	Niet Preferent	NVC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm				G-S	
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		13 Trafo 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	T				
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		14 Trafo 6	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		15 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		16 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		17 Trafo 1 #	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	T				
	Energiecentrum	EC-Rail1-P	Eaton		18 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum				G-S	
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		19 Reserve	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-6	Olie Arm					
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		20 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		21 GT 1	Niet Preferent	Vrij	Eaton	NVC00BE-1206	Vrij	T				
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		22 GT 2	Niet Preferent	Vrij	Eaton	NVC00BE-1206	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		23 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		24 DRUPS - > D66	Niet Preferent	Vrij	Eaton	NVC00BE-1206	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		25 Leeg	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij	T				
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		26 trafo 7	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm				G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		27 trafo 8	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm				G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		28 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm				G-S	
	Energiecentrum	EC-Rail2-P	Eaton		29 WF	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	T				
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		30 trafo 3	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm				G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		31 Trafo 2	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm				G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		32 trafo 5	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm				G-M	
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		33 DRUPS <- D67	Preferent	IC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	RD				
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		34 kl-w	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		35 mf-n kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm					
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		36 Reserve	Preferent	NVC	Eaton	NVC2106-12	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		37 Reserve	Preferent	NVC	Eaton	NVC2106-12	Vacuum	RD				
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		38 Leeg	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij					
	Energiecentrum	EC-Rail3-P	Eaton		39 ec-veld 41	Preferent	IC	Eaton	IC6-6	Olie Arm					
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		40 RES 100	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		41 EC veld 39	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	RD				
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		42 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		43 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail4-P	ABB		44 EC veld 45	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		45 EC veld 44	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	RD				
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		46 POLI	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		47 BH	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		48 NU	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		49 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum	RD				
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		50 Reserve	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					
	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB		51 EC veld 4	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum					

	Energiecentrum	EC-Rail5-P	ABB	52	RES 101	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	60	EC Veld 11	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	61	DRUPS 1 - In	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	62	DRUPS 2 - In	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	63	Bypass - Intern	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	64	DRUPS 3 - In	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	65	DRUPS 4 - In	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-Din-Np	Siemens	66	EC Veld 24	Niet Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	67	EC Veld 52	Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	68	DRUPS 1 - Out	Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	69	DRUPS 2 - Out	Preferent	Busbar Connect	Siemens	Busbar Connect	
					Bypass - Busbar					
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	70	connection	Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	71	DRUPS 3 - Out	Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	72	DRUPS 4 - Out	Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
	Energiecentrum	EC-DOut-P	Siemens	73	EC Veld 33	Preferent	NXAir	Siemens	NXAir	Air
Medisch Faculteit Noord										
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-NP	Eaton	1	fysica	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-NP	Eaton	2	trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-NP	Eaton	3	Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-NP	Eaton	4	trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-NP	Eaton	5	trafo 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-NP	Eaton	6	koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail2-NP	Eaton	7	trafo 5	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail2-NP	Eaton	8	trafo 6	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail2-NP	Eaton	9	trafo 7	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail2-NP	Eaton	10	Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail2-NP	Eaton	11	ec kabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton	12	hg	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton	13	trafo 9	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton	14	ec kabel 2	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum
	Medisch Faculteit Noord	MF-N-Rail1-P	Eaton	15	BH Noodkabel	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij
Hoofdgebouw										
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton	1	Fysica	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton	2	Trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton	3	Trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton	4	Trafo 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-NP	Eaton	5	Trafo 5	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton	6	Koppelschak	Niet Preferent	SVS	Eaton	SVS14BA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton	7	Trafo 6	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton	8	Trafo 7	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton	9	Trafo 8	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton	10	Initium	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail2-NP	Eaton	11	EC	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVS20AA-1706	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-P	Eaton	31	OZW	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-P	Eaton	32	trafo 2	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum
	Hoofdgebouw	HG-Rail1-P	Eaton	33	mf-n	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum
Chemie West										
	Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton	1	ec kabel 2	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton	2	trafo 2	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton	3	trafo 3	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton	4	trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-NP	Eaton	5	OZW	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-P	Eaton	11	ec kabel 1	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-P	Eaton	12	trafo 1	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie West	CH-W-Rail1-P	Eaton	13	OZW	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
OZW										
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton	1	CH-W	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton	2	TRAFO 5	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton	3	TRAFO 4	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum
	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton	4	TRAFO 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum

K

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

	OZW	OZW-Rail1-NP	Eaton	5 CH-O	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum			
	OZW	OZW-Rail1-P	Eaton	11 CH-W	Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum			
	OZW	OZW-Rail1-P	Eaton	12 TRAF0 1	Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum			
	OZW	OZW-Rail1-P	Eaton	13 HG	Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum			
NU												
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE	1 veld 6 - Poli-Rail1-Np	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE	2 Trafo 1	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE	3 Trafo 2	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE	4 Reserve / Vrij	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-NP	ZPUE	5 tr-1-Veld 1	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-P	ZPUE	11 Veld EC	Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-P	ZPUE	12 Trafo 4	Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	NU	Nu-Rail1-P	ZPUE	13 CH-W	Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
Westflank												
	Westflank	WF-Rail1-NP	Siemens	1 Trafo 1	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6		F	
	Westflank	WF-Rail1-NP	Siemens	2 KL-W	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6		F	
	Westflank	WF-Rail1-NP	Siemens	3 POLI	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6		F	
	Westflank	WF-Rail1-P	Siemens	11 POLI	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6		F	
	Westflank	WF-Rail1-P	Siemens	12 EC	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6		F	
	Westflank	WF-Rail1-P	Siemens	13 Trafo 2	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6		F	
Kliniek West												
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton	1 IC/DC kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RM		
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton	2 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 5	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	T		
	Kliniek West	KL-W-Rail1-NP	Eaton	4 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm	K		G-S
	Kliniek West	KL-W-Rail2-NP	Eaton	5 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	T		
	Kliniek West	KL-W-Rail2-NP	Eaton	6 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Kliniek West	KL-W-Rail2-NP	Eaton	7 WF	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RM		
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton	8 vrij	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton	9 EC	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	RD		
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton	10 trafo 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	T		
	Kliniek West	KL-W-Rail2-P	Eaton	11 koppelschakelaar	Preferent	IC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm	K		G-S
	Kliniek West	KL-W-Rail1-P	Eaton	12 trafo 3	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	T		
	Kliniek West	KL-W-Rail1-P	Eaton	13 IC/DC kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RD		
	Kliniek West	KL-W-Rail1-P	Eaton	14 Vrij Veld	Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
Beddenhuis												
	Beddenhuis	BH-Rail1-NP	Eaton	1 POLI	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	RM	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail1-NP	Eaton	2 TRAF0 6	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	T	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail1-NP	Eaton	3 KOPPELSCHAKELAAR	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm	K		G-S
	Beddenhuis	BH-Rail2-NP	Eaton	4 TRAF0 5	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	T	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail2-NP	Eaton	5 TRAF0 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	T	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail2-NP	Eaton	6 IC/DC kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	RM	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail2-P	Eaton	7 IC/DC kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RD		
	Beddenhuis	BH-Rail2-P	Eaton	8 TRAF0 3	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	T	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail2-P	Eaton	9 TRAF0 2	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	T	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail2-P	Eaton	10 KOPPELSCHAKELAAR	Preferent	IC	Eaton	ICS6-6	Olie Arm	K		G-S
	Beddenhuis	BH-Rail1-P	Eaton	11 TRAF0 1	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	T	E	G-M
	Beddenhuis	BH-Rail1-P	Eaton	12 EC	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm	RD		
	Beddenhuis	BH-Rail1-P	Eaton	13 MF-N	Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm			G-S
Polikliniek												
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	1 ec ringkabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	2 trafo 5	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	T		
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	3 Reserve	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	4 BH	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RM		
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	5 Reserve - Niet inzetten	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	6 NU	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RM		
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	7 ACTA kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RM		
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	8 nuon nmr kabel 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00AE-1206	Vacuum		E	G-D
	Polikliniek	Poli-Rail1-NP	Eaton	9 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS6-4	Olie Arm	K		G-S
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	10 nuon nmr kabel 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00AE-1206	Vacuum		E	G-D
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	11 O2 - kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RM		

	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	12 nuon nmr kabel 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00AE-1206	Vacuum	E	G-D	
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	13 Reserve	Niet Preferent	IC	Eaton	ics6	Olie Arm			
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	14 EC RINGKaBEL 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	15 trafo 3	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			T
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	16 WF kabel 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			RM
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	17 trafo 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			T
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	18 MF-Z	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			RM
	Polikliniek	Poli-Rail2-NP	Eaton	19 koppelschak	Niet Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			K
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	20 trafo 6	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			T
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	21 WF kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			RD
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	22 ACTA kabel 2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			RD
	Polikliniek	Poli-Rail1-P	Eaton	23 koppelschakelaar	Preferent	IC	Eaton	ics6	Olie Arm			K
	Polikliniek	Poli-Rail2-P	Eaton	24 Trafo 4	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			G-S
	Polikliniek	Poli-Rail2-P	Eaton	25 EC	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm			
	Polikliniek	Poli-Rail2-P	Eaton	26 O2	Preferent	IC	Eaton	IC6-4	Olie Arm	RD		
Acta												
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	1 poli	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	2 Trafo 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
	Acta	AC-Rail1-NP	Eaton	4 O2 ring netscheiding	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
	Acta	AC-Rail1-P	Eaton	11 POLI	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
	Acta	AC-Rail1-P	Eaton	12 Trafo 3	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
	Acta	AC-Rail1-P	Eaton	13 O2	Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum	F		
O2												
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	1 Trafo 1	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	2 Trafo 2	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	3 ACTA	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-NP	Siemens	4 POLI	Niet Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	11 Trafo 3	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	12 Trafo 4	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	13 ACTA	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
	O2	O2-Rail1-P	Siemens	14 POLI	Preferent	8DJH	Siemens	Siemens 8DJH	SF6	F		
Medische Faculteit Zuid												
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	1 tr-1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	2 trafo 1	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum			
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum			
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	4 trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1204	Vacuum			
	Medische Faculteit Zuid	MF-Z-Rail1-NP	Eaton	5 POLI	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
Transistorium												
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	1 NU VU	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	2 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	4 trafo 3	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum			
	Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	5 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
Transistorium	Tr-Rail1-NP	Eaton	6 mf-z	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC00BE-1206	Vacuum				
Initium												
	Initium	IN-Rail1-NP	ZPUE	1 Trafo 1	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	Initium	IN-Rail1-NP	ZPUE	2 HG	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
	Initium	IN-Rail1-NP	ZPUE	3 Vrij	Niet Preferent	ZPUE	ZPUE	ZPUE	SF6			
Fysica												
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	1 mf-n	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm			
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm			
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	4 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm			
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	5 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Fysica	F-Rail1-NP	Eaton	6 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Fysica	F-Rail2-NP	Eaton	7 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm			
	Fysica	F-Rail2-NP	Eaton	8 koppelschakelaar	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm			
	Fysica	F-Rail3-NP	Eaton	9 Vrij	Niet Preferent	Vrij	Eaton	Vrij	Vrij			
	Fysica	F-Rail3-NP	Eaton	10 trafo 6	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm			
	Fysica	F-Rail3-NP	Eaton	11 hg	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm			
	Chemie Oost											

	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	1 OZW	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	2 trafo 1	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	3 trafo 2	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	4 trafo 3	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	5 trafo 4	Niet Preferent	IC	Eaton	IC-4	Olie Arm
	Chemie Oost	CH-O-Rail1-NP	Eaton	6 ec	Niet Preferent	IC	Eaton	ICS-4	Olie Arm
Onbekend									
	Onbekend	RES	Eaton	20	Niet Preferent	NVC	Eaton	NVC24BA-1206	Vacuum
ICDC									
	ICDC	IC-DC-Rail1-NP	ABB	1 ring	Niet Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-NP	ABB	2 Trafo 1	Niet Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-NP	ABB	3 Trafo 2	Niet Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-NP	ABB	4 res	Niet Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-NP	ABB	5 Trafo 3	Niet Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-NP	ABB	6 ring	Niet Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-P	ABB	11 ring pref	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-P	ABB	12 trafo 4	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-P	ABB	13 res	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-P	ABB	14 trafo 5	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
	ICDC	IC-DC-Rail1-P	ABB	15 ring pref	Preferent	WBC	ABB	UNISEC WBC	Vacuum
Totalen									
11 (K) 11 (E) 32 (F) 12 (G-S)									
10 (RM) 15 (G-M)									
11 (RD) 3 (G-D)									