

**NOTA VAN INLICHTINGEN
BEHORENDE BIJ BESTEK 19.001**

Herinrichting wijk Moesel
Opdrachtgever: gemeente Weert





Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 19.001

Herinrichting wijk Moesel

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Met:

- 3 bijlagen.

Born, 20 september 2021

gezien: *RH*



Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 19.001

In het kader van het opgestelde bestek d.d. 04 augustus 2021 zijn de volgende vragen gesteld:

- Verwezen wordt naar bijlage 12 van deze nota

De volgende bijlagen wijzigen of worden toegevoegd:

- 09. Verlichtingsplan;
- 12. Antwoordformulier nota van inlichtingen;
- 13. BRO Registratieobjecten.

In het bestek d.d. 04 augustus 2021 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
05 Tijdsbepaling	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
6 Bijkomende werkzaamheden	13
68 Openbare verlichting	13
685 Levering masten	13
3. Bepalingen	15
01 Algemeen en administratief	17
01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen	17



1. Algemeen



PAR

05 Tijdsbepaling

1. De start van het werk zal in januari 2022 plaatsvinden;
2. Het werk voor 2/3 uiterlijk opleveren op 23 december 2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard;
3. Het gehele werk uiterlijk opleveren in week 31 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard;
4. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.07, deel 3 van dit bestek en het plan van aanpak van de aannemer;
5. Indien 2/3 van het werk niet uiterlijk op de in lid 2 genoemde datum opgeleverd is, volgt er direct een eenmalige korting van €200.000,- in verband met het mislopen van een subsidie voor de opdrachtgever;
6. Indien het gehele werk niet uiterlijk in de in lid 3 genoemde week opgeleverd is bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1.500,- per dag.



PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





04 Bijlagen

De volgende bijlagen wijzigen of worden toegevoegd aan het bestek:

- 09. Verlichtingsplan;
- 12. Antwoordformulier nota van inlichtingen;
- 13. BRO Registratieobjecten.





2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Bijkomende werkzaamheden				
							
							
68			Openbare verlichting				
			Betreft het bedrijfsklaar opleveren van de				
			Openbare Verlichting.				
			Zie hiervoor projecttekening in bijlage 9:				
			1739 Herinrichting Moesel Weert - Projecttekening				
			1_2 2021-07-24 en				
			1739 Herinrichting Moesel Weert - Projecttekening				
			2_2 2021-07-24				
							
685			Levering masten				
							
							
685040			Positie 2, inhoud 2, wordt vervangen door positie				
			2, inhoud 5.				
							
685040	340251		Leveren lichtmast.	st	23,00 V		
			Betreft het leveren van een lichtmast volgens				
			bestekspostnummer 684050				
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal	st		23,00 L	
			Fabrikant: Valmont				
			Type: 002327MSXR-LINEX				
			- of gelijkwaardig -				
		.5.	Uitvoeringsvorm: verloopmast				
		.3.	Nominale masthoogte: 8,0 m				
		. . .1. . .	Met afneembare uithouder met 1 arm	st		23,00 L	
			Uithouderlengte: 1500 mm				
			Fabrikant: Valmont				
			Type: 002575MSXX				
			- of gelijkwaardig -				
		1. .	Beschermingswijze: verzinkt				
		1	Met grondstuk zonder grondplaat				
			Grondstuklengte: 1,36 m				
			Beschermingswijze:				
			maaiveldbescherming LINEX.				
							
685050			Positie 2, inhoud 2, wordt vervangen door positie				
			2, inhoud 5.				
							
685050	340251		Leveren lichtmast.	st	1,00 V		
			Betreft het leveren van een lichtmast volgens				
			bestekspostnummer 684060				
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal	st		1,00 L	
			Fabrikant: Valmont				
			Type: 002312MSXR-LINEX				
			- of gelijkwaardig -				
		.5.	Uitvoeringsvorm: verloopmast				
		.3.	Nominale masthoogte: 8,0 m				
		. . .3. . .	Met afneembare uithouder met 2 armen	st		1,00 L	
			Uithouderlengte: 1500 mm				
			Fabrikant: Valmont				
			Type: 002567MSXX				
			- of gelijkwaardig -				
		1. .	Beschermingswijze: verzinkt				
		1	Met grondstuk zonder grondplaat				
			Grondstuklengte: 1,36 m				
			Beschermingswijze:				
			maaiveldbescherming LINEX.				
							
							



3. B e p a l i n g e n



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 28 03 Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO

- 01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Weert voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente Weert uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoekplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

Vanaf 1 januari 2018 is de aanleverplicht van gegevens van de volgende registratieobjecten in werking getreden:

Geotechnisch sondeonderzoek;

Bodemkundige boormonsterbeschrijving;

Grondwatermonitoringput;

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor het bronhouderportaal zijn te vinden op www.broinfo.nl.

Als kvk-nummer van de bronhouder dient <8-cijferig kvk-nummer van de gemeente> te worden ingevuld in de metadata.

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen nadat deze compleet zijn (inwinning en analyse) te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te vervallen.

Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.



HFD PAR ART LID



Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 19.001

Aldus opgemaakt te Born, 20 september 2021

Plangroep Heggen B.V.

R. Haenraets