

Nota van Inlichtingen BINASK 15-10-2021

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst):
Aanbestedingsleidraad				
1.	8	3.1	Na de eerste zin staan 3 bullets. Boven de bullets lijkt tekst te ontbreken. Graag ontvangen wij de volledige tekst.	De volledige tekst is: <i>Stichting Scope scholengroep en Stichting Scala College en Coenecoop College zijn voornemens een Overeenkomst aan te gaan met één leverancier voor het leveren, monteren, plaatsen, aansluiten en gebruiksklaar (= op de juiste plek in de juiste ruimte door de gebruiker direct kunnen gebruiken van het meubilair) opleveren van BINASK meubilair voor de BINASK ruimten in de nieuwbouw van het Ashram College, Scala College en Coenecoop College, met als doel:</i>
2.	17	7.1	In uw bijlage Geschiktheidseisen financiële en economische draagkracht vraagt u onder punt 8 om een ISO 9001 certificering. Zoals u wellicht weet, bestaat de markt voor BINASK-meubilair voornamelijk uit kleine bedrijven. Kleine bedrijven zijn veelal niet ISO-gecertificeerd. Met uw eis sluit uw bedrijven als de onze, met tientallen jaren ervaring, een Vca-certificering en veel referentieprojecten, uit van uw aanbesteding. De eis die u stelt is ons inziens disproportioneel en beperkt de concurrentie onevenredig. Wij verzoeken u om deze eis te laten vervallen en zien uw gemotiveerde toelichting graag tegemoet.	Aanbestedende dienst laat de eis vervallen. Aanbestedingsleidraad is aangepast en wordt deze Nota geüpload.
3.	17	7.1	Onder punt 8 vraagt u om een ISO-9001 certificaat. Een dergelijke certificering is binnen onze branche met veelal kleine bedrijven niet gebruikelijk. Wij verzoeken u om hier een kwaliteitshandboek toe te staan waardoor de concurrentie niet onnodig wordt beperkt.	Aanbestedende dienst laat de eis vervallen. Aanbestedingsleidraad is aangepast en wordt deze Nota geüpload.
4.	18	7.2	Graag vernemen wij hoeveel beoordelaars de gunningscriteria minimaal beoordelen en vanuit welke hoedanigheid.	Het team van beoordelaars bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling huisvesting van beide stichtingen en inkoopadviseurs.
5.	18	7.2	Wij verzoeken u om voor een duidelijk leesbare beantwoording van het Plan van Aanpak met daarin minimaal de 5 door u benoemde onderdelen 3 A4 toe te staan. Graag uw akkoord.	Dit is akkoord. Aanbestedingsleidraad is aangepast en wordt deze Nota geüpload.
6.	22	7.2	Voor het beschrijven van de minimaal 5 door u benoemde onderdelen met betrekking tot duurzaamheid verzoeken wij u 2 A4 toe te staan. Graag uw akkoord.	Dit is akkoord. Aanbestedingsleidraad is aangepast en wordt deze Nota geüpload.

Bijlage 1 Programma van Eisen				
7.		Levering eis 16	Zoals wellicht bij u bekend lopen de levertijden van grondstoffen en halffabricaten wereldwijd de laatste tijd behoorlijk op. De levertijd voor BINASK-meubilair is daardoor op dit moment gemiddeld 16 weken. Wij doen ons uiterste best om de door u gewenste levertijd te handhaven, maar kunnen dat in de huidige situatie niet garanderen. Wij verzoeken u om zolang deze situatie aanhoudt uw eis als volgt aan te passen: 'Inschrijver levert na schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtgever in goed overleg met opdrachtgever zo snel mogelijk de geoffreerde BINASK inrichting.	Aanbestedende dienst stelt de eis bij naar levert binnen 16 weken na opdrachtbevestiging. Programma van Eisen is aangepast en wordt deze Nota geüpload.
8.		Levering eis 21	Inschrijver dient het binask-meubilair gebruiksklaar op te leveren. Zuurkasten en veiligheids-/chemicaliënkasten functioneren alleen met ventilator. Wij gaan er van uit dat de ventilator door de installateur van de aannemer wordt geleverd en gemonteerd. Graag uw bevestiging.	Dat is correct
9.		Levering eis 28	Kunnen wij ervan uitgaan dat het bouwkundig leidingwerk eindigt met afsluiters ?	Dat is correct afsluiter of kraan.
10.		Levering eis 33	Wij leveren standaard onze bergkasten met rvs handgrepen en de onderkastjes greeploos. Graag uw akkoord voor het leveren van greeploze onderkastjes.	Dat is akkoord.
11.		Levering eis 41/42, perceel 2 en 3	Het is gebruikelijk dat de installateur de keerklep/EA-klap levert voor de vaatwasserkraan en handoogdouche. Wij verzoeken u dit onder te brengen bij de installateur.	Dat is akkoord.
12.		levering eis 49	U geeft in eis 49 aan dat het leidingwerk wordt uitgevoerd inclusief gasgebrekkleppen. Bij perceel 2 en 3 geeft u aan gasgebrekkleppen levering en montage bouw. Wij gaan ervan uit dat de bouw de gasveiligheidsvoorzieningen levert en monteert. Graag uw bevestiging.	Dat is correct.
13.		Levering eis perceel 2-3	Het is niet gebruikelijk dat de leverancier de data aansluitingen verzorgt. Een datapunt mag niet onderbroken worden. Wij verzoeken u het aansluiten van data onder te brengen bij de installateur van de aannemer.	Dat is akkoord.
14.		Levering eis perceel 2	Positie 6 en positie 27 wordt er vermeld "werktafel verhuisd door derden" echter in bijlage 6 calculatieblad zijn de velden geel gekleurd om er een bedrag in te vullen. Klopt het dat hier geen bedrag voor opgenomen hoeft te worden?	Bij pos 6 wordt het werkblad hergebruikt, maar onderstel moet wel aangeboden worden door Inschrijver. Bij pos 27 wordt de tafel hergebruikt, maar moet deze wel aangesloten worden door Inschrijver.
Bijlage 4 Concept Overeenkomst				
15.	3	Artikel 3 Financiële bepalingen	Wij zijn van mening dat het niet reëel is om van ons in 2021 een offerte te vragen waarvan de prijzen tot 1 januari 2024 niet verhoogd mogen worden. Wij doen graag op eerlijke en transparante wijze met u zaken en wensen omgekeerd op normale wijze voor onze werkzaamheden beloofd te worden. Op de door u voorgestelde manier zouden wij nu rekening moeten houden met een prijsverhoging die wij momenteel nog niet kennen dan wel straks tegen een lagere marge moeten leveren. Met het oog op partnerschap en een duurzame manier van zaken doen, verzoeken wij u deze eis aan te passen naar een jaarlijkse indexering vanaf 1 januari 2022.	Dat is niet akkoord voor aanbestedende dienst. De levering zal in 2023 plaatsvinden op basis van een fixed fee, dat risico dient u in uw prijs te verdisconteren. Bij een (niet verwachte) uitloop naar 2024 bent u wel in de mogelijkheid een indexatie door te voeren, mits de uitloopt niet aantoonbaar verwijtbaar aan inschrijver is.

16.	3	Artikel 3 Financiële bepalingen	Op de door u voorgestelde betalingstermijnen hebben wij, gezien de grootte van de opdracht, het verzoek de tweede termijn aan te passen. Ons voorstel is : Bij 8 weken voor levering 20 %. Graag uw akkoord.	Dat is akkoord
Bijlage 6 Calculatieblad				
17.			U geeft aan dat het losse meubilair geleverd dient te worden door derden. Kunt u aangeven of hier een separate uitvraag voor komt of zijn scholen vrij om dit losse meubilair bij een partner naar wens af te nemen?	Hiervoor zal een separate aanbesteding worden gehouden en valt buiten de scope van deze uitvraag.
18.		Perceel 3	Dienen er voor 3 posities bedragen ingevuld te worden t.b.v. lokaal R0.00.17. Echter is dit niet terug te vinden in het bijlage 1 PvE. Valt dit lokaal buiten de aanbesteding of wordt het PvE uitgebreid?	R0.00.17 is BV/Tech lokaal en die valt niet meer onder BINASK dus deze ruimte wordt uit het Calculatieblad gehad.
Overige Bijlagen				
19.		Bijlage 2	Is het mogelijk om bijlage 2 in een word document te ontvangen ?	Document in Word, wordt geüpload bij de nota.
20.		Bijlage 3	Is het mogelijk om bijlage 3 in een word document te ontvangen ?	Document in Word, wordt geüpload bij de nota.
21.		Bijlage 12	De wanden zijn niet te zien op het PDF bestand. Is het mogelijk een PDF bestand te ontvangen waarop de wanden wel te zien zijn ?	Plattegrond wordt geüpload bij de nota.