



3^e Nota van inlichtingen

Omschrijving werk

De realisatie van een geluidscherm langs rijksweg A12 ter hoogte van de wijk Triangel in de gemeente Waddinxveen

Bestek

9-2020 Gemeente Waddinxveen

Beantwoording van aanvullende gestelde vragen met betrekking tot het bestek

1. Deel 2, besteksposten 342010, 342020: Kan de opdrachtgever aangeven of dat de lichtmast op een eigen netwerk staat of die van een netwerkbeheerder. Als de lichtmast op het net van een netwerkbeheerder staat wie is de netwerkbeheerder?.
2. Deel 2 bestekspost 343010: Kan de opdrachtgever specifieker zijn over de specificaties van de tijdelijke verlichting. Zoals:
 - Wat zijn de eigenschappen van de verlichtingsarmatuur?
 - Dient de tijdelijke verlichting aan het net aangesloten te worden?
 - Hoe dient de tijdelijke lichtmast bevestigd te worden, is dit aan het kunstwerk??

De lichtmast staat op het eigen netwerk van Rijkswaterstaat.

De tijdelijke verlichting dient dezelfde eigenschappen als de huidige verlichting te hebben, en aan het bestaande net aangesloten te worden. Voor de mast op het kunstwerk is geen voorgeschreven werkwijze bepaald. Een suggestie is dat mogelijk eerst de mast overgezet wordt op de nieuwe poer/opstort en direct wordt aangesloten, om daarna pas aan het werk te gaan met de schamprand.

Waddinxveen
26-10-2021