Gemeente Nissewaard
Q&A Nota van inlichtingen beschoeingen, bestek 2020-12-WA

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	4.2.1 Geschikheidseis 2 referenties	In de offerteaanvraag staat vermeld dat de referenties niet ouder mogen zijn dan 3 jaar voor de sluitingsdatum. Kan dit aangepast worden naar 5 jaar voor sluitingsdatum zijn?	Wordt aangepast. De referenties mogen in plaats van 3 jaar, niet ouder zijn dan 5 jaar voor de sluitingsdatum.
2	Contract	PvA, artikrl 4,5 uit de offerteaanvraag	tabel 4, II, 2: wat bedoeld u met "specifieke mengsels" ?	Specifieke mengels kunnen meerdere zaken zijn. Afhankelijk van welke aanvullende posten er naar uw mening moeten worden toegevoegd. Denk aan halfverharding, gras, asfalt etc.
3	Contract	pilot	Kan ik ervan uit gaan dat de aannemer die de pilot heeft uitgevoerd, uitgesloten is van deze aanbesteding, gezien zijn voorkennis die niet met ons gedeeld kan worden ?	De aannemer die de pilot heeft uitgevoerd heeft, is niet uitgesloten om deel te nemen aan deze aanbesteding. Er zijn geen specifieke werkzaamheden verricht/aan het licht gekomen die de uitvoering van de werkzaamheden anders dan reguliere vervanging maakt. De pilot had als doel een beeld te krijgen hoe de communicatie verliep tussen de bewoners en de gemeente. De leerpunten uit de pilot zijn opgenomen in het communicatieplan en niet vooraf gedeeld met de aannemer die de pilot heeft uitgevoerd. Er is hier dus wel sprake van een gelijk speelveld.
4	Juridisch	omzetgarantie	Kunt u aangeven welke omzetgarantie er op dit werk zit en wat de verdeling over de jaren is ? Als je Sectie 821 berekend geeft dit een omzet die niet in verhouding staat met de strekkende meters fictieve beschoeing.	Het uitgangspunt (omzetgarantie) zijn de fictieve hoeveelheden van de raamovereenkomst. Evenredig verdeeld over 4 jaar.
5	Contract	rsx	Wilt u het rsx bestand aanleveren	Het RSX-bestand is toegevoegd aan de documenten op TenderNed.
6	Proces	2e nvi	KAn er 2e ronde nvi ingepland worden	Over de inhoud van deze nota van inlichtingen kunnen tot 14 december vragen worden gesteld. De antwoorden worden dan uiterlijk 17 december gepubliceerd.
7	Inhoud	Gunningscriterium 1	Wat wordt bedoeld met het indicatief afprijzen van de oplossing omtrent de deelopdracht (criterium 1, tabel 4 op pagina 15 van de leidraad)? Moeten de aangeboden oplossingen wel of niet verwerkt worden binnen de inschrijfprijs?	Het indicatief afprijzen van een mogelijke oplossing m.b.t. uw specialiteit, creativiteit of innovatie oplossingen maakt geen deel uit van de inschrijfprijs. Wel worden uw specialiteit, creativiteit of innovatie oplossingen beoordeeld en meegewogen in het bepalen van de waardering van het plan van aanpak.
8	Inhoud	Plan van aanpak	U stelt in de aanbestedingsleidraad dat het PvA maximaal 5 A4tjes inclusief voorblad, bijlagen etc. mag beslaan. Enkele regels verder stelt u dat uitsluitend de eerste 6 worden beoordeeld. Is de inhoudsopgave dan inclusief, of exclusief? Kunt u ons verduidelijken wat de spelregels voor het PvA zijn?	Het plan van aanpak dient maximaal 6 A4-tjes (enkelzijdig) te bedragen inclusief voorblad, eventueel inhoudsopgave, afbeeldingen, schema's, bijlagen etc. Uitsluitend de eerste 6 pagina's, incl. het voorblad worden beoordeeld.
9	Contract	Geschiktheidseisen	In hoofdstuk 4 van de offerteaanvraag staan er geen duidelijke geschiktheidseisen. Gezien de complexiteit en omvangrijkheid neem ik aan dat u een minimale opdrachtwaarde stelt. Is een opdrachtwaarde van € 400.000,-- voldoende? Kan ik aannemen dat een kerncompetentie voor het vervangen van beschoeiing aan particuliere percelen verplicht is?	De inschrijver dient voor de kerncompetentie vervangen beschoeingen twee projecten te benoemen. De opdrachtwaarde van ieder referentieproject is minimaal € 50.000,00. Er dient voor minmaal 25% van het totaal te vervangen beschoeingen, beschoeiingen grenzend aan particuliere percelen, in de betreffende referentieprojecten opgenomen te zijn.
10	Inhoud	Referenties	In Bijlage E wordt 2 keer om een referentie gevraagd met dezelfde kerncompetentie. Klopt dit?	Het betreft bijlage F, het betreft 1 kerncompetenties, 2 referenetieprojecten: Inschrijver beschikt aantoonbaar over de kennis, kunde en ervaring om beschoeiingen te vervangen grenzend aan particuliere percelen.
11	Uitvoering	Bestekpost 221010 t/m 222050 Aanbrengen teenbeschoeiing	Aangegeven word verlagen waterstand niet toegestaan, de wijze van verwerking alsmede de materiaal keuze laten deze wijze van werken niet toe hoe hier mee om te gaan?	Het verlagen van de waterstand, e.e.a. in overleg en goedkeurring van het waterschap, is slechts toegestaan als er teenbeschoeiing moet worden vervangen dan wel geplaatst.
12	Contract	Bijlage E/F kerncomp.	Er is geen hoeveelheid/bedrag benoemd. Klopt dat?	De inschrijver dient voor de kerncompetentie vervangen beschoeingen twee projecten te benoemen. De opdrachtwaarde van ieder referentieproject is minimaal € 50.000,00. Er dient voor minmaal 25% van het totaal te vervangen beschoeingen, beschoeiingen grenzend aan particuliere percelen, in de betreffende referentieprojecten opgenomen te zijn.
13	Contract	Bijlage E/F kerncomp.	Hier staat twee keer dezelfde (werken bij particulieren). Bedoelt u dat we twee particuliere werken moeten overleggen?	De inschrijver dient voor de kerncompetentie vervangen beschoeingen grenzend aan particuliere percelen minimaal twee referentieprojecten te benoemen.
14	Contract	Bijlage 2 QS F+F, voorblad	In dit rapport ontbreekt conclusie voor wat betreft de nu voorliggende werkzaamheden (aanbrengen beschoeiing). Graag deze toevoegen.	Hoofdstuk 6 van de onderzoeksrapportage "Onderzoek beschermende flora en fauna watergangen gemeente Nissewaard" betreft de conclusies van het onderzoek. Dit geldt niet alleen voor het baggeren maar ook voor het vervangen van beschoeiingen.
15	Contract	bestek/bijlage 2 QS F+F blz 4	Post voor opstellen f+f werkplan/ecologisch werkprotocol ontbreekt. Graag deze toevoegen.	Bestekpostnummer 822110 is aangepast, de omschrijving in deze post is aangepast. Er is een bestekspost voor het opstellen van een flora & fauna werkplan, het maken van een werkprotocol toegevoegd. Het betreft bestekspost 822120. Zie bijlage K, werkomschrijving nota van inlichtingen. Bij de stukken van de nota treft u de inschrijvingsstaat-herzien, de eerder toegestuurde inschrijvingsstaat komt hiermee te vervallen.
16	Contract	Bijlage 2 QS F+F, voorblad	Dit rapport betreft een concept versie. Gaarne definitieve versie ter beschikking stellen.	Deze onderzoeksrapportage "Onderzoek beschermende flora en fauna watergangen gemeente Nissewaard" van 30 juli 2018 is een definitieve versie.
17	Contract	Bijlage beschoeiing Maaswijk	Er van uitgaande dat de legenda slaat op de tekening (en niet op uitsnede Regionale ligging) komt er geen beschoeiing voor in de wijk Maaswijk (er is geen rode lijn op de tekening). Klopt dit? Zo ja, waarom is tekening dan toegevoegd?	Bij de nota van inlchtingen wordt een aangepast excel-bestand gevoegd. Hierin zijn ook de werkzaamheden, het vervangen van de beschoeiingen, in de wijk Maaswijk begrepen.
18	Contract	Bijlage C SROI, par. 1.2	Wij vinden 5% behoorlijk veel gezien materiaal en materieel deel van inschrijfsom. Gaarne verlagen naar 2%.	Het percentage wordt 7% van de loonsom. Bijlage C is aangepast.
19	Inhoud	Communicatieplan, blz 10	Kopje waterschap. Hier wordt gesproken over werkzaamheden koppelen. Welke werkzaamheden betreft dit?	Op dit moment heeft het waterschap geen concrete plannen, werkzaamheden aangegeven die zij willen gaan verrichten op het moment dat de beschoeiingen vervangen worden. De Gemeente Nissewaard neemt het waterschap mee in het communicatietraject naar bewoners zodat we een eenduidige boodschap communiceren. Bijkomende kans is dat we bewoners tegelijkertijd kunnen voorlichten en inspireren om hun tuin klimaatadaptief in te richten.
20	Inhoud	bestek	Hier wordt gesproken over DG Opzichter beschoeiingen. Waar staat DG voor?	'DG'' staat voor "dagelijks"
21	Juridisch	Pilot	Is de aannemer van de pilot uitgesloten van inschrijving?. Zo nee: hoe borgt OG dat er een objectieve beoordeling plaats vindt waarbij de kennis en ervaring van de pilot niet meeweegt in de beoordeling?	De aannemer die de pilot heeft uitgevoerd heeft, is niet uitgesloten om deel te nemen aan deze aanbesteding. Er zijn geen specifieke werkzaamheden verricht/aan het licht gekomen die de uitvoering van de werkzaamheden anders dan reguliere vervanging maakt. De pilot had als doel een beeld te krijgen hoe de communicatie verliep tussen de bewoners en de gemeente. De leerpunten uit de pilot zijn opgenomen in het communicatieplan en niet vooraf gedeeld met de aannemer die de pilot heeft uitgevoerd. Er is hier dus wel sprake van een gelijk speelveld.
22	Contract	Communicatieplan	Graag ontvangen wij een overzicht van de leerpunten van de pilot.	Zie bijlage E, Communicatieplan. De opgedane ervaring is opgenomen, verwerkt in het communicatieplan.
23	Contract	bestek	Wij missen een post de-mobilisatiekosten (opstarten/aanvoer materieel/dixi/keet). Deze graag toevoegen.	Deze kosten kunnen opgenomen worden in staart van de inschrijvingsstaat bij de eenmalige kosten.
24	Contract	bestek	Wij missen een post mobilisatiekosten (opstarten/aanvoer materieel/dixi/keet). Deze graag toevoegen.	Deze kosten kunnen opgenomen worden in staart van de inschrijvingsstaat bij de eenmalige kosten.
25	Contract	bestek	We missen een post voor emvi-kosten. Kan deze toegevoegd worden?	Er wordt door de oodrachtgever geen post opgenomen voor EMVI-kosten. Zie paragraaf 3.13 van de offerteaanvraag.
26	Contract	Offerteaanvraag, 4.6, blz 17	Bij de leden van de beoordelingscommissie ontbreekt toezichthouder. Dit lijkt ons essentieel gezien de beoordeling op relevantie vanuit de praktijk (realistisch vanuit praktijk) op hfst III Aansturing en uitvoering. Kunt u aangeven waarom deze ontbreekt? En hoe de praktijkbeoordeling nu wordt geborgd in het team?	De commissieleden die de beoordeling verrichten zijn capabel en ruim voldoende technisch (theoretisch en praktisch) onderlegd om de plannen van aanpak op juiste waarde te beoordelen.
27	Contract	Offerteaanvraag, 4.5, blz 15	Om het gevraagde overzichtelijk, compleet en onderscheidend te beschrijven is het toegestane aantal pag. van 5 zeer onvoldoende. Wij verzoeken u om het aantal pag. te verhogen naar 9. Indien u dit niet wilt dan het aantal te beschrijven onderwerpen te halveren.	Het plan van aanpak dient maximaal 6 A4-tjes (enkelzijdig) te bedragen inclusief voorblad, eventueel inhoudsopgave, afbeeldingen, schema's, bijlagen etc. Uitsluitend de eerste 6 pagina's, incl. het voorblad worden beoordeeld.
28	Contract	Offerteaanvraag, 4.5, blz 15	Tabel 4, nr 2: U vraagt hier om een beschrijving en een tabel. Voor de overzichtelijkheid zouden wij deze graag als bijlage opnemen. Is dat toegestaan	Deze bijlage maakt onderdeel uit van het plan van aanpak. En moet dus in een van de 6 pagina's worden verwerkt
29	Contract	Offerteaanvraag, 4.5, blz 15	Tabel 4, nr 1: U vraagt hier om een beschrijving en een tabel. Voor de overzichtelijkheid zouden wij deze graag als bijlage opnemen. Is dat toegestaan?	Deze tabel maakt onderdeel uit van het plan van aanpak. En moet dus in een van de 6 pagina's worden verwerkt
30	Contract	Offerteaanvraag, 4.5, blz 15	U stelt hier dat het pva max. 5 a4 mag omvatten. Daaronder stelt u dat uitsluitend de eerste 6 pag. beoordeeld worden. Hoe moeten wij dit lezen?	Het plan van aanpak dient maximaal 6 A4-tjes (enkelzijdig) te bedragen inclusief voorblad, eventueel inhoudsopgave, afbeeldingen, schema's, bijlagen etc. Uitsluitend de eerste 6 pagina's, incl. het voorblad worden beoordeeld.
31	Contract	Offerteaanvraag, 4.5, blz 15	Voor de overzichtelijkheid verzoeken wij u om één voorblad en één inhoudsopgave toe te staan los van het max. aantal pagina's.	Het plan van aanpak dient maximaal 6 A4-tjes (enkelzijdig) te bedragen inclusief voorblad, eventueel inhoudsopgave, afbeeldingen, schema's, bijlagen etc. Uitsluitend de eerste 6 pagina's, incl. het voorblad worden beoordeeld.
32	Uitvoering	Slotbouten	Het werken met slotbouten is arbeidsintensief. Is het toegestaan om slotbouten te vervangen door schroeven?	Het is niet toegestaan om schroeven te gebruiken. Conform het bestek slotbouten toepassen.
33	Inhoud	Aanbrengen beschoeiing	In meerdere besteksposten staat omschreven dat er een schot en meerdere planken toegepast dienen te worden. Wij gaan ervan uit dat dit in één schot toegepast kan worden. Zo niet, wat is dan de bedoeling? Als de planken los bevestigd dienen te worden werkt dit kostenverhogend.	De opdrachtgever heeft geen bezwaar als er een enkel schot (prefab) toegepast wordt.