Waterschap Noorderzijlvest

Nota van Inlichtingen

Best Value aanbesteding

Bouw rwzi Gaarkeuken

Aanbestedende dienst:	Waterschap Noorderzijlvest Stedumermaar 1 Postbus 18 9700 AA Groningen
Datum:	21 september 2021

Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de Best Value aanbesteding ''Bouw rwzi Gaarkeuken'' met het kenmerk: TN 305194.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

Ref.nr.	Mededelingen vanuit Aanbestedende dienst	Aanvulling / Wijziging
--	Het antwoord op vraag 190 kunnen we nader aanvullen. Vraag 190: Kunt u bevestigen dat de Nabezinktank in het verleden is leeggezet (bijvoorbeeld t.b.v. onderhoud of inspectie) zonder hierbij het grondwaterpeil te verlagen? We zouden het zeer op prijs stellen op korte termijn antwoord te ontvangen.	**Aanvulling op het antwoord:** De huidige nabezinktank is gefundeerd op palen. Vermoedelijk is dat gedaan om droogzetten zonder peilverlaging en zonder dat de tank opdrijft, mogelijk te maken. Berekeningen kunnen aantonen of dat daadwerkelijk zo is. Het is in de uitvoering aan de Opdrachtnemer om die berekeningen uit te voeren.
--	Eis SES-0212 wordt toegevoegd aan het eisenpakket.	**Eis SES-0212** <u>Ontvangen en verwijderen van piggen</u> Er dient in het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken rekening te worden gehouden met het goed kunnen ontvangen en veilig verwijderen van piggen voor inspectie en reinigen van de transportleidingen. Toelichting: Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: Massa nat ILI tool 300 kg o Inname qua diameter 30% Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: o Worden niet geïnspecteerd met ILI (niet TOP16) o Moeten afzonderlijk te proppen zijn o Schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%