

Graafschap College
Meubilair
Nota van Inlichtingen 2
7-7-2021

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Verduidelijkingsvraag NVI1 vraag 11	'De verstrekte tekeningen zijn indicatief voor een gemiddeld lokaal van circa 55m2'. De lokalen op de bijgeleverde plattegrond die hierbij het dichtst in de buurt komen hebben een oppervlakte van circa 57/58m2. Is het een optie, om gelijke uitgangspunten voor de inschrijvers te creëren, om twee specifieke lokalen aan te wijzen voor de uitwerking van open vraag 1?	Inschrijver kan voor antwoord op open vraag 1 zijn uitwerking maken voor lokalen SPW 001 en SPW 002.
2	Verduidelijkingsvraag NVI1 vraag 21	Het lijkt erop dat bij vraag 21 een deel van de vraag is weggefallen. Is inschrijver vergeten de vraag af te maken of is er een deel weggefallen? Indien het laatste: waar geeft u dan nog meer akkoord op?	Dit is de vraag zoals die ontvangen is in TenderNed.
3	Verduidelijkingsvraag NVI1 vraag 30	Bij nagenoeg alle gangbare enkele bureaus in de markt zijn de kabelgoten onder het blad geplaatst aan het frame of onderzijde blad. Hierdoor hebben de kabelgoten geen klep aan de bovenzijde. Wij nemen aan dat een goed aan 2-zijden toegankelijke/neerklapbare kabelgoot onder het blad is toegestaan waarbij de kabels uit het zicht zijn weggewerkt. Akkoord?	Dit is akkoord.
4	Verduidelijkingsvraag NVI1 vraag 31	De vraagsteller haalt abusievelijk in zijn vraag de NPR 1335 aan waar het instelbereik aan dient te voldoen. Waarschijnlijk worden hier meerdere normen/richtlijnen door elkaar gehaald (NEN 1335 en NPR1813). Kunt u bevestigen dat het verstelbereik aan de NPR1813 (65-130cm) dient te voldoen?	Dit is correct.