



dakvloer

- Algemeen:**
- pelt = NAP +0.5
 - Betonkwaliteit in het werk gestort beton C30/37, tenzij anders aangegeven.
 - Betonkwaliteit prefab beton C45/55, tenzij anders aangegeven.
 - Staalkwaliteit S355, tenzij anders aangegeven
 - Brandwerendheid hoofddraagconstructie 90 minuten (met mogelijkheid tot 30 minuten reduce door brandlaet berekening)

- Renvooi:**
-  In het werk gestort beton
 -  Prefab beton

wfz. D	A.B.	4-2-2019	Spooning in de gevel balk vervalt	status	Definitief
wfz. C	A.B.	05-11-2018	Maatvoering liftwand aangepast	Van Rossum Staadvondende Ingenieurs bv	
wfz. B	A.B.	18-10-2018	Algemene informatie en renvooi toegevoegd	Amsterdam	
wfz. A	A.B.	27-9-2018	opm. aannemer en architect verwerkt	Postbus 37290	
datum	11-09-2018			1030 AG Amsterdam	
				tel. 020 - 615 5711	
				amb@vanrossum.nl	
				www.vanrossum.nl	

VAN RAADGEVENDE INGENIEURS

ROSSUM

Project Nova College Haarlem

opdrachtgever Nova College Haarlem

architect Paul de Ruiter/Amsterdam

schakel 1-100

teken A1

order 9037

projectleider Ir. A. van der Sluis

architect A. Benovic

acc.

Van Rossum Staadvondende Ingenieurs bv
Amsterdam
Postbus 37290
1030 AG Amsterdam
tel. 020 - 615 5711
amb@vanrossum.nl
www.vanrossum.nl

Ir. D.J. Kluft, E.I.
Ir. A.G. van der Sluis, E.I.

Dakvloer

9037

M E O - W E I 0 4 0 0 1