

2^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Zonnepanelen Lucrato 2021/0610TK

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bijlage 1. Programma van Eisen				
1.	11	2.5.10. 1 ^e NvI vraag 34	Ons inziens vergroot deze eis van de verzekeraar juist het risico op brandgevaar (en mogelijk dus ook het risico op aansprakelijkheid van opdrachtnemer) door de kabels naar binnen te brengen. Staat u de opdrachtnemer toe om een alternatieve oplossing voor de overbrugging van de brand scheidingsmuren voor te stellen? M.a.w. wilt u de eis van de verzekeraar op dit punt te herzien?	Helaas is de verzekeraar stellig in de eis dat bekabeling, panelen en of omvormers niet boven het dak binnen 2,5 meter vanaf een brandscheiding mogen worden geplaatst. Opdrachtgever kan de eis van de verzekeraar niet over-rullen omdat het pand dan niet langer verzekeraar is (hier speelt een vergelijkbare situatie als Thialf).
2.	18	3.3.3	Is er een foto beschikbaar van de hoofdverdeler?	Zie bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen.
Bijlage 3b. Waakvlamovereenkomst				
3.	3	Art. 2. 1 ^e NvI vraag 72	Dus de nummer 2 hoeft de waakvlamovereenkomst niet te tekenen?	U dient deze wel te tekenen, maar er wordt opgenomen dat u het recht heeft om van uitvoering af te zien.
Overige bijlagen				
4.		1 ^e NvI vraag 85	Er wordt gevraagd om StabiCad tekeningen te verstrekken. Onder welk Stabiniveau dient dit te gebeuren. 5, 8 of LT Dient dit BIM of plat tekenwerk te zijn?	Tekeningen door de leverancier van het PV-systeem te verstrekken in AutoCAD, versie 2018-2020. De opstellingstekening door Bordewijk is in StabiCAD versie 12.26 getekend.
5.		1 ^e NvI vraag 85	Er wordt gevraagd om StabiCad tekeningen te verstrekken. Zijn hiervoor CAD-afspraken beschikbaar welke verstrekt kunnen worden?	Zie vraag 4.
6.		1 ^e NvI vraag 85	Wordt het StabiCad pakket van de E-technische installatie welke nu aanwezig is aan de uitvoerende partij verstrekt?	CAD-software wordt niet door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
7.		1 ^e NvI vraag 85	Het feit dat u geen DWG bestanden kunt delen zorgt voor extra (financieel) risico voor de opdrachtnemer. Zonder de DWG bestanden kunnen wij niet engineeren (hiervoor moet in de tenderplanning ook voldoende ruimte worden geboden t.b.v. invullen bijlage 5), met name omdat het dak nog vernieuwd moet worden. Ook bestaat de mogelijkheid tot een onjuiste vergelijking.	Zie bijlage bij deze Nota van Inlichtingen. Werkbedrijf Lucrato is in de veronderstelling dat de tekeningen zeer nauwkeurig zijn. Echter, Inschrijvers kunnen geen rechten ontleen aan de correctheid van opgenomen maatvoering.

Einde Nota van Inlichtingen