



**2^e Nota van inlichtingen
Europese aanbesteding
Brandwerende voorportalen en rolschermen
ten behoeve van het Kadaster**

Directie P&O

Kenmerk	21.031269
Opdrachtgever	J.G. Siepel
Auteur	Stefan Tuink
Versie	1.0
Versiedatum	21-12-2021

Vraag & antwoord:

Nummer	Betreft artikel/ Paragraaf bestek	Pagina	Vraag	Antwoord
1.			Kunt u aangeven wat de hoogte is van de puien die geleverd moeten worden?	<p>Plafondhoogte op de verdiepingen is ca. 235 cm (op de gang gemeten). Er kan per verdieping 1 á 2 cm verschil in zitten. Tussen de liften is het hoger, ca. 256 cm.</p> <p>De begane grond wijkt af. Het plafond is ca. 362 cm hoog (op de gang gemeten) en tussen de liften ca. 255 cm.</p>

N.B.

Deze nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het Bestek Europese Openbare aanbesteding Brandwerende voorportalen en rolschermen ten behoeve van het Kadaster met kenmerk 21.028743.