



Den Haag

Meervoudige onderhandse aanbesteding

Realisatie Entree en Fietsenstalling Nieuw Kijkduin

Nota van Inlichtingen 1

Versie	1
Datum	7-12-2021
Referentie	210132
Aanbesteder	Gemeente Den Haag
Copyright	Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Inkoop Fysiek Domein

Inhoudsopgave

Nota van Inlichtingen	3
Mededelingen	3
Gewijzigde en/of toegevoegde documenten	3
Behandeling vragen en antwoorden.....	4

Nota van Inlichtingen 1

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding Realisatie Entree en Fietsenstalling Nieuw Kijkduin ten behoeve van gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Mededelingen

nvt

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten

nvt

Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Verwijzing Document	Vraag	Antwoord
1.	Deelgebieden BRL 6000	U vraagt certificering van diverse deelgebieden binnen de BRL 6000. Een aantal van de gevraagde deelgebieden is echter helemaal niet van toepassing op dit type bouwwerk. Dit betreft: - BRL 6000-01: Elektrotechnische installaties van individuele woningen; - BRL 6000-10: Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang. (dit is een bijzonder deelgebied waarin slechts zeer weinig bedrijven zijn gecertificeerd) Kunt u deze deelgebieden laten vervallen of onderbouwen waarom de volgende deelgebieden wel benodigd zijn?	BRL 6000-01 is niet van toepassing BRL 6000-10 is niet van toepassing
2.	Technische bekwaamheid: Procescertificaat BRL6000	In par. 3.4.2.4 geeft u aan dat de gegadigde dient beschikken over het BRL6000-AB certificaat (ontwerp en installatie technische installaties) Het certificaat is geen algemeen certificaat en is in het bezit van specialistische bedrijven. Het vragen van het certificaat in de selectiefase is van geringe toegevoegde waarde en dwingt de markt met een onderaannemer in te schrijven. Kunt u de eis laten	Nee, eis komt niet te vervallen en wordt niet verplaatst naar de gunningsfase. In de Selectieleidraad wordt ruimte geboden aan het vereiste door 'er mee bezig te zijn' en/of 'of gelijkwaardig' impliciet verwijzend naar bestaande erkenningen. Deze status heeft voor Aanbesteder een waarde naar welke kwaliteitsniveau wordt gestreefd. Gezien het gegeven dat TO installaties functioneel is

		vallen en/of verplaatsen naar de gunningsfase waarbij het als contractverplichting opgenomen word?"	zal het bestek naar een UO worden uitgewerkt door ON. Expliciet gaat het in deze fase om het aantonen dat aanbieder gekend is en ervaring heeft met dergelijke uitwerking en uitvoering. Aanwezigheid van de kwalificatie binnen of buiten de organisatie van aanbieder laat dit onverlet.
--	--	---	---