

Overzicht Evenementenkasten 2019

Locatie	Toegang verlenen / urgentie 1 / urgentie 2	Beschrijving
Olympisch Stadion 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Rembrandtplein 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Krugerplein 32	Urgentie 2	Vuil aanwezig in kast
Joris Ivensplein 50	Urgentie 2	deksel PUTkast opent zwaar
Hoekenrode 1	Urgentie 2	cilinderslot defect
Olympisch Stadion 1	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Bijlmerplein 209	Urgentie 2	cilinderslot ontbreekt
George Gershwinplein	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Museumplein 13	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Hoofddorpplein 37	Urgentie 2	verdeelinrichting defect
Joris Ivensplein 50	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Museumplein 13	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Olympisch Stadion 1	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Joris Ivensplein 50	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Olympisch Stadion 1	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Joris Ivensplein 50	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Grote Wittenburgerstraat 37	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Museumplein 13	Urgentie 1	water in kast
Makassarstraat 240	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Museumplein	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Buitenveldertselaan	Urgentie 1	contactdoos gesmolten
Vijzelgracht 58	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
H.T. Zwiersplantsoen 24	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat niet open
Oranje Vrijstaatplein 40	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Rembrandtplein 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Zuidplein	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Vijzelgracht 58	Urgentie 1	spanning ontbreekt

Overzicht Evenementenkasten 2020

Locatie	Toegang verlenen / sluiten / Urgentie 1 / Urgentie 2	Beschrijving
Joris Ivensplein 50	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Olympisch Stadion 1	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Olympisch Stadion 1	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
museumplein 1	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Museumplein 13	Calamiteit	contactdoos gesmolten
Sarphatiepark	Urgentie 2	cilinderslot defect
Rembrandtplein	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Rokin 1	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Olympisch Stadion 1	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Olympisch Stadion 1	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Olympisch Stadion 1	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Oudebrugsteeg 1	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Olympisch Stadion 1	Toegang verlenen	verzoek assisteren evenement
Museumplein 13	Urgentie 2	cilinderslot ontbreekt
Gustaf mahlerplein	Urgentie 1	cilinderslot defect
Grote Wittenburgerstraat 37	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Olympiaplein 127	Urgentie 2	Vuil aanwezig in kast
H.T. Zwiersplantsoen 24	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Vijzelgracht 58	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Rokin 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Vijzelgracht 58	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Stadspark Osdorp	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Museumplein 13	Urgentie 1	spanning ontbreekt