

Overzicht Marktkasten 2019

Locatie	Toegang verlenen / sluiten / storing / calamiteit	Beschrijving
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	tijdklok defect
Lindengracht 88	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Van der Pekstraat 50	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Lindengracht 88	Urgentie 1	water in kast
Lindengracht 88	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Stadionplein 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	water in kast
Noordermarkt 45	Urgentie 2	Vierkantslot los
Waterlooplein 75	Urgentie 2	Vierkantslot los
Westerstraat 107	Urgentie 1	aardlekautomaat schakelt uit
Noordermarkt 45	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Lindengracht 88	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Dapperplein 34	Urgentie 2	deksel PUTkast opent zwaar
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	water in kast
Noordermarkt 45	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Reigersbos 96	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Van der Pekstraat 5	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	contactdoos is los
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Lindengracht 88	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Stadionplein 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	contactdoos oxidatie
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	contactdoos oxidatie
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	contactdoos gesmolten
Reigersbos 96	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	valsluiting ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	Kabelmof/airlock defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	rook uit de kast
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	valsluiting defect
Reigersbos 96	Urgentie 1	contactdoos gesmolten
Reigersbos 96	Urgentie 1	contactdoos gesmolten
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	valsluiting defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	installatieautomaat defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	luchtklok los
Stadionplein 1	Urgentie 2	luchtklok los
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken

Anton de Komplein 150	Urgentie 2	Herstellen verdeler
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Dapperplein 34	Urgentie 2	Kabelmof/airlock defect
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Dapperplein 34	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Van der Pekstraat 50	Urgentie 2	verdeelinrichting defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Noordermarkt 45	Urgentie 2	luchtklok los
Haarlemmerplein 1	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Dapperplein 34	Urgentie 1	water in kast
Olympisch Stadion 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Dapperplein 34	Urgentie 1	spanning ontbreekt
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	water in kast
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Kraaiennest 76	Urgentie 1	aardlekbeveiliging defect
Annie Romeinplein 32	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verdeelinrichting defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	luchtklok los
Annie Romeinplein 32	Urgentie 1	water in kast
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	hoofdbeveiliging defect
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 2	deksel PUTkast opent zwaar
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	contactdoos gesmolten
Westerstraat 107	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet dicht
Haarlemmerplein 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 2	contactdoos is los
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 2	valsluiting defect
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Waterlooplein 75	Urgentie 2	contactdoos is los
Noordermarkt 45	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	aardlekbeveiliging defect
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Lindengracht 88	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Lindengracht 88	Urgentie 2	valsluiting ontbreekt
Lindengracht 88	Urgentie 2	cilinderslot defect
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 2	deksel PUTkast vergrendeld niet
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 2	valsluiting ontbreekt
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Van der Pekstraat 50	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Tussen Meer 24	Urgentie 2	cilinderslot defect
Tussen Meer 24	Urgentie 2	cilinderslot ontbreekt
Tussen Meer 24	Urgentie 1	spanning ontbreekt

Tussen Meer 24	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Tussen Meer 24	Urgentie 2	cilinderslot defect
Tussen Meer 24	Urgentie 2	cilinderslot defect
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	contactdoos defect
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 2	cilinderslot defect
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Van der Pekstraat 50	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Reigersbos 96	Urgentie 2	spanning ontbreekt
Nieuwstraat 5	Urgentie 1	water in kast
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	contactdoos is los
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Stadionplein 1	Urgentie 1	water in kast
Dapperplein 34	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Annie Romeinplein 32	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Reigersbos 96	Urgentie 1	water in kast
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Nieuwstraat 5	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	cilinderslot defect
Reigersbos 96	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Dapperplein 34	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Stadionplein 1	Urgentie 1	water in kast
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	water in kas
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	water in kast
Tussen Meer 24	Urgentie 2	cilinderslot defect
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 2	Storing
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	water in kast
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Annie Romeinplein 32	Urgentie 1	aardlekbeveiliging schakeld uit
Stadionplein 1	Urgentie 1	water in kast
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	water in kast
Nieuwstraat 5	Urgentie 2	Aansluiting verzwaren
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Waterlooplein 1	Urgentie 2	Vervangen cilinders

Overzicht Asset Marktkasten 2020

Locatie	Toegang verlenen / sluiten / storing / calamiteit	Beschrijving
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet dicht
Van der Pekstraat 50	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	contactdoos is los
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	deksel vergrendeld niet
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	deksel vergrendeld niet
Nieuwstraat 5	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Dapperplein 34	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Annie Romeinplein 32	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	water in kast
Annie Romeinplein 32	Urgentie 1	water in kast
Noordermarkt 45	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Spui 41	Urgentie 2	cilinderslot ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Van der Pekstraat 50	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	contactdoos is los
Dapperplein 34	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Tussen Meer 24	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Dapperplein 34	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	luchtklok los
Annie Romeinplein 32	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Reigersbos 96	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Reigersbos 96	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat niet open
Reigersbos 96	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Reigersbos 96	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Reigersbos 96	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	hoofdbeveiliging defect
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Dapperplein 34	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	Montageplaat defect

Anton de Komplein 150	Urgentie 2	valsluiting defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Noordermarkt 45	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Kraaiennest 76	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Kraaiennest 76	Urgentie 2	Dekselschroef defect/ontbreekt
Kraaiennest 76	Urgentie 2	contactdoos defect
Kraaiennest 76	Urgentie 2	zwaaihendel defect
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	cilinderslot defect
Dapperplein 34	Urgentie 2	contactdoos defect
Dapperplein 34	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	contactdoos defect
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Kraaiennest 76	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Annie Romeinplein 32	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Reigersbos 96	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Waterlooplein 75	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
Reigersbos 96	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Kraaiennest 76	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Tussen Meer 24	Urgentie 2	cilinderslot defect
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	valsluiting defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 2	deksel PUTkast vergrendeld niet
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	luchtklok los
Westerstraat 107	Urgentie 1	spanning ontbreekt
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwstraat 5	Urgentie 2	luchtklok los
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	Kabelmof/airlock defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	deksel PUTkast vergrendeld niet
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	water in kast
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	deksel PUTkast vergrendeld niet
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	contactdoos is los
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	uitvoerklap gaat niet open
Kraaiennest 76	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	uitvoerklap gaat niet open
Plein '40-'45 9	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 1	spanning ontbreekt

Stadionplein 1	Urgentie 2	deksel slothuis defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Kraaiennest 76	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Van der Pekstraat 50	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Kraaiennest 76	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Van der Pekstraat 50	Urgentie 2	verzoek installatie aanpassen
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Reigersbos 96	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Bos en Lommerplein 124	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Tussen Meer 24	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	water in kast
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	water in kast
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 2	valsluiting defect
Tussen Meer 24	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	verdeelinrichting defect
Annie Romeinplein 32	Urgentie 2	verdeelinrichting los v luchtklok
Tussen Meer 24	Urgentie 2	deur vergrendeling defect
Albert Cuypstraat 1	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 2	cilinderslot defect
Lindengracht 88	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Westerstraat 107	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Westerstraat 107	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Lindengracht 88	Urgentie 2	verzoek installatie aanpassen
Lindengracht 88	Urgentie 2	deur vergrendeling defect
Lindengracht 88	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Lindengracht 88	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Lindengracht 88	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Lindengracht 88	Urgentie 2	contactdoos is los
Lindengracht 88	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Lambertus Zijlplein 17	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Plein '40-'45 9	Urgentie 1	water in kast
Stadionplein 1	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Noordermarkt 45	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Noordermarkt 45	Urgentie 2	deur vergrendeling defect
Noordermarkt 45	Urgentie 2	contactdoos is los
Noordermarkt 45	Urgentie 2	valsluiting ontbreekt
Noordermarkt 45	Urgentie 2	valsluiting defect
Haarlemmerplein 1	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Noordermarkt 45	Urgentie 2	valsluiting defect
Noordermarkt 45	Urgentie 2	contactdoos is los
Noordermarkt 45	Urgentie 2	valsluiting ontbreekt
Lindengracht 88	Urgentie 2	beschermdeksel defect
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Van der Pekstraat 50	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
Waterlooplein 75	Urgentie 1	Installatieautomaten defect
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Reigersbos 96	Urgentie 1	water in kast
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken

Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Van der Pekstraat 50	Urgentie 2	luchtklok los
Van der Pekstraat 50	Calamiteit	contactdoos gesmolten
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Waterlooplein 75	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Tussen Meer 24	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 2	cilinderslot defect
Noordermarkt 45	Urgentie 22	verzoek installatie nakijken
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	contactdoos is los
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	test
Noordermarkt 45	Urgentie 1	deksel PUTkast gaat niet open
spui 10	Urgentie 2	verzoek installatie nakijken
spui 10	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Anton de Komplein 150	Urgentie 2	contactdoos is los
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Ten Katestraat 54	Urgentie 2	contactdoos is los
Buikslotermeerplein 10	Urgentie 1	spanning ontbreekt
C. van Eesterenlaan 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Annie Romeinplein 32	Urgentie 2	verzoek installatie aanpassen
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	aardlekautomaat defect
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	meter netbeheerder hangt los
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	water in kast
Nieuwmarkt 22	Urgentie 2	deksel PUTkast gaat zwaar open
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	Installatieautomaten defect
Ten Katestraat 54	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwmarkt 22	Urgentie 1	spanning ontbreekt
Nieuwstraat 5	Urgentie 2	beschermdeksel ontbreekt
Anton de Komplein 150	Urgentie 1	water in kast