

ONDERHOUDSRAPPORT BLUSMIDDELEN



Klant: Sportfondsen Tiel
 Vestiging: Betuwehal
 Adres: Wadenhoijenlaan 399
 Plaats: 4006 AJ Tiel
 Datum: 9-2-2021

Contactpersoon: Nick van Os
 Opmerkingen:

	Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
1	Beheerderskantoor													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	ECO-AF-6L	170605	20540		2003	2008	2013	2018	2023			
2	Ingang Hal													
	Haspel 20x3/4	Berki	3/4" 20mtr	012635		5 ltr water per 10 sec						2022		
3	Vergaderruimte													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	ECO-AF-6L	170608	20922		2003	2008	2013	2018	2023			
4	Gang links voor aan zijde Wadenhoijenlaan													
	Haspel 25x3/4	Ajax	3/4" 25mtr	057157		5 ltr water per 10 sec	2007					2022		
5	Gang rechts voor													
	Haspel 25x3/4	Berki	3/4" 25mtr	012638		5 ltr water per 10 sec						2022		
6	In Sporthal berging													
	Haspel 25x3/4	Berki	3/4" 25mtr	026853		5 ltr water per 10 sec	1999					2024		
7	Restaurant													
	Haspel 20x3/4	Berki	3/4" 20mtr	012640		5 ltr water per 10 sec	2001					2021		
8	Restaurant keuken													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	EcoCold-6L	127746	338473		2015	2020	2025	2030	2035			
9	In CV ruimte													
	CO2-blusser	Berki	CO2-2kg	085544			2001		2011		2021			Vervangen
10														

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
 de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
 volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659

ONDERHOUDSRAPPORT BLUSMIDDELEN

Klant: Sportfondsen Tiel
Vestiging: Westroyenhal
Adres: Predikbroedersweg 14
Plaats: Tiel
Datum: 10-2-2021

Contactpersoon: Nick van Os
Opmerkingen:

Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
1 Schakelruimte	CO2 Blusser	Berki	K5	015520		2002		2012		2022			2022 vervangen
2 Beheerderskamer / Opslag materiaal	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	EcoCold 6L	147165		2017	2022	2027	2032	2037			
3 Gang voor zaal L	Haspel 20 x 3/4	Ajax	3/4 20 mtr	118725		2015					2020		
4 Gang voor zaal R	Haspel 20 x 3/4	Ajax	3/4 20 mtr	118724		2015					2020		
5 Sporthal rechtsvoor	Haspel 20 x 3/4	Ajax	3/4 20 mtr	68062		2016					2021		
6 Sporthal rechtsachter	Haspel 20 x 3/4	Ajax	3/4 20 mtr	127748		2015					2020		
7 Sporthal midden	Haspel 20 x 3/4	Ajax	3/4 20 mtr	012651							2020		
8 Sporthal linksvoor	Haspel 20 x 3/4	Berki	3/4 20 mtr	68063		2016					2021		
9 Sporthal linksachter	Haspel 20 x 3/4	Berki	3/4 20 mtr	68064		2016					2021		
10 Restaurant zaal bij fitnessruimte	Haspel 20 x 3/4	Berki	3/4 20 mtr	68065		2016					2021		

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659

	Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
11	Fitnessruimte													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	EcoCold 6L	147166			2017	2022	2027	2032	2037			
12	Keuken fitness													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	EcoCold 6L	129853			2018	2023	2028	2033	2038			
13	Keuken fitness													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	EcoCold 6L	130519			2014	2019	2024	2029	2034			
14	TD ruimte													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	EcoCold 6L	170607			2017	2022	2027	2032	2037			
15	TD ruimte													
	CO2 Blusser	Berki	K5	013021			2003		2013		2023			
16														
17														
18														
19														
20														

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659

ONDERHOUDSRAPPORT BLUSMIDDELEN

Klant: Sportplaza Tiel BV
Vestiging: Gymzaal Adamshof
Adres: Adamshof 10
Plaats: Tiel
Datum: 11-2-2021

Contactpersoon: Nick van Os
Opmerkingen:

	Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
1	Ingang hal													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	ECO-AF-6L	170604	21867		2013	2018	2023	2028	2033			
2	Ingang hal													
	Haspel 25x3/4	Berki	3/4 25 mtr	057198			2007					2022		
3	Sportzaal													Sproeikop vervangen
	Haspel 25x3/4	Berki	3/4 25 mtr	57197			2007					2022		25mm
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659

ONDERHOUDSRAPPORT BLUSMIDDELEN

Klant: Sportplaza Tiel BV
Vestiging: Sporthal De Dreef
Adres: Dreef 1
Plaats: Wadenoyen
Datum: 12-2-2021

Contactpersoon: Nick van Os
Opmerkingen:

	Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
1	Ingang hal													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	ECO-AF-6L	070976	02229		2010	2015	2020	2025	2030			Vervangen
2	Ingang hal													
	Haspel 25 x 3/4	Berki	3/4 25 mtr	012656			1997					2020		
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659

ONDERHOUDSRAPPORT BLUSMIDDELEN

Klant: Sportplaza Tiel BV
Vestiging: Gymzaal Meeslaan
Adres: Meeslaan 2
Plaats: Tiel
Datum: 11-2-2021

Contactpersoon: Nick van Os
Opmerkingen:

	Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
1	Ingang hal													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	ECO-AF-6L	170603	20933		2003	2008	2013	2018	2023			
2	Ingang hal													
	Haspel 25x3/4	Berki	3/4 25 mtr	012659								2023		
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659

ONDERHOUDSRAPPORT BLUSMIDDELEN

Klant: Sportplaza Tiel BV
Vestiging: Gymzaal Rauwenhof
Adres: Suze Groenewegstraat 104
Plaats: Tiel
Datum: 11-2-2021

Contactpersoon: Nick van Os
Opmerkingen:

	Soort	Merk	Type	Barcode	Cilinder	Debiet	PRO	UO1	REV	UO2	AFK	AFP	AV	Opmerkingen
1	Ingang hal													
	Schuimblusser Constant Pressie	Berki	ECO-AF-6L	170602	20896		2013	2018	2023	2028	2033			
2	Ingang hal													
	Haspel 25x3/4	Berki	3/4 25 mtr	012655			1987					2022		
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

PRO = Productiedatum / UO1 = Uitgebreid onderhoud 5jr / REV = Revisie 10jr / UO2 = Uitgebreid onderhoud 15jr / AFK = Afgekeurd (max. Techn. Leeftijd) / AFP = Afpersen brandslanghaspel

Handtekening onderhoudskundige:
de heer J. van Herwaarden (diploma nr. CertoPlan 11/11/1540)

De blusmiddelen zijn onderhouden
volgens NEN-EN 671-3, NEN 2559, NEN 2659