

WATERSCHAP LIMBURG

VCA KEURING 2020

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.121	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.2	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.123	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.3	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.116	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.4	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.122	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.5	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.125	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.6	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.120	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.7	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9	Sloten, scharnieren			X			
10	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.119	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.8	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.840	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.1	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.841	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.2	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.844	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.3	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.837	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.4	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.838	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.5	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.834	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.7	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.831	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.8	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.832	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2.9	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	51.842	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.1	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	51.845	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.2	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
1x borgpen steunpoot gemonteerd	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.843	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.3	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.839	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.4	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen



Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.835	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.6	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	51.833	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.7	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.830	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.8	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200BVGR	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.829	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3.9	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200TWGSDEGL MP50	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	05.1343	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	4.1	Omkastng	JA
Motortype	Deutz 914	Urenstand	
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen	X					
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu	X					
5.	Lekkage tank	X					
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren	X					
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Brandstofopvoerpomp vervangen.	
Motorolie, oliefilter en brandstoffilter vervangen.	
Olie lagerstoel MP vervangen.	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B200TWGSDEGL MP50	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	05.2140	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	4.2	Omkastings	JA
Motortype	Deutz 914	Urenstand	
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen	X					
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu	X					
5.	Lekkage tank	X					
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren	X					
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Motorolie, oliefilter en brandstoffilter vervangen.	
Olie lagerstoel MP vervangen.	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	B250BVGSMC	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	51.846	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1.1	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos	X					
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Schakelkast wordt door een extern bedrijf gekeurd.	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	4	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	5	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomprnr	6	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	7	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	8	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	9	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT30/5	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	10	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni ET50/6	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	750.1	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	11	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9	Sloten, scharnieren			X			
10	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	--	---------------------	--

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0452	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	12	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0596	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	13	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen



Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	AH0597	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	14	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0598	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	15	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0599	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	16	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	AH0600	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	17	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni 01A125 25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0601	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	18	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0602	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	19	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0603	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	20	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Veneroni AT021-01 AT25/5VD	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	AH0604	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	21	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0556	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	1	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	10113.0561	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	2	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1010.0501	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	3	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1010.0506	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	4	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0572	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	5	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen



Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0553	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	6	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	10113.0569	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	7	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9	Sloten, scharnieren			X			
10	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buijtenhuis
Serienummer	10113.0571	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	9	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0568	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	10	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0565	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	11	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10204.0647	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	12	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0560	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	13	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10204.0620	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	14	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9	Sloten, scharnieren			X			
10	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0567	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	15	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	1010.0503	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	16	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0550	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	17	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	1010.0530	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	18	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0558	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	19	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0551	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	20	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10204-0646	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	21	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0552	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	22	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0559	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	23	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0556	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	24	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0554	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	25	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0557	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	26	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0563	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	27	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10204.0646	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	28	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0564	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	29	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1010.0502	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	30	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9	Sloten, scharnieren			X			
10	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1009.0526	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	31	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1° controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1010.0505	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	32	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0562	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomprnr	33	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10113.0555	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	34	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	10204.0648	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomprnr	35	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1002.0502	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	36	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Lely 6.1001.0000.1	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	1010.0504	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	37	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor	X					
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pompmr	2	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomprnr	3	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomprnr	5	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	6	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	7	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	8	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	9	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	10	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	11	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	12	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	--	---------------------	--

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	13	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	14	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	15	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	16	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	17	Omkasting	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Verlengstuk Lely	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer		Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Horst

Aanvullende informatie			
Pomppnr	18	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen	X					
2.	Bescherming hete delen			X			
3.	Bescherming bewegende delen	X					
4.	Bevestiging accu			X			
5.	Lekkage tank			X			
6.	Lekkage pomp/motor			X			
7.	Veiligheidswaarschuwingen	X					
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			X			
9.	Sloten, scharnieren			X			
10.	Bevestigingen	X					

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum

Handtekening monteur		Voor akkoord	
-----------------------------	---	---------------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116010	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pompmr	116011	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door DISTRIMEX Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116012	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomprnr	116013	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116014	Omgeving	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116015	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116016	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buienhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomprnr	116017	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116018	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen

Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomppnr	116019	Omkastings	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.

Pomp is afgekeurd

Veiligheidskeuring dieselpompset Volgens VCA richtlijnen


Pomp moet minimaal één maal per jaar gecontroleerd worden.

Pomptype	Gazzina	Uitgevoerd door	J Buitenhuis
Serienummer	?	Datum	14/15-09-2020
Firma	Waterschap Limburg	Plaats	Sittard

Aanvullende informatie			
Pomprnr	116020	Omkastng	NEE
Motortype			
Bijzonderheden			

		1 ^e controle akkoord			Nacontrole akkoord		
		Ja	Nee	N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.
1.	Hijsvoorzieningen		V				
2.	Bescherming hete delen			V			
3.	Bescherming bewegende delen		V				
4.	Bevestiging accu			V			
5.	Lekkage tank			V			
6.	Lekkage pomp/motor	V					
7.	Veiligheidswaarschuwingen		V				
8.	Elektrische bedrading/stekkerdoos			V			
9.	Sloten, scharnieren			V			
10.	Bevestigingen		V				

Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden	Datum
Ontbrekende beschermkappen en borgpennen	

Handtekening monteur		Voor akkoord	
----------------------	---	--------------	---

Op alle door Distrimex Pompen & Service BV uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden alsmede de algemene "Service Op Maat" contractvoorwaarden van toepassing.