

2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Paterstaat te Kerkdriel, fase 2 aanleg HWA-riool en reconstructie, besteknummer 2021020

Op donderdag 2 december is een vraag nagekomen. Hoewel de termijn voor het stellen van vragen reeds was verstreken hebben wij het wenselijk geacht de vraag in behandeling te nemen en een 2e nota van inlichtingen op te stellen.

Aangezien de vraag-antwoordmodule van het aanbestedingsplatform is gesloten, is de vraag ingekomen middels de berichtenmodule. De vraag is in deze nota gekopieerd en zal niet langs een andere weg dan deze worden beantwoord.

- (V) Ingekomen vraag
(A) Antwoord op de vraag door aanbesteder

Deel 3

(V)
In het bestek deel 3 wordt voor de rode deklaag 1% blanke bitumen/bindmiddel voorgeschreven. Vanuit VBW (vakgroep bitumineuze werken) is het verboden om blanke bitumen toe te passen i.v.m. het vrijkomen van giftige stoffen. Verzoek om dit aan te passen of aangeven hoe u hiermee omgaat?

(A)
In het werk is het gebruik van blanke bitumen voor gekleurd asfalt niet verplicht. Artikel 18.26.13 vervalt. Overige bepalingen m.b.t. gekleurd asfalt dienen op dit aspect te worden gelezen als een richtlijn.

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN**81 26 13 BINDMIDDEL**

- 01 Artikel 81.26.13 komt te vervallen