

NVI Vraag en antwoord behorende bij RAW Raamovereenkomst 22003-50 Inzet personeel en materieel.				
vraag	Onderwerp	Vraag	Aan- passing Bestek	Antwoord
2	Foutmelding RSX bestand	Inlezen van het RSX-bestand geeft hier ook een foutmelding. Ingelezen met IBIS voor Infra 1.2.1 Reden: Fout bij het valideren van het validatieschema. Reden: Het opgegeven validatieschema is niet aanwezig. Kunt u de fout herstellen?		Wij ondervinden geen problemen ook de eerste melding vraag 1 welke eerder is gesteld en beantwoord via Tendemred is door de melder opgelost.
3	01 04 01	Gezien de diverse prijsstijgingen van het afgelopen jaar en momenteel geen inzage of idee wat de CAO doet in 2023 willen wij u verzoeken om het werk vanaf 1 januari 2023 te indexeren	X	01.04.01 is niet aangepast, wel aangepast is 01.21.12 deze zal in afwijking van het bestek niet na contractverlenging maar na het eerste contract jaar worden toegepast.
4	812	Kunt u aangeven of het TB5 van materieel inclusief of exclusief bediening is	X	Conform de CROW 10.07.01, de volgend posten zijn hier een uitzondering op posten die vallen onder 811 en 812010,812050.
5	812060	De romptekst wijkt af met wat uw uitvraagt, kunt u dit aanpassen? Kunt u duidelijk aangeven of deze post incl. bediening is?	X	Incl. brandstof en bediening
6	710020	Kunt u deze post aanpassen in aanvoeren+uitleggen, instandhouden en opnemen en afvoeren van de platen of aangeven wat u onder deze post verstaat ? Bedoelt u dat er 4 platen (20 lengtemeters) worden toegepast en per dag worden verrekend ?	X	Deze post betreft een post welke nodig is om tijdens werkzaamheden aan fietspaden/paralelwegen, om (fiets)verkeer door aanliggende berm te leiden over een lengten van min 20m1en min 3,00m1 breed.
7	700100	In de tekst spreekt u over extra uren figuur 1422a conform post 700090, echter deze post is figuur 1422b	X	tekst verwijzing is gewijzigd
8	612120	Wat bedoelt u met de toevoeging 150 m2 ?	X	Foute regel, is verwijderd
9	610220	Volgens ons lijkt er iets te zijn weggevallen na de tekst 2 man incl., wilt u dit toevoegen ?	X	Hogedruk water reiniger tot 150 bar ?? Door directie aangewezen locatie / deel kunstwerk.
10	610210	Volgens ons lijkt er iets te zijn weggevallen na de tekst 2 man incl., wilt u dit toevoegen ?	X	Hogedruk water reiniger tot 150 bar ?? Door directie aangewezen locatie / deel kunstwerk.
11	430410 en 430420	De "L" ontbreekt, wilt u deze toevoegen ?	X	Bestek
12	141	De te maken inventarisatie en inzet hangt samen met de oppervlakte het gebied. Kunt u aangeven met hoeveel m2 wij rekening moeten houden per keer of de post splitsen in een aantal oppervlaktes ?	X	Op delen inzet in dag(tot 8 uur) en dagdelen(tot 4 uur). 2 man voor 1 dag en een post 2 man voor een 1/2 dag in overleg met de directie uit te voeren.
13	Bijlage Bloktijden	Binnen de bijlagen worden N wegen genoemd waar geen bloktijd voor bestaat (Bv Markerwaarddijk), hoe dient gegadigde daar mee om te gaan?		bloktijden bekijken / gedaan en aangepast. Nieuwe bijlage bijgevoegd
14	Deel 3, 51 04 05 spoorvorming	Gezien de gesteldheid van de bodem in de provincie Flevoland is de inspoordiepte ons inziens erg laag, graag verhogen naar 100mm, echter wel een eis hanteren dat er na 30 mm altijd hersteld dient te worden	X	OG gaat mee in het verzoek en zal 51 04 05 spoorvorming aanpassen
15	Deel 3, 01 02 01 betaling	Gegadigde kan zicht voorstellen dat er deelopdrachten uitgegeven worden met een looptijd van bijvoorbeeld een jaar. Betaling na afronding deelopdracht is dan niet wenselijk. Kan de betalingsregeling aangepast worden naar rato voortgang werk / per 4 weken e.e.a. in lijn met de “reguliere” betalingsregelingen binnen de GWW		OG gaat mee in het verzoek betalingsregeling obv maand termijnen
16	BP811070 / 811080	waar kan gegadigde de aan- en afvoer van de mobilight / hoogwerker onderbrengen, in de genoemde BP c.q. wordt er een aan- en afvoer BP opgenomen in de nota?	X	Toevoegen aan: post aan en afvoer.
17	BP811020	Betreft het de inzet van de bosmaaier incl bediening?		excl. bediening
18	BP811010	Betreft het de inzet van de motorkettingzaag incl bediening?		excl. bediening
19	BP612120/612130	De relatie tussen het aantal afvalbakken en het aantal ledigingen geeft aan dat er 70 weken geledigd wordt, gegadigde kan dat getal niet plaatsen in de tijd van het contract, of bedoelt opdrachtgever dat er 70 ledigingsrondes gemaakt dienen te worden per jaar?	X	obv het schema bijlage. Besteksposten aangepast
20	BP610260 / 610270	Graag de staffels nader invullen.	X	tekst verwijderd
21	BP610230	Hebben de kunstwerken een anti graffiti behandeling ondergaan, zo niet dan de wijze van reinigen graag nader specificeren?		Ja. De een wat recenter dan de ander.
22	BP610210 / 610220,	Graag het aantal onderhoudsbeurten specificeren		Geen frequentie maar op basis van incidentmanagement
23	BP610170 / 610180 / 610190	Is er een gewichtsbeperving voor het materieel van toepassing op de fietspaden?		Ja. Tot 5,5 ton gelijk het maximale gewicht van de geladen strooivoertuigen.
24	BP610110 / 610120 / 610130 / 610140 / 610150 / 610160	Wat is het opleverniveau van de reinigingswerkzaamheden?		Conform de CROW en kwaliteitseisen indien deze er zijn. En anders schoon waarbij verwijderde teksten niet meer te herleiden cq te lezen zijn.
25	BP142050	welke onderhoudswerkzaamheden komen in aanmerking voor revisiewerkzaamheden?		bestekspost verwijderd
26	BP 110	Leest gegadigde het goed dat opdrachtgever het opstellen van de deelopdracht niet betaald indien er geen opdracht verstrekt wordt?		KLOPT
27	Deel 2.1 04 Bijlagen	Locatiestaat beheren en ledigen van afvalbakken ontbreekt, graag toevoegen		bijlage bijgevoegd bij nvi
28	Algemeen	staan de fictieve hoeveelheden in relatie tot het basis contract van 2 jaar of inclusief de mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar?		obv 1 jaar
29	Bestekspost 1	Vorbereidende werkzaamheden; "De weergegeven resultaatsverplichtingen betreffen fictieve hoeveelheden per jaar voor 3 vestigingen". Wat wordt er bedoelt met het woord vestigingen?		Flevoland is opgedeeld in 3 Regio's Noord, Oost en Zuid het dagelijks beheer wordt vanuit de vestigingen gecoördineerd.