

Algemene vragenlijst



Project:

Datum:

Versie:

Gebied Zee-Zevenaar - MLT-ML Vernieuwing wisselverwarming Havenspoorlijn 2021

21-6-2021

1.0

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Antwoord
1	Selectieidraad	referentie	Betreft het referentie bedrag incl. of excl. BTW?	Dit is exclusief BTW.
2	Selectieidraad	referentie	Mogen we meerdere referenties hebben voor het referentie bedrag?	Nee, dat is niet toegestaan. De ervaringseis dient aangetoond te worden met één referentie.
3	Selectieidraad	algemeen	Kunt u meer info verstrekken wat het werk verder inhoudt?	Het werk houdt in het vervangen van wisselverwarmingskasten, incl. fundering en het vervangen van de linten aan het wissel.
4	Selectieidraad	algemeen	Wordt het één opdracht of verdeeld in meerdere percelen / werkpakketten?	Het is één opdracht.
5	Selectieidraad	bijlage 3	De scope van het project K-X00014 betreft het vervangen van 44 wisselverwarmingskasten op de havenspoorlijn met als doel de beschikbaarheid in de winter te waarborgen. Worden er ook werkzaamheden in/aan het wissel verwacht?	Ja, het vervangen van de linten.
6	Selectieidraad	bijlage 2	Bijlage 2 onderaan: Naar welke eisen wordt verwezen bij eis 1, 2 en 3?	In dit geval is alleen eis 1 van toepassing. Dit betreft de ervaringseis.
7	Selectieidraad	algemeen	Gedragsverklaring aanbesteden: Door Justis wordt deze verklaring niet afgegeven voor buitenlandse bedrijven. Vervalt deze verplichting daarmee voor buitenlandse bedrijven, of volstaat een plechtige verklaring om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn?	Voor buitenlandse bedrijven volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn.
8	Selectieidraad	bijlage 3	Bijlage 3: Beperkt het werk zich enkel op de kasten of moeten er ook installaties van en naar de wisselverwarming worden vervangen (bv sensoren)?	Uitgangspunt is uitsluitend kasten en linten, maar dit wordt nog nader onderzocht. Uitgangspunt geen sensoren.
9	Selectieidraad	bijlage 3	Bijlage 3: Moet ook de fundatie worden vervangen?	Ja.
10	Selectieidraad	bijlage 3	Bijlage 3: Zijn er al TVP's bekend, zoja hoeveel en hoelang?	Nee, er wordt geen gebruik gemaakt van TVP's, uitsluitend nachtgaten.
11	Selectieidraad	bijlage 3	Bijlage 3: Hoe oud is de installatie en moet er nog rekening gehouden worden met asbest?	Uitgangspunt is dat er geen asbest zit, maar dit moet worden uitgezocht.
12	Selectieidraad	bijlage 2	Bijlage 2 referenties: Wat is reden t.a.v. minimaal referentieproject van 1M€? Dit lijkt een boven proportioneel bedrag. Is het acceptabel om 500k€ ipv 1M€ te hanteren?	De ervaringseis is proportioneel in vergelijking met de beoogde opdracht. Wij handhaven de eis. Gegadigden kunnen eventueel bij multidisciplinaire projecten het deel wisselverwarming onderbouwen met een detailbegroting.