

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase, nummer 6

Besteknummer: North Sea Port 324 - Aanbrengen kade Quarleshaven te Vlissingen-Oost

Opdrachtgever: N.V. North Sea Port

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Kortingsregeling	3
09 Varianten	3
10 Locatie bezoek	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Fasering aanbrengen kade	5
06 Waterstanden	5
07 Werkterrein	5
08 Geotechnische gegevens	5
09 Milieukundige gegevens	5
10 Gegevens betreffende werkterrein en verkeer	5
11 Digitale bestanden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 01 Algemene bepalingen	10
01 06 BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN	10

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Kortingsregeling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Varianten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 10 Locatie bezoek**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Document: TP 21.0297-1b Vlissingen - Nieuwe kade Quarleshaven WSP 19-08-2021
is een onderdeel van Bijlage 01.
- 05 Fasering aanbrengen kade**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Waterstanden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Geotechnische gegevens**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Milieukundige gegevens**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 10 Gegevens betreffende werkterrein en verkeer**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 11 Digitale bestanden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312130			Gewijzigd: Damplanken samengevoegd tot drieling plank d.m.v. lassen / of ponsen.				
312130	417411		Leveren stalen damplank.	st	12,00 V		
			Betreft: het leveren van de stalen damplank				
			Situering: tussenplanken, sectie 3.				
		1.	Stalen damplank	st		12,00 L	
			Type: PU 18 T. (17,99 ton)				
			Zie bestekstekeningen: BE-SIT-101 & BE-DRS-102.				
		.6.	Damplank: lengte: 19,50 m				
		. .1. . . .	Staalkwaliteit: S355				
		9.	Damplanken samengevoegd tot drieling plank d.m.v. lassen / of ponsen.				
		1	Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen				
312140			Gewijzigd: Damplanken samengevoegd tot drieling plank d.m.v. lassen / of ponsen.				
312140	417411		Leveren stalen damplank.	st	9,00 V		
			Betreft: het leveren van de stalen damplank				
			Situering: tussenplanken, sectie 4.				
		1.	Stalen damplank	st		9,00 L	
			Type: PU 18 T. (16,26 ton)				
			Zie bestekstekeningen: BE-SIT-101 & BE-DRS-102.				
		.6.	Damplank: lengte: 23,50 m				
		. .1. . . .	Staalkwaliteit: S355				
		9.	Damplanken samengevoegd tot drieling plank d.m.v. lassen / of ponsen.				
		1	Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen				
312150			Gewijzigd: Damplanken samengevoegd tot drieling plank d.m.v. lassen / of ponsen.				
312150	417411		Leveren stalen damplank.	st	3,00 V		
			Betreft: het leveren van de stalen damplank				
			Situering: tussenplanken, sectie 5.				
		1.	Stalen damplank	st		3,00 L	
			Type: PU 18 T. (5,42 ton)				
			Zie bestekstekeningen: BE-SIT-101 & BE-DRS-102.				
		.6.	Damplank: lengte: 23,50 m				
		. .1. . . .	Staalkwaliteit: S355				
		9.	Damplanken samengevoegd tot drieling plank d.m.v. lassen / of ponsen.				
		1	Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen				
520020			Bestekspost 520020 is gewijzigd.				
520020	531199		Aanbrengen haalpennen, nieuwe combiwand.	st	96,00 N		
			Betreft de haalpennen t.p.v. de nieuwe combiwand.				
			Situering volgens bestekstekening: BE-DET-104.				
			Aanbrengen op combiwand.				
			Haalpen type "breekpen" 300kN / SF 1,5.	st		96,00 L	
			Volgens ontwerp aannemer, ter goedkeuring van de directie.				
520030			Bestekspost 520030 is gewijzigd.				
520030	531199		Aanbrengen haalpennen, bestaande combiwand.	st	6,00 N		
			Betreft de haalpennen t.p.v. de bestaande combiwand.				
			Situering volgens bestekstekening: BE-DET-104.				
			Aanbrengen op combiwand.				
			Haalpen type "breekpen" 300kN / SF 1,5.	st		6,00 L	
			Volgens ontwerp aannemer, ter goedkeuring van de directie.				
520040			Bestekspost 520040 is vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 22 MEER- EN MINDERWERK, BESTEKSWIJZIGINGEN**

02 Vervallen

01 06 BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN**01 06 01 VERREKENING BESTEKSWIJZIGING**

03 Bij bestekswijzigingen (paragraaf 36 lid 4 UAV 2012) zullen partijen het percentage hanteren welke gevonden wordt door aan de hand van de ontleding van de aannemingssom de som van de bedragen van de posten 'algemene kosten' en 'winst en risico' uit te drukken in een percentage van het bedrag van het 'subtotaal' en dit percentage af te ronden op tienden, met een maximum van 10,0%. Voor eventuele wijziging van de 'uitvoeringskosten' wordt verwezen naar artikel 01.06.01 van de Standaard.

