

BIJLAGE: BEANTWOORDING VRAGEN TEN BEHOEVE VAN DE NOTA VAN INLICHTINGEN AANMELDINGSFASE

Format indienen vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen aanmeldingsfase
1-7-2021; beantwoording aanbestedende dienst

Vraagnr.	Document	Blz.	Eis/paragraaf	Vraag	Antwoord
01	Selectieleidraad	8	3.4.2 lid 1b Uittreksel KvK	U stelt hier "ingeval de ingediende documenten niet door een voldoende bevoegd statutair bestuurder zijn ondertekend eveneens een schriftelijke volmacht verstrekken waaruit blijkt dat de bij aanbesteding ingediende documenten door een daartoe bevoegd natuurlijk persoon zijn ondertekend." In ons KvK staan naast de Statutair directeur ook andere bevoegde directeuren benoemd welke rechtsgeldig kunnen ondertekenen. Kunnen wij er van uitgaan dat dit voldoende is en dat er dus niet een volmacht bijgevoegd dient te worden?	Dat daar kunt u vanuit gaan.
02	Selectieleidraad	7	3.4.1.	Mogen alle documenten die ondertekend moet worden getekend worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKI) met beveiligingsniveau IV?	Dat is toegestaan.
03	Selectieleidraad	11	4.2 Kerncompetentie 3	Tellen een eventueel voorblad en inhoudsopgave mee voor de maximaal 3 pagina's A4?	Nee, het gaat om inhoudelijk beschreven met een maximum van 3.
04	Selectieleidraad	5	2.5 Aard van de werkzaamheden	Bij Segment A wordt verwezen naar een bijlage met uitgangspunten van Quavac. Deze bijlage is niet genoemd in de inhoudsopgave van de selectieleidraad en maakt ook geen deel uit van het geleverde dossier. Kunt u deze bijlage ter beschikking stellen?	Excuses, wij hebben de betreffende bijlage toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen
05	Selectieleidraad	5	2.5 Aard van de werkzaamheden	Bij de gevraagde werkzaamheden wordt in de Selectieleidraad nergens verwezen naar vereiste capaciteiten aan het systeem, bijvoorbeeld te verwerken vrachten en debieten en	Technische aspecten, uitgangspunten, voorwaarden, capaciteit e.d. is onderdeel van de inschrijvingsfase. De door u benoemde gegevens wordt in de volgende fase van deze aanbesteding dus verstrekt. Doel van de

Vraagnr.	Document	Blz.	Eis/paragraaf	Vraag	Antwoord
				afstanden. Kunt u deze ter beschikking stellen?	selectiefase is om deskundige partijen te contracteren.
06	Selectieleidraad	5	2.5 Aard van de werkzaamheden	Heeft u kwaliteitseisen waaraan het bluswater moet voldoen? Zo ja, kunt u die beschikbaar stellen?	Dat hebben wij nu niet. Het bepalen van de kwaliteit is onderdeel van de Engineeringsopdracht voor dit specifieke segment.
07	Selectieleidraad	5	2.5 Aard van de werkzaamheden	Wat is de kwaliteitseis van Waterschap Zuiderzeeland voor het ontvangende water?	Dergelijke eisen/voorwaarden zal onderdeel zijn van de inschrijvingsfase.
08	Selectieleidraad	5	2.5 Aard van de werkzaamheden	Heeft u eisen met betrekking tot beschikbaarheid en betrouwbaarheid aan het systeem? Zo ja, welke?	Onderdeel van de inschrijvingsfase is het indienen van een MJOP voor de diverse segmenten, waarin de inschrijver aantoonbaar moet maken hoe beheer/onderhoud dient te worden georganiseerd, zodat beschikbaar, betrouwbaarheid en functionaliteit gewaarborgd kan worden.
09	Selectieleidraad	4	2.3	De weergegeven scope van het project samen met de relatief kleine schaal zal zorgen voor een relatief kostbaar inzamelings- en behandelingsconcept van het grijs- en zwartwater. Heeft opdrachtgever rekening gehouden met een realistisch budget voor het daadwerkelijk ontwerpen, voorbereiden en realiseren van het beoogde inzamelings- en behandelingsconcept? Ofwel is (enige) zekerheid over doorgang te garanderen?	In de inschrijvingsfase zal een plafondbedrag (/ projectbudget) en een nadere specificatie van de scope worden afgegeven. De aanbestedende dienst acht het realiseren van de beoogde scope binnen het gestelde plafondbedrag haalbaar. In dat kader kan worden verondersteld dat doorgang van bepaalde segmenten gewaarborgd kan worden.
10	Selectieleidraad	5	2.5	Bij segment A wordt verwezen naar een bijlage. Deze is echter niet toegevoegd. Kunt u deze verstrekken?	Excuses, wij hebben de betreffende bijlage toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen
11	Selectieleidraad	6	3.2	De planning na selectie ligt grotendeels in de bouwvak. Is het mogelijk de planning na selectie 3 weken naar achteren te schuiven?	De afgegeven planning voor de inschrijvingsfase betreft nog een voorlopige planning. Wij zullen intern bespreken of een verschuiving/vertraging van die fase (en in welke mate) mogelijk kan zijn.
12	Selectieleidraad	10	4.2	Een dergelijk in deze uitvraag genoemd inzamelings-en behandelingsconcept is nog geen gemeengoed. Om deze reden is een eis voor een referentie niet ouder dan 5 jaar kort. Is het mogelijk deze eis van 5 jaar te verlengen naar 10 jaar?	De eis van 5 jaar wordt verlengd naar 10 jaar. De tekst in de selectieleidraad wordt als volgt aangepast. Bij voorkeur heeft de gegadigden alle segmenten (A t/m E) in de afgelopen viif tien jaar gerealiseerd. De gegadigde dient aan te tonen in de periode van viif tien jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd van ten minste twee soortgelijk segmenten overeenkomstig circulair watersysteem waaronder valt.