



	handmatig inschakelen en op beweging uitschakelen
	centraal geschakeld, verschillende scenario's
	automatisch geschakeld d.m.v. bewegingsmelder
	centraal geschakeld bij geen beweging dimmen naar 20%
	handmatig geschakeld d.m.v. schakelaar



Postbus 1289 5602 BG Eindhoven T (040) 248 46 56

project: <b>Zwembad de Slag te Zaandam</b>	
onderwerp: <b>Elektrotechnische installaties vlekkenplan schakelingen</b>	
bouwaag: <b>kelder</b>	
getek.: THE formaat: A2 fase: Bestek	schaal: 1:200 datum: 3-9-2021
tek. nr. <b>4581E-B-VL12</b>	
bouwkundige onderlegger:	