



- handmatig inschakelen en op beweging uitschakelen
- centraal geschakeld, verschillende scenario's
- automatisch geschakeld d.m.v. bewegingsmelder
- centraal geschakeld bij geen beweging dimmen naar 20%
- handmatig geschakeld d.m.v. schakelaar



Postbus 1289 5602 BG Eindhoven T (040) 248 46 56

project: Zwembad de Slag te Zaandam	
onderwerp: Elektrotechnische installaties vlekkenplan schakelingen	
bouwlaag: eerste verdieping	
getek.: THE	schaal: 1:200
formaat: A2	datum: 3-9-2021
fase: Bestek	
tek. nr. 4581E-B-VL14	
bouwkundige onderlegger:	