



Den Haag

**NOTA VAN INLICHTINGEN
Nummer 2**

Datum: Donderdag 10 februari 2022

Behorende bij:

Aanbesteding Verduurzaming Verlichting Sportaccommodaties

Kenmerk: 21.511

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De gestelde vragen zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl

Uiterste inleverdatum inschrijving : Dinsdag 22 februari 2022 om 10.00 uur
Inleveradres : elektronisch via TenderNed

Nr.	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord
1.	Contract	bestek	Hoe hoog is de bankgarantie per perceel?	5% van de aanneemsom tot 1 jaar na oplevering.
2.	Contract	bestek	Wat is de uiterste opleverdatum?	<p>De uiterste opleverdatum is 31 december 2023.</p> <p>De opdrachtgever gaat er van uit dat na gunning en vaststellen van een definitieve planning de opleverdatum van het laatste pand uit het perceel oktober (ovb) 2023 zal zijn.</p> <p>Om die reden stelt opdrachtgever dat per pand bij aanvang van de werkzaamheden een bankgarantie afgegeven dient te worden i.p.v. één bankgarantie voor het gehele perceel.</p> <p>Direct na oplevering van het desbetreffende pand gaat de bankgarantietermijn van 1 jaar in. vb. bij aanvang werk (accommodatie X) op 1 juni zal de bankgarantie in bezit moeten zijn van opdrachtgever. Na gereedkomen van het pand op 10 juni 2022 gaat de bankgarantietermijn van 1 jaar in en zal de bankgarantie teruggegeven worden op 10 juni 2023.</p>
3.	Inhoud	NEN 3140 en NEN 1010	U eist dat Inschrijver NEN 3140 (en niet 1340?) en NEN 1010 gecertificeerd is en op verzoek het certificaat kan aanleveren. Dit is voor beide normen niet mogelijk: - In de NEN1010 staan voorschriften over hoe je een veilige, elektrische installatie kan bouwen. Je kan je als	De opgenomen tekst in de leidraad geeft NEN 1340 aan, het is correct dat hier NEN 3140 mee bedoeld wordt.

Nr.	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord
			<p>installateur niet certificeren volgens NEN1010, wat je wel doet is dus een installatie aanleggen conform NEN1010 en die laten inspecteren, als de installatie dan voldoet krijg je voor die installatie een NEN1010-keuringsrapport en sommige inspectiebedrijven geven dan ook een certificaat. Je kan als bedrijf zijnde geen NEN1010-certificaat behalen.</p> <p>- Voor NEN3140 geldt eigenlijk hetzelfde, je kan je als bedrijf zijnde niet laten certificeren conform de NEN3140, je kan wel bedrijfsvoering hanteren conform NEN3140. De NEN3140 is soort ARBO-wetgeving, specifiek voor bedrijven en personen die werken in, aan of nabij elektrische installaties. Er staan dus voorschriften in over hoe je veilig kan werken aan elektrische installaties. Het enige wat je al bedrijf zijnde kan doen is een handboek opstellen aan de hand van de NEN3140.</p> <p>Wij verzoeken u daarom de eis tot het aanleveren van de certificaten voor de normen te laten vervallen en in plaats daarvan te eisen dat Inschrijvers conform de normen werken. Graag uw akkoord en indien niet akkoord, uw motivatie.</p>	<p>Gegadigde dient te beschikken over deze certificering. Hieruit blijkt dat de Gegadigde vakbekwaam personeel in dienst heeft m.b.t. het uitvoeren van elektra werkzaamheden. Dit dient aantoonbaar te zijn. Het prefeleert dat Gegadigde als bedrijf over een NEN3140 en NEN1010 certificering beschikt. Het volstaat ook wanneer een gegadigde beschikt over medewerkers die rechtsmatig NEN3140 en NEN1010 keuringen mogen uitvoeren, blijkend uit opleiding en afgerond met een (recent) certificaat of diploma.</p>
4.	Proces	Meerwaarde	Hoe verhoudt de totale maximale meerwaarde per perceel zich tot de opdrachtwaarde van dat betreffende perceel? Oftewel, wat is de verhouding tussen prijs en kwaliteit in deze aanbesteding/per perceel?	<p>Prijs: 40%</p> <p>Kwaliteit: 60%</p>
5.	Juridisch	4.2 Verklaring	U eist een verklaring omtrent Rechtmatigheid. Met de meest recente wijzigingen in de aanbestedingswet is bepaald dat de administratieve lasten voor inschrijvers verminderd zouden worden. Daarvoor is o.a. de UEA opgesteld ter vervanging van diverse andere	Het UEA is in onze optiek geen vervanger voor de Verklaring omtrent Rechtmatigheid (VOR). Middels het UEA wordt verklaard dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing

Nr.	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord
			<p>verklaringen. Bijlage 7 Verklaring omtrent Rechtmatigheid is wat ons betreft inhoud gelijk aan de UEA, geeft alleen maar kans op fouten, is extra last voor inschrijvers. Verzoek deze verklaring (Bijlage 7) te laten vervallen.</p>	<p>zijn op de inschrijver. Het UEA is daarin retrospectief: er wordt gekeken naar overtredingen die in het verleden hebben plaatsgevonden waarvoor de inschrijver ook is veroordeeld.</p> <p>Middels de VOR verklaart de inschrijver dat bij de totstandkoming van de inschrijving op de aanbesteding geen afspraken zijn gemaakt die in strijd zijn met de mededingingswet- en regelgeving, zoals het maken van prijsafspraken of omkoping. De VOR wordt gebruikt als vervanging van de Model K-verklaring die op grond van het ARW 2016 verplicht is.</p> <p>Deze bijlage komt niet te vervallen.</p>
6.	Juridisch	3.4.2.4 Install-Q	<p>In 3.4.2.4 eist u Install-Q of gelijkwaardig. De eisen inzake technische bekwaamheid die gesteld mogen worden zijn te vinden in artikel 2.93 Aanbestedingswet. In het bezit zijn van een geldige kwaliteitserkenning van Install-Q past daar niet in. Onduidelijk is ook welke onderliggende kwaliteitsnormen Gemeente Den Haag wil toepassen. De eis in 3.4.2.4 is met andere woorden discriminerend en in strijd met de wet.</p> <p>i) Kunt u bij de eisen betreffende de technische -en/of beroepsbekwaamheid aangeven of u eis Kwaliteitserkenning Install-Q handhaaft of – wegens</p>	<p>Art. 2.93 aanbestedingswet geeft de punten aan waaraan een ondernemer zijn bekwaamheid kan aantonen. Install-Q toets dezelfde items. Daarmee is de eis voor een gecertificeerd Install-Q installateur niet in strijd met de wet.</p> <p>De eisen die gesteld worden zijn de eisen conform ERKENNINGSREGELING LAAGSPANNINGSINSTALLATIES d.d. 26-09-2019.</p>

Nr.	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord
			<p>strijd met de wet en wegens het ontbreken van onderliggende kwaliteitsnormen – laat vallen?</p> <p>ii) Indien het antwoord op de vorige vraag 'nee' is, bent u bereid om de eis van 3.4.2.4 van de Leidraad te wijzigen in die zin dat niet vereist is dat een inschrijver in bezit is van het certificaat van Install-Q, maar dat inschrijver bereid is om zich als erkend installatiebedrijf bij InstallQ te laten inschrijven na definitieve gunning van de opdracht?</p>	De eis voor een Install-Q certificaat blijft staan. Het achteraf erkennen is gezien de oplevertermijn een te groot risico.
7.	Inhoud	3.4.2.4 Install-Q	In 3.4.2.4 eist u de kwaliteitserkenning Install-Q of gelijkwaardig. Welke erkenning is volgens Aanbestedende Dienst gelijkwaardig?	Inschrijver dient op basis van inhoud Install-Q zelf een voorstel in te dienen ter beoordeling.
8.	Inhoud	Kerncompetentie 2	<p>In kerncompetentie 2 vraagt u om ervaring met Dali (schakelcomputer die de verlichting aanstuurt).</p> <p>i) Klopt onze aanname dat hier, in het kader van de aanbestedingswet, 'Dali of gelijkwaardig' gelezen dient te worden?</p> <p>ii) Als gelijkwaardig product aan Dali hanteert inschrijver een draadloos besturingssysteem. Wordt de ervaring met dit systeem als gelijkwaardig geaccepteerd voor kerncompetentie 2? Graag uw toelichting.</p>	<p>Nee, Dali staat hier voor het protocol waarmee de lichtsturing op de armaturen wordt geregeld. Dit systeem wordt op alle sporthallen toegepast zie tekening P01.</p> <p>Een draadloos besturingssysteem is niet gelijkwaardig aan het geavanceerde besturingssysteem welke in de aanbesteding is opgenomen.</p>
9.	Proces	3.4.2.1 Ervaringseis kerncompetenties	<p>Bij zowel kerncompetentie 1 als 2 vraagt u om ervaring in een openbaar zwembad of openbare sporthal met meer dan één zaal. Inschrijver heeft aantoonbare ervaring bij meerdere sporthallen, maar niet bij één sporthal met meer dan één zaal.</p> <p>Volgens inschrijver zit er geen onderscheid tussen ervaring bij meerdere sporthallen, of bij één sporthal met meerdere zalen. Daarom willen wij u verzoeken toe te staan om met meerdere opdrachten bij verschillende opdrachtgevers één kerncompetentie</p>	Het is van belang om ervaring te hebben op een grote zogenaamde sporthal die voldoet aan de NOC-NSF afmetingen die hierdoor in 3 afzonderlijke zalen op te delen is. (zie Leidraad 3.4.2.1.)

Nr.	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord
			aan te tonen. Graag uw akkoord en indien niet akkoord, uw motivatie.	
10.	Proces	Planning	<p>De 2e Nota van Inlichtingen volgt 11 februari en de inschrijfdeadline is 22 februari. Uw antwoorden in de Nota van Inlichtingen zijn voor Inschrijver van groot belang voor het doen van onze inschrijving. Gezien de omvang van het traject en de in te leveren documenten, is de periode tussen de 2e Nota van Inlichtingen en de inschrijfdeadline erg kort. Daarom verzoeken wij u:</p> <p>i) De vragen van Inschrijvers zo spoedig als mogelijk te beantwoorden.</p> <p>ii) De inschrijfdeadline met tenminste 2 weken uit te stellen.</p> <p>Indien niet akkoord, verzoeken wij u dit te motiveren.</p>	Niet akkoord, er is conform de publicatie d.d. 24-12-2021 voldoende tijd en gelegenheid voor alle inschrijvers om vragen te stellen en te beantwoorden. De termijnen voldoen ruim aan de termijnen zoals gesteld in de aanbestedingswet.
11.	Inhoud	Omvang van de opdracht	<p>In de leidraad mist de omvang van de opdracht.</p> <p>i) Wat is de geraamde opdrachtwaarde (totaal)?</p> <p>ii) Wat is de geraamde opdrachtwaarde per perceel?</p>	<p>De totale geraamde opdrachtwaarde is Totaal € 2.023.170,00.</p> <p>Perceel 1: € 862.800 Perceel 2: € 629.980 Perceel 3: € 530.390</p> <p>Deze bedragen zijn ter indicatie en zijn daarom niet leidend. Aan genoemde (omzet)gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p>
12.	Proces	1.2 Aantal percelen	<p>U stelt dat u voor perceel 4 gebruik maakt van de percelenregeling.</p> <p>i) Welke omvang heeft perceel 4?</p> <p>ii) Waarom maakt u voor perceel 4 gebruik van de percelenregeling?</p>	Perceel 4 betreft een reeds uitgevoerde pilotlocatie genaamd "Sporthal Lipa", deze locatie is ook bezocht tijdens de schouw. Gezien de geringe omvang van de

Nr.	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord
			iii) Aan welke partij bent u voornemens dit perceel te gunnen?	werkzaamheden valt dit perceel 4 onder de percelen regeling. Zie hiervoor het bestek.
13.	Proces	Perceel 4	U stelt dat de Inschrijver dient te werken met de gecontracteerde bouwkundig aannemer. Welke partij is dit?	Zie hiervoor het bestek.
14.	Contract	Bouwkundig aannemer	<p>Met het ombouwen van sporthal armaturen is in Nederland op zowel kwaliteit als financieel gebied goede ervaringen opgedaan. Ook is dit vanuit een duurzaamheidsperspectief aantrekkelijk, er worden immers minder grondstoffen gebruikt. Mag ombouwen van de huidige armaturen in dit project ook aangeboden worden?</p> <p>Met ombouwen in dit geval wordt niet bedoeld het plaatsen van een retrofitbuis, maar het plaatsen van een professionele driver en ledbuis waarbij beide componenten aan de eisen voldoen en het geheel een CE-markering krijgt.</p>	LED armaturen zijn specifiek gebouwd in relatie tot de benodigde koelcapaciteit tussen de LED's en de behuizing. Indien armaturen worden omgebouwd dan is het risico op een verkorte levensduur te groot. Ombouwen mag dus niet aangeboden worden.