

1^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Onderhoud E&W Installaties CVO Zuid-West Fryslân 2020/0803

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bijlage 1. Programma van Eisen				
1.	8	Eis 51	Eis nr 51 betreffende Periodieke Inspectie, te verrichten werkzaamheden 1 x 2 jaar. In de praktijk is de PI aangepast naar 1 x per 4 jaar, kunnen we aannemen dat de PI ook bij CVO eens per 4 jaar van toepassing is?	Ja.

Einde Nota van Inlichtingen