

BRANDBEVEILIGING

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM ROOKBEHEERSINGSSYSTEEM

Certificaatnummer
02933-NIE-03en02933-NIE-04-inspcert2014-01

Locatiegegevens
Oostlijn Amsterdam
Metrostation Nieuwmarkt en tunnel 2
Nieuwmarkt
Amsterdam


Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een brandmeldinstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp

Inspectieschema	:	CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0
Inspectierapport	:	nr. 02933-NIE-04-in2014-01C
Inspecteur	:	Ing. R.W. Driessens en A.J.M. van de Kerkhof
Datum inspectie	:	29 maart 2014, initiële inspectie 24 en 25 april 2014, herinspectie 4 en 5 mei 2014, herinspectie 16 en 17 juli 2014, herinspectie 1 augustus 2014, herinspectie 19 augustus 2014, schriftelijke afhandeling 9 januari 2015, schriftelijke afhandeling

Inspectie-Instelling
R2B Inspecties B.V.
Postbus 340
5300 AH Zaltbommel

Namens de directie



Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van R2B Inspecties B.V. De inspectie is gebaseerd op steekproeven.

CERTIFICAAT



BRANDBEVEILIGING

INSPECTIE
CERTIFICAAT

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een ontruimingsalarminstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp

Inspectieschema	:	CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0
Inspectierapport	:	nr. 02933-NIE-04-in2014-01C
Inspecteur	:	Ing. R.W. Driessens en A.J.M. van de Kerkhof
Datum inspectie	:	29 maart 2014, initiële inspectie 24 en 25 april 2014, herinspectie 4 en 5 mei 2014, herinspectie 16 en 17 juli 2014, herinspectie 1 augustus 2014, herinspectie 19 augustus 2014, schriftelijke afhandeling 9 januari 2015, schriftelijke afhandeling

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een rookbeheersingsinstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- tijdig in voldoende mate afvoeren van warmte en rook, of het tijdig en in voldoende mate tegenhouden van rook om veilig vluchten mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp

Inspectieschema	:	CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0
Inspectierapport	:	nr. 02933-NIE-03-in2014-01C
Inspecteur	:	Ing. R.W. Driessens en A.J.M. van de Kerkhof
Datum inspectie	:	8 en 9 april 2014, initiële inspectie 24 en 25 april 2014, herinspectie 4 en 5 mei 2014, herinspectie 16 en 17 juli 2014, herinspectie 1 augustus 2014, herinspectie 19 augustus, schriftelijke afhandeling 9 januari 2015, schriftelijke afhandeling