



Nota van Inlichtingen Aanmeldfase d.d. 26-08-2020
behorend bij AI 2020-0191 Kabels & Leidingen Oranje Loper

Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Mededelingen Aanbesteder
B. Antwoorden op vragen van gegadigden

Deze Nota van Inlichtingen en de antwoorden op de vragen maken integraal en bindend onderdeel uit van het contract AI 2020-0191 Kabels & Leidingen Oranje Loper.

Gemeente Amsterdam verklaart dat geen inlichtingen zijn verstrekt anders dan die zijn vermeld in deze Nota van Inlichtingen.

Opgemaakt te Amsterdam, 26-08-2020

A. Mededelingen Aanbesteder				
Nr.	Categorie	Betreft	Mededeling	
1			De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies in de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt gegadigden daarom aandacht voor het gestelde in de Selectieleidraad, hoofdstuk 5 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de Selectieleidraad. Een voorbeeld hiervan is het juist invullen van het modelformulier referentiewerken, waarbij gegadigde ook een duidelijke motivering en onderbouwing geeft dat aan de kerncompetentie wordt voldaan. Aanbestedende dienst vraagt tevens aandacht voor het op de juiste wijze aanmelden met een andere partij in samenwerkingsverband (combinatie) conform UEA deel II A of als "derde" conform UEA deel II c, zoals ook toegelicht in 5.1 van de Selectieleidraad. Indien de inschrijver in samenwerkingsverband inschrijft en/of een beroep op derden wil/moet doen (en "Ja" invult bij UEA II C), dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij aanmelding te worden ingediend.	

B. Antwoorden op vragen van gegadigden				
Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Ondertekenen van referentieverklaring	Dienen de referentieverklaringen door de betreffende opdrachtgever te worden ondertekend of anderszins van een verklaring te worden voorzien voor een vakkundige en tijdige uitvoering?	Nee, dat is niet verplicht, het mag wel. Wel dienen op het referentieformulier voldoende contactgegevens opgenomen te zijn, zodat aanbesteder de referentie kan verifiëren (zie Selectieleidraad paragraaf 5.2 en het Modelformulier referentiewerken).
2	Inhoud	Inschrijfsom is onderdeel van bepalen meest economische aanbidding	In de selectieleidraad is op blz. 16 aangegeven dat in de uiteindelijke aanbesteding de "inschrijfsom" onderdeel uit maakt bij het bepalen van de meest economische aanbidding. Op welke wijze kan er een inschrijfsom worden bepaald, terwijl er nog met een bouwteam een ontwerp gemaakt dient te worden?	Zoals aangegeven bij vraag 3 is het ontwerp op het niveau van DTA al wel gereed en wordt het bestek nu opgesteld parallel aan de aanbesteding. De wijze waarop de inschrijfsom wordt bepaald wordt uitgewerkt in de gunningsleidraad. Gedacht kan worden aan een inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden en in te vullen (uur)tarieven voor bijvoorbeeld personen, ploegen, materieel. De tekst in de gunningsleidraad is leidend.

3	Inhoud	Werkvoorbereiding starten na definitief ontwerp	In de selectieleidraad is op blz. 11 een opsomming gemaakt van de werkzaamheden. Deze vangen aan met "werkvoorbereiding". Onze ervaring leert dat we pas met de werkvoorbereiding kunnen beginnen na een definitief ontwerp. Wie zorgt voor het opstellen van een VO en de uitwerking naar een DO voor de K&L. Wanneer dit bij de aannemer ligt missen wij het onderdeel "engineering" bij de opsomming.	Het ontwerp van het definitieve tracé van de kabels en leidingen voor onderdeel 1a is reeds door aanbesteder opgesteld, middels een wenstraceprocedure afgestemd met de kabel- en leidingbeheerders en vastgelegd in een DTA (Definitief Tracé Akkoord). Op basis van dit DTA wordt, parallel aan deze aanbesteding, het concept bestek opgesteld door aanbesteder in afstemming met kabel- en leidingbeheerders. Zoals in paragraaf 2.3.1 van de Selectieleidraad aangegeven zal voor onderdeel 1a in het Bouwteam Kabels en Leidingen het concept bestek worden geoptimaliseerd, afgeprijsd en vastgesteld. Voor onderdeel 1b en 2 zal het ontwerp en het bestek van de kabels en leidingen ook worden opgesteld door het Ingenieursbureau Amsterdam, echter zal daar de uitvoeringskennis van de aannemers eerder ingebracht kunnen worden dan bij onderdeel 1a. Dit zal verder worden uitgewerkt in de gunningsleidraad.
4	Inhoud	Verlegging K&L benaming	In de selectieleidraad is op blz. 11 een opsomming gemaakt van de werkzaamheden. Deze zijn specifiek benoemd als "werkzaamheden voor onderdeel 1" (in deze de verlegging K&L van en naar de bruggen) Zijn de werkzaamheden voor onderdeel 2 (verlegging K&L maaiveldinrichting) afwijkend hiervan? Kunt u ze anders benoemen?	De hier beschreven scope is de scope voor onderdeel 1a. De scope van onderdeel 1b en 2 is nog niet geheel duidelijk, aangezien het ontwerp nog moet worden opgesteld. Het type werkzaamheden zal voor zowel onderdeel 1b als 2 wel gelijk zijn aan 1a.
5	Inhoud	Tijdelijke leidingbruggen	In het document "Bouwteam bruggen" wordt op blz. 18 aangegeven dat de aannemer(s) ondergrondse infra zorg draagt voor de tijdelijke leidingbruggen. In de selectieleidraad K&L blz. 9 wordt aangevend dat hulpbruggen geen onderdeel uitmaken en worden aangelegd door de opdrachtgever. Wat is hierin leidend?	De hulpbruggen worden door het Bouwteam Bruggen aangelegd. De Selectieleidraad is hierin leidend. Op hoofdlijnen ziet de fasering van de hulpbruggen er als volgt uit: - realiseren onderbouw hulpbruggen door Bouwteam bruggen; - leggen kabels en leidingen door Bouwteam Kabels en Leidingen; - realiseren bovenbouw hulpbruggen door Bouwteam Bruggen.
6	Proces	Selectieleidraad 4.2.8 pagina 25 van 33	U vraagt om middels een referentieproject aan te tonen dat werk is uitgevoerd waarin de werkzaamheden van meerdere netbeheerders zijn gecoördineerd. Hierbij geeft u aan dat onder andere onder coördinatie wordt verstaan het "Opstellen, afstemmen en bewaken van de planning van werkzaamheden van de netbeheerders in relatie tot de eigen planning". Is het akkoord indien deze coördinatie wordt aangetoond door middel van een referentie onder een raamcontract in opdracht van minimaal 3 netbeheerders waarbij de inschrijver de coördinatie van deze netbeheerders ten behoeve van de gevraagde werkzaamheden in eigen beheer heeft uitgevoerd?	Ja, dit is toegestaan.
7	Proces	Selectieleidraad 4.2.3 pagina 22 van 33	In de selectieleidraad onder 4.2.3 Technische bekwaamheid vraagt u naar het CKP 2014 BF certificaat. Ons is onduidelijk welk certificaat hier bedoeld wordt. Zoals wij het zien valt het leggen van buizen met een diameter van > Ø 200mm onder het CKB certificaat. Is onze interpretatie juist dat uitsluitend het CKB certificaat, waaruit blijkt dat aan gevraagde scope wordt voldaan, voldoende is?	Ja, uw interpretatie is juist