
**Nota van inlichtingen
Europese aanbesteding
Brandwerende voorportalen en rolschermen
ten behoeve van het Kadaster**

Directie P&O

Kenmerk	21.030997
Opdrachtgever	J.G. Siepel
Auteur	Stefan Tuink
Versie	1.0
Versiedatum	15-12-2021

Algemeen:

In het bestek zijn op eigen initiatief van het Kadaster de navolgende zaken aangepast:

Nummer	Betreft artikel/ Paragraaf bestek	Pagina	Aanpassing
1.			Tijdens de schouw is geconstateerd dat de plaats van het rolscherm in de kelder meer verduidelijking behoeft. Er zit een betonnen balk waar het scherm niet onder geplaatst dient te worden vanwege de beschikbare hoogte. Ter verduidelijking van de situatie is bijgaand een aanvullend document toegevoegd. Zie bijlage 1.

Vraag & antwoord:

Nummer	Betreft artikel/ Paragraaf bestek	Pagina	Vraag	Antwoord
2.			Is er reeds een huis-applicateur brandwerende afdichtingen? Zo ja, welke?	Er is geen contract met een huis-applicateur.
3.			Zijn er dwarsdoorsneden van het gebouw beschikbaar, ter hoogte van lifthal?	Nee, deze zijn niet beschikbaar.

N.B.

Deze nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het Bestek Europese Openbare aanbesteding Brandwerende voorportalen en rolschermen ten behoeve van het Kadaster met kenmerk 21.028743.