

Aanbesteding: Rioolreparatie en -renovatie voor de gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten in 2022
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. 79
Onderwerp: Post 25 perceel 1

Vraag:

Vraag en antwoord 11: u geeft aan dat post 25 verwijderd wordt uit perceel 1. Echter is dit niet gebeurd in het bestek na nota. Dit gelieve alsnog te doen en een nieuw bestek (.rsx) bestand aan te leveren.

Antwoord:

In de map aanbestedingsdocumenten is versie 3 van het bestek geüpload (in .pdf en .rsx) en een versie 3 van het inschrijfbiljet en de inschrijfstaat. De oudere versies zijn komen te vervallen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 25-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 80
Onderwerp: Vraag omtrent antwoord vraag 46

Vraag:

Vraag en antwoord 46: Klopt het dat als er geen tussenput is het proefstuk middels een niet rekbaar manchette (jeanskappe) genomen mag worden uit de begin-/eindput? Dit strookt niet met posten zoals ze nu zijn opgenomen in het bestek. Gelieve aan te geven wat juist is.

Antwoord:

Liefst het proefstuk uit de tussenput. Dat is een proefstuk met standaard afmetingen. Als dat niet kan, dan uit een manchet uit begin- of eindput. Dat mag een stuk zijn met standaard afmetingen of een ring van 60 mm. Als dat niet kan, dan mag het ook uit begin van de leiding (bij de putbuis verbinding), in dit geval is het altijd de ring van 60 mm.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 25-03-2022

Label:

Inhoud