opdrachtgever	**N.V. Juva**			
project	**EU Aanbesteding "Het leveren van kabels"**			
onderwerp	**1ste Nota van Inlichtingen**			
datum	**12 januari 2022**			
Id	**Bestekparagraaf**	**Blz**	**Vraag**	**Antwoord**
Algemeen			In de leidraad van deze aanbesteding staat "De geraamde opdrachtwaarde bedraagt circa € 750.000,- excl. BTW per perceel (A) per jaar. Het is nu niet duidelijk of deze waarde per perceel is per jaar of alleen voor perceel A per jaar?	**Dit bedrag van 750.000,--euro heeft alleen betrekking op perceel A en is de verwachte afname per jaar per leverancier.**
Bijlage 5	PvE		Mag er een alternatief isolatiemateriaal (HTPE) worden aangeboden	**Er mag een ander isolatiemateriaal dan XLPE worden toegepast.**
Raamovereenkomst	10		Kan dit aangepast worden naar ''aansprakelijkheid voor directe schade tot max 50% van opdrachtwaarde per jaar''?	**De aansprakelijkheid wordt aangepast deze luidt nu dat per schadeveroorzakende gebeurtenis deze niet hoger zal zijn dan maximaal 50% van de opdrachtwaarde per kalenderjaar.**
Raamovereenkomst	8		Kan Juva gezien de hoge onzekerheid van materiaalprijzen akkoord gaan met een indexeringsmodel waarbij rekening wordt gehouden met actuele gewichten van metalen en plastics met een 2 maandelijkse indexering.	**N.V. Juva gaat akkoord met een indexeringsmodel waarbij we rekening houden met de actuele gewichten van metalen en plastics echter met een 3- maandelijkse indexering.**
Beschrijvend Document	Co2 Prestatieladder		Kan Juva akkoord gaat met een equivalente internationaal gerespecteerd CO2 prestatieladder?	**N.V. Juva is hiermee akkoord.**
Technische Specificaties			De technishe specificaties voor Perceel B zijn voor een groot aantal producten niet helemaal duidelijk. Zouden jullie deze verder kunnen specificeren?	**Bij deze 1ste Nota van Inlichtingen zijn de specificaties van de kabels omschreven in het Beschrijvend Document toegevoegd als zip-bestand.**