

1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Aanbesteding 2021-36 Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro

Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de eerste inlichtingenronde en hun beantwoording, en eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds.

Datum: 22 juli 2021

Beantwoording gestelde vragen

Vraag Nr.	Betreft/Document	Bladzijde /paragraaf	Onderwerp	Vraag	Antwoord
001	Raamovereenkomst	art. 2.7	Service Level Agreement	Er wordt hier gerefereerd naar een Service Level Agreement (Bijlage 14). Graag ontvangen we nog de template hiervan aangezien deze ontbrak in de tender documenten.	De concept Service level agreement wordt bijgesloten bij de 2 ^e nota van inlichtingen
002	Raamovereenkomst	art. 5.1	Kwaliteitsborging	(i) Graag ontvangen we een toelichting over de genoemde maatregelen. Op wat voor situaties ziet dit? (ii) Indien dit leidt tot meerwerk, ontvangt de Leverancier dan een vergoeding daarvoor? (art. 22.4 Raamovereenkomst)	Dit artikel ziet op situaties waarbij er sprake is van frequent voorkomende of structurele kwaliteitsproblemen m.b.t. te leveren producten. Van meerwerk of een vergoeding hiervoor zal geen sprake zijn omdat het hier slechts situaties betreft die verband houden met niet juiste nakoming van de overeenkomst.
003	Raamovereenkomst	art. 6.1	Communicatie	(i) Graag eraan toevoegen dat alle schriftelijke communicatie tevens per e-mail wordt verstuurd. I.v.m. de Covid situatie wordt er nog deels vanuit huis gewerkt (mogelijk deels blijvend) en we willen er zeker van zijn dat de informatie zo snel mogelijk bij de relevante persoon terecht komt. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De van toepassing zijnde algemene inkoopvoorwaarden voorzien hier al in. In art 1 Begrippen is opgenomen: '13. Schriftelijk(e): hieronder wordt ook 'langs elektronische weg' verstaan, daaronder e-mail begrepen.'
004	Raamovereenkomst	art. 10.2	Betaling factuur	(i) Graag aanpassen zodat de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaatsvindt, deze datum staat altijd vast. (ii) Graag eraan toevoegen dat Leverancier schriftelijk (incl. per e-mail) op de hoogte wordt gesteld indien Opdrachtgever van mening is dat de factuur niet voldoet aan de vereisten. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB wijst erop dat het de verantwoordelijkheid is van Opdrachtnemer om de factuur op de juiste wijze in te dienen. Als de in de Raamovereenkomst aangegeven procedure wordt gevolgd zal dit niet tot problemen leiden. In geval een factuur niet voldoet zal altijd per e-mail aangegeven dat de factuur niet voldoet. Dit is staande procedure binnen GVB. Dit zal verder niet toegevoegd worden aan de Raamovereenkomst.

005	Raamovereenkomst	art. 10.3	Verrekenrecht	(i) Verrekenrecht kan alleen met vorderingen binnen dezelfde opdracht plaatsvinden. Graag aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Verrekening heeft überhaupt nooit de voorkeur van GVB. GVB verrekent in principe alleen binnen dezelfde opdracht. Verrekenen tussen opdrachten is complex en zorgt voor vervuiling van de administratie. In uitzonderlijke gevallen wenst GVB echter toch de optie open houden om te kunnen verrekenen tussen opdrachten.
006	Raamovereenkomst	art. 10.4	Verrekenrecht	(i) Graag behouden wij deze wettelijke rechten. Graag dit artikel verwijderen of art. 10.3 wederkerig laten gelden. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie het antwoord op 005. Verrekening heeft nooit de voorkeur van GVB. Daarom is dit artikel zo opgenomen.
007	Raamovereenkomst	art. 10.5	Factuur	Graag toelichten in welke situaties Opdrachtgever dit zal doen.	Dit zal alleen aan de orde zijn als er bij GVB twijfel blijft bestaan over de juistheid van aangeleverde facturen die op basis van hoor en wederhoor met Opdrachtnemer niet kan worden weggenomen of als er mogelijk sprake is van integriteitsissues (als bedoeld in art 20). GVB ziet inzet van een registeraccountant als een uiterste middel.
008	Raamovereenkomst	art. 10.6	Factuur	Graag toelichten wanneer er inhoudelijke onjuistheid wordt vermoed met voorbeelden.	Voorbeeld: Een installatiedeel is nog niet door een FAT test gekomen en nog niet afgeleverd en nog niet geaccepteerd. Toch wordt de factuur al verstuurd door Opdrachtnemer. GVB zal de factuur dan vasthouden tot test, acceptatie en aflevering wel heeft plaatsgevonden.
009	Raamovereenkomst	art. 12.1 - 12.10	Vroegtijdige beëindiging	(i) Graag dit artikel wederkerig laten gelden. In genoemde omstandigheden dient de leverancier ook een beëindigingsrecht te hebben. (ii) Graag aan art. 12.1(b)(ii) toevoegen dat de mededeling schriftelijk gebeurt. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB is daartoe niet bereid. GVB zet in op een langdurige samenwerking met Opdrachtnemer en investeert net als Opdrachtnemer veel in dit aanbestedingstraject. (Tussentijdse) beëindiging van deze Raamovereenkomst is een uiterst middel dat GVB nooit lichtzinnig zal worden ingeroepen en bovendien aan allerlei strikte randvoorwaarden is gebonden. GVB is van mening dat deze bepaling proportioneel is.

010	Raamovereenkomst	art. 13.1	Overmacht	(i) Graag het volgende eraan toevoegen: "Eventueel overeengekomen boetes of strafsancties voor vertraging in de nakoming van een overeenkomst zijn niet toepasselijk indien en voor zover de vertraging is veroorzaakt door overmacht." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wat hier voorgesteld wordt is wat feitelijk wordt bedoeld in artikel 13.1 en 13.2.
-----	------------------	-----------	-----------	--	--

011	Raamovereenkomst	art. 13.2	Overmacht	(i) Graag eruit halen: stakingen, ziekte van personeel, gebrek aan grondstoffen. (ii) Graag eraan toevoegen: "Onder overmacht wordt onder deze Raamovereenkomst in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: landelijke, regionale of andere algemene stakingen (die niet beperkt zijn tot stakingen van het personeel van één der Partijen), import- of exportbeperkingen en handelsembargo's, rampen, extreme weersverschijnselen zoals, maar niet beperkt tot, zware stormen en overstromingen, brand, terroristische acties, gewapend conflict, oorlog, rellen, bedrijfscalamiteiten bij onderaannemers, epidemieën en pandemieën. Partijen komen overeen dat Leverancier recht heeft op termijnverlenging, prijsaanpassing en andere redelijkerwijs vereiste aanpassingen van de Raamovereenkomst, als kan worden aangetoond dat vertragingen en aanpassingen voortkomen uit de gevolgen van de overmachtsituatie. Overeengekomen termijnen en deadlines zullen verlengd worden met de periode van de overmachtsituatie. Een partij kan de overeenkomst ontbinden op grond van overmacht in overeenstemming met art. 12.1 Raamovereenkomst, zonder enige verdere aansprakelijkheid, schadevergoeding of vergoeding voor eender welke schade of kost. De Partij die zich wil beroepen op overmacht zal de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een vertraging aannemelijk of onvermijdelijk wordt." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB vindt de voorgestelde definities van overmacht veel te ruim en houdt vast aan artikel 13.2. Opdrachtnemers hebben zelf invloed op het wel of niet staken in hun productielocaties. Van grote ondernemingen als hier betrokken mag verwacht worden dat toeleveringsrisico's gespreid en goed gemanaged worden. Alle overige genoemde definities vallen onder overmacht (art 6:75 BW)
-----	------------------	-----------	-----------	--	--

012	Raamovereenkomst	art. 14.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	(i) Leverancier accepteert in beginsel alleen aansprakelijkheid voor directe schade. Graag het woord "alle" vervangen met "directe" in de eerste zin. (ii) Graag voor de duidelijkheid eraan toevoegen: "Leverancier is niet aansprakelijk voor winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de exploitatie en/of exploitatieverliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van energievoorziening, toename van kosten of verlies van verwachte besparingen, verlies van productie, verlies of beschadiging van gegevens, reputatieschade, verlies van goodwill, of enige andere bijzondere, directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook." (iii) Graag de laatste zin vervangen met: "Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor claims van derden met betrekking tot letsel of dood en/of schade aan roerende en onroerende zaken veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Leverancier. Ingeval van zulke (potentiële) claims zal Opdrachtgever de Leverancier onmiddellijk informeren en Leverancier volledige controle geven over de verdediging van de claim. Voorts zal Opdrachtgever op verzoek van Leverancier redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden." (iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt u voorstellen niet over maar heeft dit artikel 14 op basis van uw input wel aangepast. Daar het doorgaans om samengestelde installaties gaat waarvoor Opdrachtnemer soms gedeeltelijk verantwoordelijkheid draagt neemt GVB de afhandeling van claims zelf ter hand. Uiteraard zal GVB Opdrachtnemer wel betrekken bij- en adequaat informeren over de afhandeling van claims.
-----	------------------	-----------	---------------------------------	--	--

013	Raamovereenkomst	art. 14.2	Aansprakelijkheid en vrijwaring	(i) Graag "gebouwen, installaties en andere eigendommen" verwijderen. (ii) Graag toevoegen: "Ingeval van zulke (potentiële) claims zal Opdrachtgever de Leverancier onmiddellijk informeren en Leverancier volledige controle geven over de verdediging van de claim. Voorts zal Opdrachtgever op verzoek van Leverancier redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt u voorstellen niet over maar heeft dit artikel op basis van uw input wel aangepast. Daar het doorgaans om samengestelde installaties gaat waarvoor Opdrachtnemer soms gedeeltelijk verantwoordelijkheid draagt neemt GVB de afhandeling van claims zelf ter hand. Uiteraard zal GVB Opdrachtnemer wel betrekken bij- en adequaat informeren over de afhandeling van claims.
014	Raamovereenkomst	art. 14.3	Aansprakelijkheid en vrijwaring	(i) Graag € 5.000.000,- vervangen met gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde. (ii) Graag € 2.500.000,- vervangen met opdrachtsom. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De opgenomen bedragen zijn afgestemd op de verwachte omzet per jaar. GVB houdt daarom vast aan deze bedragen.
015	Raamovereenkomst	art. 14.4	Aansprakelijkheid en vrijwaring	(i) Graag verwijderen of aanpassen. Een partij is aansprakelijk voor schade die toerekenbaar is aan die partij. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB is niet voornemens aansprakelijkheidsrisico's voor materiaal, gereedschappen en materieel van Opdrachtnemer te dragen. Op projectniveau sluit GVB altijd een CAR verzekering af. Dat zal hier ook gaan gebeuren. Deze risico's worden dan deel verzekerd. Overigens worden gereedschappen en materieel van opdrachtgevers nooit door GVB verzekerd. Opdrachtnemer kan zelf zorg voor het verzekeren en de kosten verwerken in zijn offerte.

016	Raamovereenkomst	art. 14.5	Aansprakelijkheid en vrijwaring	(i) Graag vervangen met: "Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor claims van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Leverancier. Ingeval van zulke (potentiële) claims zal Opdrachtgever de Leverancier onmiddellijk informeren en Leverancier volledige controle geven over de verdediging van de claim. Opdrachtgever zal op redelijk verzoek van Leverancier redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en geen uitspraken doen en/of acties ondernemen dan wel nalaten die de verdediging van de claim kunnen schaden. Leverancier draagt alle kosten voor de verdediging van claims zoals in dit artikel uiteengezet en zal indien de claim gegrond is zonder extra kosten voor Opdrachtgever: (i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed vervangen, of (iii) het goed aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de volledige aansprakelijkheid van Leverancier onder de vrijwaring en valt te allen tijde onder de maximale aansprakelijkheid zoals overeengekomen in deze overeenkomst. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door Opdrachtgever, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door Opdrachtgever en/of (iii) het goed bestaat uit combinaties met producten van derden of is door derden, al dan niet in opdracht van Opdrachtgever, gemaakt dan wel gewijzigd. Het recht tot het instellen van een claim door Opdrachtgever, zoals in dit artikel uiteengezet, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de claim."	Uw tekstvoorstel biedt GVB niet dezelfde bescherming als het opgenomen artikel. Het respecteren van intellectuele eigendomsrechten ligt uitsluitend binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer. Dat Opdrachtnemer eventuele risico's en aansprakelijkheden limiteert en toch neerlegt bij GVB is voor GVB niet acceptabel. GVB houdt daarom vast aan het opgenomen artikel 14.5.
-----	------------------	-----------	---------------------------------	---	--

				(ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	
017	Raamovereenkomst	art. 15.4	Verzekering	(i) Leverancier verstrekt geen inzage in haar polissen. Opdrachtgever mag ervan uitgaan dat Leverancier zich genoegzaam heeft verzekert. Desgewenst kan Leverancier een verzekeringscertificaat overleggen waaruit dat blijkt. Graag artikel verwijderen of aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Het overleggen van een verzekeringscertificaat volstaat voor GVB om aan te tonen dat u aan deze verplichting voldoet.
018	Raamovereenkomst	art. 16.1	Overdracht rechten en plichten	(i) Graag eraan toevoegen dat Leverancier onmiddellijk schriftelijk geïnformeerd wordt over een dergelijke overdracht. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wij hebben u in de Aanbestedingsleidraad al gemeld dat deze overdracht omstreeks 1 januari 2022 zal plaatsvinden. GVB ziet niet de noodzaak om dat ook nog een keer expliciet op te nemen in de Raamovereenkomst.
019	Raamovereenkomst	art. 16.2	Overdracht rechten en plichten	(i) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt niet voor overdracht aan entiteiten binnen de groepsmaatschappij van de Leverancier en transport vanuit de fabriek naar de locatie." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden. (iii) Dit artikelnummer staat er tweemaal in, maar de inhoud per artikel verschilt. Bovenstaande opmerkingen (i) en (ii) gelden voor beide art. 16.2.	GVB houdt graag invloed op met wie zij via de Raamovereenkomst zaken doet. Bovendien kan een overdracht consequenties hebben voor bijvoorbeeld garanties en zekerheden. In dit artikel als al opgenomen dat aan 'deze instemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden'. GVB houdt vast aan dit artikel.

020	Raamovereenkomst	art. 17.2	Geheimhouding	(i) Graag toevoegen: "Leverancier heeft het recht om een (1) kopie van de verkregen vertrouwelijk informatie te bewaren voor archiveringsdoeleinden." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Dit is akkoord en wordt toegevoegd aan de Raamovereenkomst.
021		art. 17.3	Geheimhouding	(i) Graag artikel wederkerig doen laten gelden. (ii) Graag eraan toevoegen: "Informatie is niet vertrouwelijk indien: (a) Deze op het moment van uitwisselen deel uitmaakt van het publieke domein, tenzij dit het resultaat is van een inbreuk op de vertrouwelijkheidverplichting in deze Raamovereenkomst; (b) Deze reeds in het bezit was van de ontvangende partij; (c) Het vereist is deze krachtens een gerechtelijk bevel bekend te maken; of (d) Deze onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder direct dan wel indirect gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie. De verplichting tot geheimhouding en niet-gebruik van de vertrouwelijke informatie in deze overeenkomst duurt vijf (5) jaar voort na de datum van bekendmaking van de vertrouwelijke informatie." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Dit is deels akkoord. Zie het gewijzigde artikel.
022	Raamovereenkomst	art. 18.3	Tegenstrijdigheden	Valt de Nadere Overeenkomst onder "schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en/of uitbreidingen op de Raamovereenkomst"?	Ja dit is correct. Een getekende Nadere Overeenkomst staat in rangorde Boven de Raamovereenkomst (zie ook art 18 Raamovereenkomst!).

023	Raamovereenkomst	art. 19.2	Toepasselijk recht en geschillen	(i) Graag dit artikel aanpassen en wederkerig laten gelden. Leverancier is van mening dat dit redelijk is. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB ziet geen reden waarom zij als 100% overheidsonderneming hoeft te bevestigen dat zij zich aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en andere wetten, verordeningen, normen en standaarden en door bevoegde instanties gestelde eisen en voorwaarden met betrekking tot werknemers, sociale voorzieningen, arbeidsvoorschriften, veiligheid, materiaal, milieu, belastingen zal houden.
024	Raamovereenkomst	art. 19.3	Toepasselijk recht en geschillen	Graag ontvangen we een toelichting van dit artikel met voorbeelden documenten en goedkeuringen? Kunnen dit documenten zijn die niet in de PvE zijn genoemd?	Denk hierbij aan op basis van wettelijk vereiste keuringscertificaten, keurmerken of andere goedkeuringen die vereist zijn om geleverde apparatuur te mogen gebruiken of die verband houden met de beroepsbevoegdheid of geschiktheid. In beginsel zijn al deze documenten benoemd in de Aanbestedingsleidraad en het PVE. Bij wijziging van wet en regelgeving kan het zijn dat er aanvullende eisen van toepassing worden.
025	Raamovereenkomst	art. 19.7	Toepasselijk recht en geschillen	(i) Graag toevoegen: "(...), tenzij Opdrachtgever niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen voldoet. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Het afbreukrisico op de OV operatie van GVB en alle schade die daaruit voort komt is te groot om Opdrachtnemer dit recht te geven. De leveringen betreffen overwegende de ombouw van bestaande gelijkrichterstations die grotendeels operationeel moeten blijven. De kans dat eenzijdig stoppen van de leveringen en uitvoering van het werk zal leiden tot stagnatie is daarom niet acceptabel voor GVB.
026	Raamovereenkomst	art. 20.1	Integriteit	(i) Graag "derde" vervangen met "vierde". Leverancier is van mening dat niet-integere gedragingen alleen op deze artikelleden van toepassing zijn. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Akkoord is verwerkt in de Raamovereenkomst
027	Raamovereenkomst	art. 20.2	Integriteit	(i) Graag toelichten wie de Opdrachtnemer is waarnaar verwezen wordt in dit artikel. (ii) Graag toelichten (a) wat de screening inhoudt, (b) waarom deze wordt gedaan en (c) welke informatie gedeeld moet worden.	Screening zal altijd daarin gespecialiseerde accountant of fornsisch onderzoeksbureau worden uitgevoerd. GVB wenst inzage te krijgen in informatie van Opdrachtnemer m.b.t. medewerkers van GVB of aan GVB gelieerde partijen

028	Raamovereenkomst	art. 20.3	Integriteit	(i) Graag toevoegen dat Leverancier eerst schriftelijk in gebreke wordt gesteld en een redelijk termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen voorafgaand aan opschorting en/of beëindiging. Een ingebrekestelling voorafgaand aan ontbinding van de Raamovereenkomst is redelijk. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Dit is niet akkoord. Een integriteitsschending kan een dermate aard hebben dat GVB de Opdrachtnemer niet meer een kans tot herstel wil bieden. Er is wel een hoor – wederhoor procedure aan artikel 20.8 toegevoegd.
029	Raamovereenkomst	art. 20.4-20.8	Integriteit	(i) Graag deze artikelen aanpassen en wederkerig laten gelden. Leverancier wil niet met partijen samenwerken die zich niet integer gedragen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Dit is aangepast zie art 20.10 in de raamovereenkomst
030	Raamovereenkomst	art. 20.6	Integriteit	Graag toelichten waarom dit een niet-integere gedraging is.	Het gaat hier slechts om het niet melden van de gewijzigde eigendomsverhoudingen. Een nieuwe eigenaar kan mogelijk niet voldoen aan in de aanbesteding gestelde uitsluitingsgronden. GVB wil dit graag kunnen toetsen
031	Raamovereenkomst	art. 22.2	Wijzigingen	(i) Graag de laatste zin verwijderen. Dit kan niet altijd in redelijkheid van Leverancier verwacht worden. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB wijst er op dat in deze zin ‘voor zover hij daar technisch toe in staat is’ is opgenomen. GVB is van mening dat dit Opdrachtgever voldoende ruimte laat om gemotiveerd aan te geven dat hij niet in staat is een wijziging door te voeren. GVB houdt vast aan dit artikel.
032	Raamovereenkomst	art. 22.3	Wijzigingen	(i) Graag de laatste zin verwijderen of aanpassen. Ook dit kan niet altijd in redelijkheid van Leverancier verwacht worden. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB houdt vast aan dit artikel. Het gestelde in artikel 22.3 en 22.4 laat Opdrachtnemer voldoende ruimte om een meerprijs of bijvoorbeeld een langere levertijd te hanteren.

033	Raamovereenkomst	art. 22.5	Wijzigingen	(i) Graag zien we hier een termijn toegevoegd. Omgekeerd is Leverancier namelijk ook verplicht wijzigingen in een bepaald termijn te beoordelen (art. 22.2 Raamovereenkomst). (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Akkoord. zie Raamovereenkomst. Er is een termijn toegevoegd
034	Raamovereenkomst	art. 23.1	Onderdelenvoorziening	(i) Graag de termijn verkorten tot 10 jaar. 10 jaar is de gebruikelijke termijn, 20 jaar is te lang. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Uw voorstel is akkoord. Zie de bijgesloten Raamovereenkomst
035	Raamovereenkomst	art. 23.3	Onderdelenvoorziening	(i) Graag de boete verlagen naar EUR 100,- per dag. (ii) Graag het woord "boete" vervangen met "vertragsvergoeding". (iii) Graag het volgende toevoegen: "Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade geleden door Opdrachtgever, indien en voor zover de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door of toe te rekenen is aan Opdrachtgever. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever indien de vertraging wordt veroorzaakt door overmacht. De forfaitaire vertragsvergoeding in dit artikel is het exclusieve verhaal voor schade van de Opdrachtgever ten gevolge van de vertraagde levering en de betaling daarvan door Leverancier vormt de volledige en definitieve afwikkeling van de schade geleden door Opdrachtgever ten gevolge van de vertraging." (iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB houdt vast aan deze boete. De gevolgschade kan zeer groot zijn en in het licht van de langjarige samenwerking zijn er alternatieven om dit risico te mitigeren door bijvoorbeeld afspraken te maken over strategische onderdelen die GVB op voorraad kan nemen.

036	Raamovereenkomst	art. 23.4	Onderdelenvoorziening	(i) Graag toevoegen aan "tenzij de Leverancier deze zelf uitvoert voor eigen rekening" dat dit ook geldt voor andere entiteiten binnen de groep van Leverancier. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	akkoord
037	Raamovereenkomst	art. 23.5	Onderdelenvoorziening	(i) Graag toevoegen dat de overmacht . Anders dan zou dit artikel onredelijk bezwarend zijn voor Leverancier. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB is van mening dat artikel 13 zo geformuleerd is dat overmacht van toepassing kan zijn op alle verlichtingen van Opdrachtnemer. Dit hoeft per artikel niet specifiek benoemd te worden.
038	Raamovereenkomst	art. 23.6	Onderdelenvoorziening	(i) Graag de laatste zin vervangen met: "De prijzen van Leverancier en tijdige uitvoering van de overeenkomst zijn gebaseerd op alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en standaarden uitgegeven door of vanwege een overheidsinstantie die op het moment van overmaking van de aanbidding in werking zijn. Wanneer er een verandering in de wetgeving, regelgeving en standaarden door of vanwege een overheidsinstantie plaatsvindt na dit moment, is Leverancier gerechtigd de prijzen en levertijden aan te passen." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel deels over maar verwerkt deze in Artikel 37
039	Raamovereenkomst	art. 26.1	Offerteaanvraag	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "20 werkdagen" in sub a, na "10 werkdagen" in sub b en na "30 werkdagen" in sub c. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel over.

040	Raamovereenkomst	art. 26.2	Offerteaanvraag	Graag toelichting geven wat de strekking is van dit artikel.	GVB bedoelt hier dat de uitgebrachte offerte nooit slechtere condities mag bevatten dan de in de Raamovereenkomst opgenomen condities
041	Raamovereenkomst	art. 27.7-27.11	Offerte	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "vijf (5) werkdagen". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel over
042	Raamovereenkomst	art. 28.7	Leverantie	Graag toelichten wat er praktisch met de laatste zin bedoeld wordt (evt. met voorbeelden).	GVB geeft in haar PvE een aantal verwijzingen naar wet- en regelgeving en van toepassing zijnde normen op. GVB beoogt te waarborgen dat de te leveren installatiedelen steeds aan de laatste versie van deze van toepassing zijnde wet- en regelgeving en normen voldoet
043	Raamovereenkomst	art. 29.1	Garantie	(i) Graag tweemaal "goede" vervangen met "overeengekomen". Leverancier wil niet achteraf met eisen geconfronteerd worden die niet door Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB bedoelt hier iets anders. Een Levering kan wel aan de ontwerpeisen voldoen en goed functioneren maar toch van slechte kwaliteit zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld een slechte coating op systeemkasten of trafo's die loslaat. Dit doet functioneel niet af aan de installatie met esthetisch wel. GVB handhaaft dit artikel
044	Raamovereenkomst	art. 29.2	Garantie	(i) Graag het volgende toevoegen: "Iedere aansprakelijkheid vervalt indien: (a) de door Leverancier gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd; (b) de geleverde zaken in strijd met de voorschriften of onoordeelkundig worden gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; en/of (c) zonder schriftelijke toestemming van Leverancier werkzaamheden aan door Leverancier geleverde zaken zijn verricht." Leverancier is van mening dat in voornoemde gevallen aansprakelijkheid onredelijk zou zijn. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel over maar in artikel 14.12 inzake Garantie

045	Raamovereenkomst	art. 30.1	Keuring	(i) Graag eraan toevoegen dat: (a) keuringen ruimschoots van te voren schriftelijk (incl. per e-mail) zullen worden aangekondigd door Opdrachtgever, (b) keuringen slechts betrekking hebben op HSSEQ-zaken en (c) dat partijen hun eigen kosten dragen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel deels over. In lid 1 staat al dat er een redelijke grond moet zijn voor de inspectie. Dit biedt voldoende waarborgen dat de inspectie in redelijke verhouding tot de Overeenkomst moet staan.
046	Raamovereenkomst	art. 31.2	Tijdschema	(i) Graag de tweede zin verwijderen. Het uitgangspunt dient te zijn dat Leverancier pas in verzuim is na schriftelijke ingebrekestelling die een redelijk termijn bevat gedurende welke nakoming uitblijft. Data zijn niet automatisch fataal. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB is van mening dat binnen de kaders van een langdurige structurele samenwerking het niet nodig zou moeten zijn om een schriftelijke ingebrekestelling te versturen om een opdrachtnemer er op te wijzen dat hij zijn levertijden niet nakomt. GVB neemt uw voorstel niet over.

047	Raamovereenkomst	art. 32.3	Vertraging	(i) Graag "boete" vervangen met "vertragingsvergoeding". (ii) Graag tweemaal "van de totale contractprijs" vervangen met "van de waarde van het deel van de opdracht dat is vertraagd". (iii) Graag "2 procent" vervangen met "0,5 procent" en "15 procent" vervangen met "5 procent". (iv) Graag toevoegen: "De forfaitaire vertragingsvergoeding in dit artikel is het exclusieve verhaal voor schade van de Opdrachtgever ten gevolge van de vertraagde levering en de betaling daarvan door Leverancier vormt de volledige en definitieve afwikkeling van de schade geleden door Opdrachtgever ten gevolge van de vertraging." (v) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	(i) GVB ziet dit als een semantische kwestie en handhaaft de huidige formulering (ii) dit gaat om samenhangende installatiedelen die samen een geheel vormen. Als een deel ontbreekt werkt ook het geheel niet. GVB houdt vast aan de bestaande formulering (iii) de boetepercentages zijn aangepast
048	Raamovereenkomst	art. 33.2	Testplan	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "40 werkdagen". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB gaat hier niet in mee. 40 werkdagen is dermate ruime termijn dat hier geen ruimte voor afwijking past.
049	Raamovereenkomst	art. 33.4-33.5	Testplan	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "tweintig (20) werkdagen". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel over
050	Raamovereenkomst	art. 33.6-33.7, 33.10	Testplan	(i) Graag een termijn toevoegen voor goed- en afkeuring en bevestiging door Opdrachtgever. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel over

051	Raamovereenkomst	art. 33.11	Testplan	Betekent dit dat een opdracht in z'n geheel goedgekeurd of afgekeurd kan worden?	Artikel 33.10 geeft een omschrijving van de mogelijk uitkomsten: 1. In een keer helemaal goed 2. Paar herstelpunten maar installatie kan wel geleverd worden. Herstelpunten kunnen na aflevering hersteld worden 3. Zodanige herstelpunten dat de levering wordt tegengehouden tot deze hersteld zijn
052	Raamovereenkomst	art. 33.11	Testplan	(i) Graag toevoegen: "(...), tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Uw voorstel voegt niets toe omdat dit al in artikel 33.10 zo is opgenomen
053	Raamovereenkomst	art. 33.15	Testplan	(i) Graag dit artikel verwijderen of aanpassen. Het is niet redelijk als Leverancier verantwoordelijk is voor alle kosten en er geen grenzen zijn aangegeven. Partijen dienen dit te overleggen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB gaat hier deels in mee. Het is volledig binnen de controle van Opdrachtnemer om ervoor te zorgen dat de te testen installaties door de test heen komen. Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat Opdrachtnemer lichtzinnig op geteste installaties of niet of slecht voorbereide tests gaat uitvoeren waardoor Opdrachtgever met extra onvoorziene kosten te maken krijgt. GVB is wel bereid de kosten te maximeren.
054	Raamovereenkomst	art. 33.16	Testplan	(i) Graag toevoegen: "(...), tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie het antwoord op vraag 052
055	Raamovereenkomst	art. 33.19	Testplan	Betekent dit dat een opdracht in z'n geheel goedgekeurd of afgekeurd kan worden?	Deze SAT en finale inspectie betreft de eindoplevering en acceptatie. Als er geen restpunten zijn wordt de installatie geaccepteerd door ondertekening van het acceptatieprotocol. Het kan zijn dat er nog wat restpunten resteren die in het Acceptatieprotocol worden opgenomen. Installatie is pas geaccepteerd als al deze restpunten zijn verholpen.

056	Raamovereenkomst	art. 33.20	Testplan	(i) Graag een termijn toevoegen voor ondertekening door Opdrachtgever. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wij nemen uw voorstel over
057	Raamovereenkomst	art. 33.22	Testplan	(i) Graag dit artikel verwijderen of aanpassen. Het is niet redelijk als Leverancier verantwoordelijk is voor alle kosten en er geen grenzen zijn aangegeven. Partijen dienen dit te overleggen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie het antwoord op vraag 053. GVB gaat hier deels in mee. Het is volledig binnen de controle van Opdrachtnemer om ervoor te zorgen dat de te testen installaties door de test heen komen. Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat Opdrachtnemer lichtzinnig op geteste installaties of niet of slecht voorbereide tests gaat uitvoeren waardoor Opdrachtgever met extra onvoorziene kosten te maken krijgt. GVB is wel bereid de kosten te maximeren.
058	Raamovereenkomst	art. 34.1	Garantie	(i) Graag "juist", "goed vakmanschap" vervangen met "op de overeengekomen wijze". (ii) Graag "zoals opgenomen in de overeenkomst" toevoegen na "geschikt zijn en blijven voor het beoogde doel en gebruik". Leverancier wil niet achteraf met eisen geconfronteerd worden die niet door Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstellen deels over

059	Raamovereenkomst	art. 34.2	Garantie	(i) Graag het volgende toevoegen: "De Opdrachtgever dient elk defect binnen vijf (5) kalenderdagen na eerste kennisname van het defect, doch binnen de garantietermijn, schriftelijk te melden bij Leverancier. De garantie houdt in dat de Leverancier het defect zal herstellen dan wel vervangen, één en ander naar keuze van de Leverancier. In geval van tussenkomst van Leverancier onder garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. De garantie in deze Raamovereenkomst vervangt, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties die bij wet zijn bepaald en vormt de volledige aansprakelijkheid van Leverancier met betrekking tot de kwaliteit en garantie van het geleverde. Ieder recht op garantie vervalt indien: (a) de door Leverancier gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd; (b) de geleverde zaken in strijd met de voorschriften of onoordeelkundig worden gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; (c) zonder schriftelijke toestemming van Leverancier werkzaamheden aan door Leverancier geleverde zaken zijn verricht; (d) de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt delen van uw tekstvoorstellen over.
060	Raamovereenkomst	art. 34.4	Garantie	We nemen aan dat met art. 32.20 art. 33.20 bedoeld wordt.	Dat is correct

061	Raamovereenkomst	art. 34.5	Garantie	(i) Wat wordt er bedoeld met bijzondere garantie? (ii) Wat is het verschil tussen de algemene garantie en de bijzondere garantie?	Dat de ene garantie algemeen is en de andere bijzonder en dus alleen maar in specifieke gevallen van toepassing is. Deze zijn benoemd in artikel 34.5 en 34.6
062	Raamovereenkomst	art. 34.13	Garantie	(i) Graag "en een redelijk termijn is gegund om de tekortkoming te herstellen" toevoegen na "schriftelijk te zijn aangemaand". (ii) Graag "toerekenbaar" toevoegen voor "niet nakomt". (iii) Graag "redelijkerwijs gemaakte" toevoegen voor "verbonden kosten". (iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wij nemen uw tekstvoorstellen deel over
063	Raamovereenkomst	art. 34.16	Garantie	(i) Graag toevoegen: "(...) en niet toerekenbaar zijn aan Leverancier." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wij nemen uw tekstvoorstellen deel over
064	Raamovereenkomst	art. 34.17	Garantie	(i) Graag artikel verwijderen. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wij hebben dit artikel aangepast in lijn met artikel 14
065	Raamovereenkomst	art. 34.18	Garantie	(i) Graag toevoegen: "(...) mits dit toerekenbaar is aan Leverancier." (ii) Graag "€1000,-" vervangen met "€500,-". (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel deels over en matigt de boete
066	Raamovereenkomst	art. 35.1	Kwaliteit	Graag aangeven wie deze "aan te wijzen personen" kunnen zijn. Kunnen dit derde partijen zijn?	Dit kunnen eigen medewerkers zijn of door GVB ingeschakelde derden met deskundigheid op het gebied van elektrotechniek

067	Raamovereenkomst	art. 35.3	Kwaliteit	Graag uitleggen wat er met "algemene professionele eisen" wordt bedoeld.	Dit is een kapstokartikel dat moet waarborgen dat in te zetten medewerkers over de benodigde vakkennis beschikken maar ook zich ook op een professionele manier weten te verhouden tot de vanuit GVB betrokken medewerkers
068	Raamovereenkomst	art. 36.1	Risico	(i) Het risico dient over te gaan op de Opdrachtgever op het moment dat Leverancier de zaken niet meer onder zich heeft. Graag dit artikel aanpassen. Graag vervangen met: "Het risico van verlies, beschadiging of teniet gaan van de door Leverancier te leveren zaken is voor Opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken zijn geleverd overeenkomstig het artikel over levering in deze overeenkomst. Het risico voor zaken van de Opdrachtgever waaraan, waarmee of in verband waarmee werkzaamheden worden verricht is voor de Opdrachtgever, ook indien die zaken zich in gebouwen of op terreinen van Leverancier bevinden. Lading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken geschieden voor risico van de Opdrachtgever, ook indien Leverancier daar zelf voor zorg draagt." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB wenst vast te houden aan de huidige formulering maar ziet het probleem. In dat kader wijst GVB Opdrachtnemer er op dat zij voor vervangings- of nieuwbouwproject voor gelijkrichterstations altijd een CAR verzekering afsluit. Deze dekt het risico op beschadiging of zelfs verloren gaan van installaties op het moment dat deze wel zijn afgeleverd op een bouwplaats maar de installatie nog niet

069	Raamovereenkomst	art. 36.2	Eigendomsoverdracht	(i) Het eigendom gaat pas over na volledige betaling (of parallel aan de betalingen in gedeelten). Graag vervangen met: "Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot aan het moment van ontvangst van de algehele betaling van al hetgeen Leverancier in verband met de onderliggende overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de Opdrachtgever niet toe. Indien Opdrachtgever zaken ontvangt voor de algehele betaling van al hetgeen Leverancier in verband met de onderliggende overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen heeft, zal Opdrachtgever op al die zaken een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de zaken eigendom zijn van Leverancier en zal Opdrachtgever, indien nodig, de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven in kennis stellen dat de zaken eigendom zijn van Leverancier, met een kopie van dit schrijven aan Leverancier, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB houdt vast aan de huidige tekst
070	Raamovereenkomst	art. 36.3	Eigendomsoverdracht	(i) Graag "Acceptatie daarvan" vervangen met "volledige betaling daarvoor". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB houdt vast aan de huidige tekst

071	Raamovereenkomst	art. 38.1	Factuur	(i) Graag "na ondertekening van (...) bedoeld in Artikel 36.2" vervangen met "in overeenstemming met art. 10.2 Raamovereenkomst". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB houdt vast aan de huidige tekst. Er is nu gekozen voor een maximale termijn van 10 werkdagen voor ondertekening van het Acceptatie Protocol
072	Raamovereenkomst	art. 38.2	Factuur	(i) Graag verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Volgens GVB is het een beperkte inspanning om het Acceptatie Protocol bij te sluiten. Hiermee kan de prestatie aangetoond worden.
073	Raamovereenkomst	art. 38.3	Factuur	(i) Graag verwijderen. Het is niet praktisch als elke factuur vergezeld te gaan van een bankgarantie. Bovendien zorgt dit voor extra kosten. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB gaat er vanuit dat steeds een volledige installatie wordt geleverd en gefactureerd. Een factuur kan pas betaalbaar gesteld worden als de bijbehorende garantie ontvangen is door GVB. Met deze werkwijze voorkomen we vertragingen bij de betaling.
074	Raamovereenkomst	art. 39.2	Zekerheden	(i) Graag het woord "toerekenbaar" toevoegen voor "niet nakomt" in de eerste zin. (ii) Graag het woord "schriftelijk" toevoegen voor "te zijn aangemaand" in de eerste zin. (iii) Graag "en een redelijk termijn is gegund om de tekortkoming te herstellen" toevoegen na "te zijn aangemaand" in de eerste zin. (iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt u tekstvoorstel deels over

075	Raamovereenkomst	art. 39.4	Zekerheden	(i) Graag "naar behoren zijn nagekomen" vervangen met "zoals overeengekomen zijn nagekomen". Leverancier wil niet achteraf met eisen geconfronteerd worden die niet door Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over
076	Raamovereenkomst	art. 40.3	Wijzigingen	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "vijf (5) werkdagen". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over
077	Raamovereenkomst	art. 40.4	Wijzigingen	(i) Graag een termijn toevoegen voor een beslissing door Opdrachtgever. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel over
078	Raamovereenkomst	art. 40.6-40.7	Wijzigingen	(i) Graag dit artikel verwijderen of aanpassen. Het uitgangspunt dat Leverancier niet vergoed wordt is onredelijk. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB gaat er vanuit dat Opdrachtgever maar een beperkte inspanning hoeft te verrichten voor het opstellen van een offerte. Na opdrachtverstrekking wordt de daadwerkelijke engineering uitgevoerd. Deze kosten kunnen in rekening gebracht worden. Zie hiervoor het prijzenblad.
079	Raamovereenkomst	art. 41.2	Verplichtingen Leverancier	(i) Graag toevoegen: "(...) indien en voor zover dit toerekenbaar is aan Leverancier". Het uitgangspunt dat Leverancier niet vergoed wordt is onredelijk. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over

080	Raamovereenkomst	art. 41.3	Verplichtingen Leverancier	(i) Graag verwijderen. Leverancier is vrij om de overeenkomsten met haar onderaannemers in te richten. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Dit artikel vervalt deels. Verder is op deze situatie artikel 16 van toepassing
081	Raamovereenkomst	art. 43.1	Beschikbaarheid en boete	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "2 uur". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over
082	Raamovereenkomst	art. 43.2	Beschikbaarheid en boete	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "4 uur". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over

083	Raamovereenkomst	art. 43.3	Beschikbaarheid en boete	(i) Graag de boete verlagen naar EUR 500,- per dag. (ii) Graag het woord "boete" vervangen met "vertragingsvergoeding". (iii) Graag het volgende toevoegen: "Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade geleden door Opdrachtgever, indien en voor zover de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door of toe te rekenen is aan Opdrachtgever. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever indien de vertraging wordt veroorzaakt door overmacht. De forfaitaire vertragingsvergoeding in dit artikel is het exclusieve verhaal voor schade van de Opdrachtgever ten gevolge van de vertraagde levering en de betaling daarvan door Leverancier vormt de volledige en definitieve afwikkeling van de schade geleden door Opdrachtgever ten gevolge van de vertraging." (iv) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over
084	Raamovereenkomst	art. 44.4	Personeel	(i) Graag aanvullen met: "Deze bepaling geldt niet voor overdracht aan entiteiten binnen de groepsmaatschappij van de Leverancier." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw tekstvoorstel over
085	Raamovereenkomst	art. 45.2	Opleidingen	Wordt de documentatie alleen binnen GVB gebruikt of is GVB van plan dit met derden te delen? Wat is de achterliggende gedachte van dit artikel?	De verspreiding zal alleen binnen GVB plaatsvinden onder betrokken medewerkers

086	Raamovereenkomst	art. 46.3	Materiaal	(i) Graag "niet-exclusief, onherroepelijk, overdraagbaar, eeuwigdurend en royalty-vrij recht" vervangen met "een eenvoudige gebruikslicentie ontdaan van elke exclusiviteit. Opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier geen kopieën van dergelijke informatie maken of dergelijke informatie openbaar maken aan een derde partij." Dit is wat de Leverancier kan geven. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden. GVB gaat niet akkoord	GVB neemt uw voorstel deels over
087	Raamovereenkomst	art. 46.4	Materiaal	(i) Graag toevoegen aan de tweede zin: "(...) indien en voor zover dit toerekenbaar is aan Leverancier". (ii) Graag toevoegen aan de laatste zin: "(...) indien en voor zover dit toerekenbaar is aan Leverancier" voor "tenzij de defecten (...)". (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neemt uw voorstel deels over
088	Raamovereenkomst	art. 46.7	Materiaal	(i) Graag eraan toevoegen; (a) dat keuringen ruimschoots van te voren schriftelijk (incl. per e-mail) zullen worden aangekondigd door Opdrachtgever, (b) dat keuringen slechts betrekking hebben op HSSEQ-zaken en (c) dat partijen hun eigen kosten dragen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Wij nemen uw voorstel deels over zie artikel 46.7 Raamovereenkomst

089	Raamovereenkomst	art. 47.1	Materiaal	(i) Graag een termijn toevoegen voor goedkeuring door Opdrachtgever. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie artikel 47.1 er is een termijn toegevoegd.
090	Raamovereenkomst	art. 49.1	Materiaal	(i) Graag het woord "redelijkerwijs" toevoegen voor "medewerking" in de eerste zin. (ii) Graag "met dien verstande (...) winst verschuldigd is" in de tweede zin verwijderen. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB verwijst naar artikel 47 dat ziet op het in overleg maken van aanpassingen. GVB is van mening hiermee voldoende duidelijk is aangegeven dat wijzigingen en aanpassingen altijd in overleg tussen partijen tot stand komen. Het spreekt uiteraard voor zich dat reeds uitgevoerde werkzaamheden worden verrekend. Het laatste deel van dit artikel ziet er slecht op dat Opdrachtnemer geen gedeelde omzet kan claimen als de omvang van de onderhoudswerkzaamheden tijdens de looptijd afneemt.
091	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 2.1	Toepasselijkheid	(i) Graag toevoegen: "(...) op basis van de Raamovereenkomst met betrekking tot de koop en levering van Tractievoedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro met kenmerk: 2021-36." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB neem dit tekstvoorstel niet over. GVB is van mening dat de verwijzing zoals opgenomen in Artikel 8 van de Raamovereenkomst en de rangorde zoals opgenomen in Artikel 18 volstaan om de relatie tussen contractstukken te kunnen duiden.
092	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 3.3	Totstandkoming van de Overeenkomst	Graag toelichten wat de achterliggende gedachte is van dit artikel.	De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 2 lid 8 Dit artikel is niet van toepassing
093	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 3.4	Totstandkoming van de Overeenkomst	(i) De geldigheid van het aanbod volgt uit de aanbieding/offerte van Contractant. Graag artikel verwijderen of aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 11 en 28. Dit artikel is niet van toepassing

094	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 3.5	Totstandkoming van de Overeenkomst	(i) De opdracht komt tot stand door ondertekening van de Nadere Overeenkomst door Partijen. Graag aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 11 en 28 Dit artikel is niet van toepassing
095	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 4.3	Garantie	(i) Graag "goede kwaliteit" vervangen met "de overeengekomen kwaliteit". (ii) Graag "zoals opgenomen in de overeenkomst" toevoegen na "geschikt voor het doel waarvoor deze is bestemd zijn". Contractant wil niet achteraf met eisen geconfronteerd worden die niet door GVB kenbaar zijn gemaakt. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 34 Dit artikel is niet van toepassing
096	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 4.4	Garantie	(i) Graag de tekst na de eerste zin verwijderen ("De garantieperiode zal (...) invloed kunnen uitoefenen."). (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 34 Dit artikel is niet van toepassing

097	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 4.5	Garantie	(i) Graag eraan toevoegen: "(...) veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentiële) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. Voorts zal GVB op verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	De Raamovereenkomst voorziet hierin via Artikel 34 Dit artikel is niet van toepassing
098	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 5.1	Vervanging personeel	(i) Graag dit artikel verwijderen. Contractant behoudt graag dit recht. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB is van mening dat de opgenomen formulering voldoende ruimte biedt voor Opdrachtnemer om in voorkomende gevallen ander personeel in te zetten. Opdrachtnemer moet weliswaar toestemming vragen maar GVB zal deze nimmer op onredelijke gronden weigeren. Bij een langjarige en intensieve samenwerking zoals GVB die nastreeft is dit naar de mening van GVB een proportioneel artikel. GVB zal dit artikel niet aanpassen.
099	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 5.2	Vervanging personeel	(i) Graag het woord "redelijkerwijs" toevoegen voor "hieraan gevolg" in de eerste zin. (ii) Graag de laatste zin verwijderen of veranderen in een inspanningsverplichting. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie het antwoord op vraag 098. Binnen een intensieve samenwerking in een voor GVB strategisch domein zal GVB nooit lichtzinnig medewerkers van Opdrachtgever weg sturen. Dit mag dan ook alleen als dat in het belang van een goede uitvoering van de overeenkomst nodig of wenselijk is. GVB zal dit artikel niet aanpassen.

100	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 7.1	Onderaanneming	(i) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt niet voor gebruik van de diensten van entiteiten binnen de groepsmaatschappij van de Contractant en transport vanuit de fabriek naar de locatie." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 16 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 7.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
101	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 10.1-10.2	Verwerking persoonsgegevens	(i) Graag dit artikel aanpassen en wederkerig laten gelden. Contractant is van mening dat dit redelijk is. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Er is geen sprake van verwerking van persoonsgegevens. Dit artikel is niet van toepassing
102	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 10.3	Verwerking persoonsgegevens	Graag ontvangen we een template van deze overeenkomst. Het kan niet van Contractant worden verwacht vooraf akkoord te gaan met bepalingen die haar niet ter kennis zijn gekomen.	Er is geen sprake van verwerking van persoonsgegevens. Dit artikel is niet van toepassing
103	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 11.2	Beveiliging	(i) Graag toevoegen: "(...) indien en voor zover dit toerekenbaar is aan Contractant". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Grotere leveringen, waarop dit artikel met name van toepassing is, vinden altijd plaats i.h.k.v. projecten. GVB en Installateur zullen Opdrachtnemer altijd tijdig en adequaat tijdens het offertetraject informeren over de lokale omstandigheden zodat de Opdrachtnemer hier goed en tijdig op in spelen. GVB zal dit artikel niet aanpassen.

104	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 11.4	Beveiliging	(i) Contractant hecht veel waarde aan veiligheid en de veiligheid van haar personeel. Graag in dit kader het volgende toevoegen: "GVB, zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zijn gehouden van overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en zich te houden naar de ter plaatse, waar het werk wordt uitgevoerd, geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot orde, veiligheid, milieu en controle. Contractant sluit de Raamovereenkomst onder de opschortende voorwaarde dat GVB bewijst dat met betrekking tot de te onderhouden apparatuur en de ruimten waarin deze apparatuur is opgesteld, recent een inventarisatie en evaluatie van de veiligheidsrisico's is geschied en dat in functie van de resultaten daarvan concrete en effectieve veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Indien wordt vastgesteld dat de preventieve en/of genomen maatregelen ontoereikend zijn, worden de (service)werkzaamheden uitgesteld tot wanneer wordt aangetoond dat de situatie volledig veilig is." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Uw tekstvoorstel gaat over fysieke veiligheid en dat is niet waar dit artikel over gaat. Dit artikel betreft het screenen van personeel dat toegang krijgt tot de besturing van vitale infrastructuur. GVB handhaaft dit artikel
-----	--	-----------	-------------	--	--

105	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 12.4	Prijzen	(i) Graag aanpassen. Het verrekenrecht ex art. 6:127 BW dient van toepassing te blijven. Graag houdt Contractant dit recht. (ii) Graag eraan toevoegen: "De prijzen van Contractant en tijdige uitvoering van de Raamovereenkomst en andere overeenkomsten zijn gebaseerd op alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en standaarden uitgegeven door of vanwege een overheidsinstantie die op het moment van overmaking van de aanbidding in werking zijn. Wanneer er een verandering in de wetgeving, regelgeving en standaarden door of vanwege een overheidsinstantie plaatsvindt na dit moment, is Contractant gerechtigd de prijzen en levertijden aan te passen." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Artikel 12.4 verwijst naar de Raamovereenkomst. Inzake prijzen zijn hier artikel 37 en 48 van de Raamovereenkomst van toepassing.
106	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 13.1	Wijzigingen	(i) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "na "tien (10) werkdagen" in de derde zin. (ii) Graag zien we hier een termijn toegevoegd voor toestemming van GVB. Omgekeerd is Contractant namelijk ook verplicht wijzigingen in een bepaald termijn te beoordelen. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Op een verzoek tot wijziging komt Opdrachtnemer met een gewijzigd voorstel. Wij stellen voor dit voorstel dezelfde status te geven als een offerte zoals bedoeld in artikel 26 en 27 van de Raamovereenkomst. Wij voegen aan artikel 26 toe dat een offerte een geldigheidstermijn van 90 dagen moet hebben. Daarna heeft Opdrachtnemer het recht een offerte te laten vervallen.

107	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 13.2	Wijzigingen	(i) Graag de laatste zin verwijderen. Dit kan niet altijd in redelijkheid van Contractant verwacht worden. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Artikel 13.2 zal worden gewijzigd in: Meerwerk komt slechts voor vergoeding in aanmerking na voorafgaande Schriftelijke toestemming van GVB. Contractant brengt ter verkrijging van een opdracht een Schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Contractant te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere Schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Het aanbod dat Contractant doet zal nimmer slechter zijn dan de overeengekomen condities in de Raamovereenkomst.
108	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 13.3	Wijzigingen	(i) Graag de laatste zin verwijderen of aanpassen. Ook dit kan niet altijd in redelijkheid van Contractant verwacht worden. (ii) Graag "althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk" toevoegen na "na "14 dagen" in de laatste zin. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB stelt voor hier te termijnen van toepassing te verklaren zoals deze zijn opgenomen in artikel 26.
109	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 13.5	Wijzigingen	(i) Graag artikel verwijderen (in ieder geval "zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden"). (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Dit artikel vervalt.
110	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 15.1	Betaling	(i) Graag "na de dag van ontvangst van de desbetreffende factuur" vervangen met "na factuurdatum". Deze datum staat altijd vast. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 38 en 50 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 15.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing

111	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 15.2	Betaling	(i) Graag het woord "redelijkerwijs" toevoegen voor "van mening is". (ii) Graag het woord "ernstig en toerekenbaar" toevoegen voor "tekort schiet". Anders zou opschorting onredelijk zijn. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 38 en 50 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 15.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
112	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 15.3	Betaling	(i) Verrekenrecht kan alleen met vorderingen binnen dezelfde opdracht plaatsvinden. Graag aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 10 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 15.3 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
113	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 15.6	Betaling	Graag toelichten wanneer er inhoudelijke onjuistheid wordt vermoed met voorbeelden.	Art 10 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 15.6 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
114	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.1	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag de tweede zin verwijderen. Het uitgangspunt dient te zijn dat Contractant pas in verzuim is na schriftelijke ingebrekestelling die een redelijk termijn bevat gedurende welke nakoming uitblijft. Data zijn niet automatisch fataal. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
115	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.2-18.3	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Contractant accepteert in beginsel alleen aansprakelijkheid voor directe schade. Graag het woord "alle" vervangen met "directe". (ii) Graag toevoegen: "indien en voor zover de schade toerekenbaar is aan Contractant". (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.2 en 18.3 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing

116	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.4	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag toevoegen: "(...) indien in voor zover dit toerekenbaar is aan Contractant." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
117	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.5	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag dit artikel verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.5 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
118	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.6	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag € 1.000.000,- vervangen met gemiddelde jaarlijkse opdrachtwaarde. (ii) Graag € 2.500.000,- vervangen met jaarlijkse opdrachtwaarde. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.6 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
119	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.8	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag voor de duidelijkheid toevoegen aan de eerste zin: "...), onderbreking van de exploitatie en/of exploitatieverliezen, kosten met betrekking tot de vervanging van energievoorziening, toename van kosten of verlies van verwachte besparingen, verlies van productie, verlies of beschadiging van gegevens, reputatieschade, verlies van goodwill, of enige andere bijzondere, directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.8 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing

120	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.10	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag vervangen met: "Contractant vrijwaart GVB voor claims van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentiële) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. GVB zal op redelijk verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en geen uitspraken doen en/of acties ondernemen dan wel nalaten die de verdediging van de claim kunnen schaden. Contractant draagt alle kosten voor de verdediging van claims zoals in dit artikel uiteengezet en zal indien de claim gegrond is zonder extra kosten voor GVB: (i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed vervangen, of (iii) het goed aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de volledige aansprakelijkheid van Contractant onder de vrijwaring en valt te allen tijde onder de maximale aansprakelijkheid zoals overeengekomen in deze Overeenkomst. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door GVB, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door GVB en/of (iii) het goed bestaat uit combinaties met producten van derden of is door derden, al dan niet in opdracht van GVB, gemaakt dan wel gewijzigd. Het recht tot het instellen van een claim door GVB, zoals in dit artikel uiteengezet, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de claim." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 14 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.10 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
-----	--	------------	--------------------------------	---	---

121	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 18.12	Aansprakelijkheid en overmacht	(i) Graag eruit halen: stakingen in het bedrijf van Contractant, ziekte van personeel, grondstoffentekort. (ii) Graag eraan toevoegen: "Onder overmacht wordt onder deze Overeenkomst in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: landelijke, regionale of andere algemene stakingen (die niet beperkt zijn tot stakingen van het personeel van één der Partijen), import- of exportbeperkingen en handelsembargo's, rampen, extreme weersverschijnselen zoals, maar niet beperkt tot, zware stormen en overstromingen, brand, terroristische acties, gewapend conflict, oorlog, rellen, bedrijfs calamiteiten bij onderaannemers, epidemieën en pandemieën. Partijen komen overeen dat Contractant recht heeft op termijnverlenging, prijsaanpassing en andere redelijkerwijs vereiste aanpassingen van de Overeenkomst, als kan worden aangetoond dat vertragingen en aanpassingen voortkomen uit de gevolgen van de overmachtssituatie. Overeengekomen termijnen en deadlines zullen verlengd worden met de periode van de overmachtsituatie. Een partij kan de overeenkomst ontbinden op grond van overmacht in overeenstemming met art. 12.1 Raamovereenkomst, zonder enige verdere aansprakelijkheid, schadevergoeding of vergoeding voor eender welke schade of kost. De Partij die zich wil beroepen op overmacht zal de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een vertraging aannemelijk of onvermijdelijk wordt." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 13 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 18.12 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
-----	--	------------	--------------------------------	---	---

122	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 19.1-19.3	Boete	(i) Graag deze artikelen verwijderen. De overige sancties zijn voldoende. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Akkoord. In de Raamovereenkomst zijn al passende sancties opgenomen. Dit artikel vervalt.
123	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 20.2-20.3, 20.5-20.7	Intellectuele eigendomsrechten	(i) Graag artikelen verwijderen. Contractant hecht veel waarde aan haar intellectuele eigendomsrechten en draagt deze niet automatisch over. Contractant zou eventueel bereid zijn het eigendom van nieuwe intellectuele eigendomsrechten gedurende de Raamovereenkomst te bespreken met GVB naar gelang de input van partijen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB laat dit artikel vervallen. In onderhavig contract voorziet GVB met name issues inzake intellectueel eigendom m.b.t. software. GVB wijst u op de GIBIT voorwaarden (Zie PvE deel 2 Proceseisen) die op dit onderdeel van toepassing zijn. Deze gaan uit van een passend gebruiksrecht voor standaard software maar ook dat intellectueel eigendom van eventueel te ontwikkelen maatwerksoftware bij GVB ligt.
124	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 20.4	Intellectuele eigendomsrechten	(i) Graag "niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur" vervangen met "een eenvoudige gebruikslicentie ontdaan van elke exclusiviteit." Dit is wat de Contractant kan geven. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt.
125	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 20.8	Intellectuele eigendomsrechten	(i) Graag "om niet" verwijderen. (ii) Graag "niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd" vervangen met "een eenvoudige gebruikslicentie ontdaan van elke exclusiviteit." Dit is wat de Contractant kan geven. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt.

126	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 20.9	Intellectuele eigendomsrechten	(i) Graag vervangen met: "Contractant vrijwaart GVB voor claims van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentiële) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. GVB zal op redelijk verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en geen uitspraken doen en/of acties ondernemen dan wel nalaten die de verdediging van de claim kunnen schaden. Contractant draagt alle kosten voor de verdediging van claims zoals in dit artikel uiteengezet en zal indien de claim gegrond is zonder extra kosten voor GVB: (i) voldoende rechten verkrijgen, of (ii) het goed vervangen, of (iii) het goed aanpassen. Het in dit artikel vermelde is de volledige aansprakelijkheid van Contractant onder de vrijwaring en valt te allen tijde onder de maximale aansprakelijkheid zoals overeengekomen in deze Overeenkomst. De vrijwaring geldt niet indien en voor zover (i) de claim is veroorzaakt door ongeautoriseerd en/of ondeugdelijk gebruik door GVB, (ii) veranderingen aan het goed zijn aangebracht door GVB en/of (iii) het goed bestaat uit combinaties met producten van derden of is door derden, al dan niet in opdracht van GVB, gemaakt dan wel gewijzigd. Het recht tot het instellen van een claim door GVB, zoals in dit artikel uiteengezet, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de claim." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt.
-----	--	-----------	--------------------------------	--	---

127	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 20.10	Intellectuele eigendomsrechten	(i) Dit zou alleen redelijk zijn als de claim terecht is en betrekking heeft op geleverde zaken. Graag aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Zie ook antwoord op vraag 123. Dit artikel vervalt.
128	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 21.1	Overdracht rechten en plichten	(i) Graag eraan toevoegen dat Contractant onmiddellijk schriftelijk geïnformeerd wordt over een dergelijke overdracht door GVB. (oi) Graag toevoegen: "Deze bepaling geldt niet voor overdracht aan entiteiten binnen de groepsmaatschappij van de Contractant." (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 16 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 21.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing. Artikel 16 Raamovereenkomst is terzake aangepast.
129	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 22.2	Verzekering	(i) Contractant verstrekt geen inzage in haar polissen. GVB mag ervan uitgaan dat Contractant zich genoegzaam heeft verzekert. Desgewenst kan Contractant een verzekeringscertificaat overleggen waaruit dat blijkt. Graag artikel verwijderen of aanpassen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 15 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 22.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing.
130	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 23.2	Integriteit	(i) Graag verwijderen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van GVB. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 20 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 23.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing.
131	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 29.5	Beoordeling en acceptatie	(i) Graag verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 33 en 36 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 29.5 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing.

132	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 29.6	Beoordeling en acceptatie	(i) Contractant dient eerst schriftelijke in gebreke zijn gesteld en een redelijk termijn ontvangen om de tekortkoming te herstellen. Graag artikel aanpassen. (ii) Graag het woord "redelijkerwijs" toevoegen voor "noodzakelijke" in de laatste zin. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 33 en 36 van de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Dit artikel 29.6 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing.
133	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 30.3-30.4	Arbeidsvoorwaarden	Wat is de achterliggende gedachte van dit artikel? Wanneer zal dit worden gebruikt door GVB?	In de aanbestedingsleidraad is als eis opgenomen dat: <i>'Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn Inschrijving rekening heeft gehouden met verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationaal recht en collectieve arbeidsovereenkomsten en het recht uit hoofde van de in bijlage XIV van Richtlijn 2014/25/EU vermelde internationale bepalingen.'</i> In geval er twijfel ontstaat over de naleving van deze bepaling wil GVB de mogelijkheid hebben de naleving ervan te kunnen laten controleren.
134	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 30.5	Arbeidsvoorwaarden	(i) Graag verwijderen. Contractant is vrij om de overeenkomsten met derden in te richten. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 133 voor de motivering
135	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 31.2	Levering	(i) Graag aanpassen als volgt: "(...), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 31.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing

136	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 31.3	Levering	(i) Wanneer zijn de lasten onevenredig? (ii) Graag de laatste zin verwijderen. Het uitgangspunt dient te zijn dat Contractant pas in verzuim is na schriftelijke ingebrekestelling die een redelijk termijn bevat gedurende welke nakoming uitblijft. (iii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 31.3 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
137	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 31.4	Levering	(i) Graag verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 31.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
138	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 31.7	Levering	(i) Graag verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 28 van de Raamovereenkomst en de eisen zoals opgenomen in het PvE zijn van toepassing. Dit artikel 31.7 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
139	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 31.10-31.11	Levering	(i) Graag verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 36 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Deze artikelen 31.10 en 31.11 uit de Algemene inkoopvoorwaarden zijn daarom niet van toepassing
140	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 32.1	Keuring	(i) Graag eraan toevoegen dat: (a) dat keuringen ruimschoots van te voren schriftelijk (incl. per e-mail) zullen worden aangekondigd door GVB, (b) dat keuringen slechts betrekking hebben op HSSEQ-zaken, (c) dat partijen hun eigen kosten dragen, en (d) indien een derde partij de keuring uitvoert, dat dit geen concurrent is van Contractant. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 33 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Artikel 32.1 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is niet van toepassing

141	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 32.4	Keuring	(i) Graag verwijderen. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 33 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Artikel 32.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is niet van toepassing
142	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 34.3	Documentatie	(i) Graag het volgende eraan toevoegen: "indien en voor zover dit veroorzaakt is door nalatigheid of opzet door Contractant. Ingeval van zulke (potentiële) claims zal GVB de Contractant onmiddellijk informeren en Contractant volledige controle geven over de verdediging van de claim. Voorts zal GVB op verzoek van Contractant redelijke assistentie verlenen in de verdediging van de claim en niet nalatig zijn, geen uitspraken doen, acties ondernemen die de verdediging van de claim kunnen schaden." (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	GVB houdt vast aan de huidige tekst.
143	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 35.2	Ontbinding en opzegging	(i) Graag "15 Werkdagen" vervangen met "drie (3) maanden". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 35.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
144	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 35.3	Ontbinding en opzegging	(i) Graag artikel wederkerig laten gelden. In deze gevallen dient Contractant ook het beëindigingsrecht te hebben. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 35.2 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing

145	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 35.4	Ontbinding en opzegging	(i) Graag eraan toevoegen dat bij ontbinding van de Overeenkomst met behoud is van enig aan Contractant toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 35.4 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
146	Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018	art. 35.5	Ontbinding en opzegging	(i) Graag "30 dagen" vervangen met "zes (6) maanden". (ii) Indien dit niet wordt geaccepteerd, graag (a) een toelichting geven waarom en (b) kijken op welke punten er wel tegemoet gekomen kan worden.	Art 12 van de Raamovereenkomst is van toepassing. Dit artikel 35.5 uit de Algemene inkoopvoorwaarden is daarom niet van toepassing
147	Opstellingstekening installaties Gelijkrichterstation.pdf		GVI	Leverancier levert Snelschakelaar Panelen in een paneelbreedte van 600mm. Bevestig de acceptatie.	Akkoord
148	Opstellingstekening installaties Gelijkrichterstation.pdf		GVI en gelijkrichter	Leverancier levert GVI en gelijkrichterpanelen met een diepte van 1500 mm. Bevestig de acceptatie.	Akkoord
149	Opstellingstekening installaties Gelijkrichterstation.pdf		GVI en gelijkrichter	Leverancier levert GVI- en gelijkrichterpanelen met een hoogte van 2300 mm. Bevestig de acceptatie.	Akkoord
150	Opstellingstekening installaties Gelijkrichterstation.pdf		Inkomend Plusveld & Minusveld	Leverancier kan een gecombineerde (compacte) Inkomend plusveld & Minusveld, met de volgende afmetingen 750mm x 1500mm x 2300mm (BxDxH) leveren. Bevestig de acceptatie.	Akkoord

151	Opstellingstekening installaties Gelijkrichterstation.pdf		Reservering scheider tbv recovery unit	Leverancier levert Disconnecter (scheider) al in de Recovery Unit. Om het ingangscircuit van de terugwinningseenheid te beschermen, adviseert de leverancier ten zeerste om een snelstroomonderbrekerpaneel met een breedte van 600 mm te gebruiken in plaats van een reserveringsscheider tbv een Recovery Unit van 500 mm breed. Bevestig de acceptatie.	Akkoord
152	Opstellingstekening installaties Schakelstation.pdf		GVI	Leverancier levert GVI panelen met een diepte van van 1500mm. Bevestig de acceptatie.	Akkoord
153	Opstellingstekening installaties Schakelstation.pdf		Retourveld	Leverancier levert "Retourveld" met paneelbreedte 600mm. Bevestig de acceptatie.	Akkoord
154	Bijlage 08 PVE Deel 1C Systeemspecificatie Baanscheiders_v1.2	Pagina 30 - bijlage 1	Leveranciers Baanscheiders	In bijlage 1 is een verwijzing (informatief) naar de baanscheiders van Ritter type RGL7. Zijn er nog andere fabrikanten die deze baanscheiders kunnen leveren en waar het GVB goede ervaringen mee heeft?	GVB heeft goede ervaringen met Mersen
155	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1	Pagina 81 - L-MT-051-003	LVI Specificaties	Staat u in plaats van het voorgeschreven verzinkte staal ook glasvezelversterkt polycarbonaat toe? Dit heeft gevolgen voor item 9 t/m 13.	Akkoord
156	Bijlage 09 Prijzenblad		Formules / Sub-Totale Kosten	De volgende cellen N44, N102, S102, T102 zijn niet meegenomen in de optelling van de Sub-Kosten (Tram & Metro). Graag nagaan of het correct is?	Er is een nieuwe aangevulde en verbeterde versie van bijlage 09 Prijzenblad toegevoegd. Let op de oude versie is niet langer geldig1
157	Programma van Eisen, deel 2	Documenten / bijlages	3. Van toepassing zijnde Documenten	De volgende documenten zijn niet ontvangen of beschikbaar voor Download via Tendersnet: Bind-VS2-TM16-4, Bind-VS2-TM30-10, Bind-VS2-TM30-11, Inf-VS2-TM03, Inf-OVG-666, Inf-OVG-684, Inf-OVG-00692, Inf-OVG-00719, Inf-OVG-00720, Inf-OVG-00665, Inf-OVG-VG CRS2	Bind-VS2-TM30-10 en Bind-VS2-TM30-11 vertrouwelijke documenten die na contractering verstrekt zullen worden. De overige documenten worden bij Nvl 2 verstrekt.

158	1) Specificatie Tractie Gelijkrichstation (deel 1A) 2) Tractie Schakelstation (deel 1B) 3) Schema scopedemarcatie GRS v1.0.0.0	UPS door Leverancier of Installateur	Deel 1A, Paragraaf 4.7 Deel 1B, Paragraaf 4.6	Betreffende de UPS zijn er tegenstrijdigheden in de volgende documenten; Tractie Gelijkrichstation (deel 1A), Tractie Schakelstation (deel 1B) en Schema scopedemarcatie GRS v1.0.0.0. Namelijk het is niet duidelijk welk partij verantwoordelijk is voor het te leveren UPS Systeem?	Leverancier raamcontract componenten is verantwoordelijk voor het ontwerp en de levering
159	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichstation_v8.1.pdf	L-MT-010-005 Systeem gelijkrichstation	HVI uitvoering schakelmateriaal	IEC 62271-200 is gevraagd, klopt het dat de IEC 62271-201 niet is toegestaan?	Beide zijn toegestaan.
160	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichstation_v8.1.pdf	L-MT-010-008 Systeem gelijkrichstation	HVI Specificaties	Beschermingsgraad (HS): IP65 bedoelt u dat de installatie volledig hermetisch gesloten moet zijn, dus zonder afdichtingen?	IP65 is stofdicht en kan tegen waterstralen. Dit houdt niet in dat de installatie volledig hermetisch gesloten moet zijn.
161	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichstation_v8.1.pdf	L-MT-010-008 Systeem gelijkrichstation	HVI Specificaties	Beschermingsgraad (HS): IP65: klopt het, dat een vulnippel niet is toegestaan omdat een vulnippel nooit aan de IP65 norm voldoet?	Als de vulnippel niet IP65 kan worden uitgevoerd is dit niet toegestaan.
162	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichstation_v8.1.pdf	L-MT-010-009 Systeem gelijkrichstation	HVI Uitvoering	Uw specificatie stelt: In- en uitschakelen van de vermogensschakelaars en 2-standenscheiders door middel van handmatige bediening op het veld dient te allen tijde mogelijk te zijn. Vraag: is het toegestaan om een Vermogensschakelaar met driestandenschakelaar aan te bieden?	Akkoord
163	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichstation_v8.1.pdf	L-MT-010-016 Systeem gelijkrichstation	HVI 2-standenscheider	Uw specificatie stelt: De inkomende- en afgaande velden van de HVI dienen te zijn voorzien van een 2-standenscheider (bedrijfsstand/aardingsstand). Vraag: Een betere methode om te aarden is door middel van een separate 3 standenschakelaar waardoor niet door de vermogensschakelaar wordt geaard. Gaat u akkoord met deze veiligere oplossing?	Akkoord
164	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichstation_v8.1.pdf	L-MT-010-016 Systeem gelijkrichstation	HVI 2-standenscheider	Uw specificatie stelt: De inkomende- en afgaande velden van de HVI dienen te zijn voorzien van een 2-standenscheider (bedrijfsstand/aardingsstand). Vraag: Ons	Akkoord

				Systeem maakt gebruik van een veiligere 3-standenschakelaar waardoor niet door de vermogensschakelaar geaard hoeft te worden maar met de separate 3-standenschakelaar Verder is het fysiek niet mogelijk om een schakel fout te maken doordat de driestandenschakelaar op 1 as zit. IN-UIT-AARDE. Gaat u akkoord met deze veiligere oplossing?	
165	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	L-MT-010-017 Systeem gelijkrichterstation	HVI bediening 2-standenscheider in aardingsstand	Uw specificatie stelt: 2-standenscheider. Vraag: mogen wij hier een 3-standenschakelaar aanbieden?	Akkoord
166	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	L-MT-010-018 Systeem gelijkrichterstation	HVI blokkering 2-standenscheider in aardingsstand	Uw specificatie stelt: 2-standenscheider. Vraag: mogen wij hier een 3-standenschakelaar aanbieden?	Akkoord
167	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	I-MT-072-001 Systeem gelijkrichterstation	Interne bedrading	Is deze specificatie ook van toepassing op HVI systeem?	Ja
168	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	L-MT-010-006 Systeem gelijkrichterstation	HVI GS uitvoering met inkoopverdeler	In uw specificatie stelt: De HVI-installatie dient te bestaan uit: Een inkomendveld, optionele twee ringvelden, Een afgaandveld, Een meetveld, optioneel afgaandveld: Vraag: Dient installatie alleen uit individuele velden opgebouwd te zijn met een eigen hoogspanningsrail compartiment omdat de volgorde van opstelling kan verschillen?	Dat is geen eis, mits alle gevraagde configuraties geleverd kunnen worden.
169	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	L-MT-010-006 Systeem gelijkrichterstation	HVI GS uitvoering met inkoopverdeler	In uw specificatie stelt: De HVI-installatie dient te bestaan uit: Een inkomendveld, optionele twee ringvelden, Een afgaandveld, Een meetveld, optioneel afgaandveld : Vraag: Dient de installatie uitbreidbaar te zijn?	Uitbreidbaarheid is geen eis.
170	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	L-MT-010-007 Systeem gelijkrichterstation	HVI GS uitvoering zonder inkoopverdeler	In uw specificatie stelt: De HVI-installatie dient te bestaan uit: Twee ringvelden, Een afgaandveld, Een meetveld, optioneel afgaandveld: Vraag: Dient installatie alle uit individuele velden opgebouwd te zijn met	Dat is geen eis, mits alle gevraagde configuraties geleverd kunnen worden.

				een eigen hoogspanningsrail compartiment omdat de volgorde van opstelling kan verschillen?	
171	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1.pdf	L-MT-010-007 Systeem gelijkrichterstation	HVI GS uitvoering zonder inkoopverdelers	De HVI-installatie dient te bestaan uit: Twee ringvelden, Een afgaandveld, Een meetveld, optioneel afgaandveld: Vraag: Dient de installatie uitbreidbaar te zijn?	Uitbreidbaarheid is geen eis.
172	Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.0 15 juni 2021	Algemeen	Algemeen	Aanbieder kan slechts een geldige prijs afgeven voor de transformatoren op het moment van offerte afgifte. Door de huidige fluctuaties van grondstof prijzen kan aanbieder voor toekomstige leveringen alleen deze gestand doen komen middels een prijsindex formule waarin factoren zitten voor arbeid, aluminium, transformatorblik, staal en koper. De factoren zijn gratis en openbaar terug te vinden op het internet bij instanties als het CBS en T&D Europe. Is dit acceptabel voor GVB Amsterdam?	Dit is in de door u aangegeven vorm niet helemaal duidelijk voor GVB. De Raamovereenkomst voorziet in de mogelijkheid om prijsstijgingen of dalingen door te berekenen. GVB is bereid hierop te anticiperen door prijzen te koppelen aan objectief toetsbare prijsindexcijfers zoals die van het CBS. Dit is nu uitgewerkt in artikel 37 in de Raamovereenkomst. GVB staat er voor open om eventueel alternatieve wijzen van verrekening op basis van andere mogelijk beter passende CBS prijsindexcijfer toe te passen o.b.v. dezelfde uitgangspunten. Dien bij een volgende inlichtingenronde eventueel een voorstel in.
173	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1	par 4.13.1 Laagspanningsverdelers L- MT-051-003	Systeem gelijkrichterstation – LVI Specificaties	LVI, Hulpspanning behuizingvoorzieningen en Accu lijken in de opstellingstekeningen zijn ontworpen als gescheiden vloer opgestelde secties. De specificatie van de LVI, waar behuizingvoorzieningen (par14.3) en Accu inrichting deel van uit maken moeten volgens de specificatie worden gemonteerd in een klasse II uitgevoerde wandgemonteerde behuizing. Mag voor de LVI gebruik worden gemaakt van Vloerstaande secties en klasse I uitvoering	Bij de hulpspanningsvoorziening en accu is uitgegaan van op de vloer opgestelde kasten. De LVI mag ook gebruik gerealiseerd worden met een vloeropstelling, mits de ruimte dit toelaat.
174	Inhoud	I-MT-030-010 System Traction power substation - Connection of the auto- transformer		Bij het vereiste concept moet u rekening houden met spanningsvariaties tot +20 %/- 30 % op de secundaire aansluitingen van de hulptransformator. Is daar bewust naar gekeken?	Eerste opmerking: de hulptransformator kan geen autotransformator zijn omdat deze een geaard sterpunt aan de secundaire zijde nodig heeft. Ten tweede: de aangegeven spanningsvariaties zijn gespecificeerd op de gelijkspanning langs het spoor (bovenleiding, derde spoor). De spanningsvariaties aan de secundaire zijde van de tractietransformator zijn veel lager.

175	Inhoud	L-MT-041-002 System Traction power substation - GVI ground balls		Is een aparte aardrail nodig of is standaard aarding via het frame (typegekeurd) mogelijk?	Akkoord mits de oplossing geschikt is om de kortsluitstroom te voeren.
176	Inhoud	L-M-046-040 System Track circuit breaker - Section Voltage Signalling		ELSCO95114 apparaat. Is het mogelijk om een alternatieve, functioneel gelijkwaardige standaardoplossing te gebruiken met afwijkend technisch ontwerp?	Functioneel gelijke oplossing is acceptabel.
177	Inhoud	Bijlage 08 PVE Deel 1A Systeemspecificatie Tractie Gelijkrichterstation_v8.1 en.pdf		Lijntestweerstand, 30 Ohm. Kan de lijntestweerstand worden beoordeeld met 15 Ohm (standaardontwerp) in plaats van 30 Ohm?	Dit is akkoord indien de lijntestweerstand thermisch bestand is tegen het in korte tijd meerdere keren uitvoeren van de lijntest.
178	Inhoud	L-MT-010-008 System traction power substation - HVI Specifications		Beschermingsgraad (HS): IP 65 geeft aan dat uitsluitend gasgeïsoleerde schakelapparatuur wordt geaccepteerd. Bevestig alstublieft.	IP65 betekent niet dat uitsluitend gasgeïsoleerde schakelapparatuur wordt geaccepteerd.
179	Inhoud	Bijlage 08 PVE Algemeen deel Tractiecomponenten 1.0 en.pdf		2.10 Testwerkzaamheden bij het aanleveren van een samenstelling van componenten. De gelijkrichter moet tijdens de FAT als samenstelling met gelijkrichtertransformator worden getest. Vanwege de hoge kosten is het niet gebruikelijk om FAT van gelijkrichter te combineren met FAT-gelijkrichtertransformator. Is het mogelijk om de FAT voor gelijkrichter uit te voeren zonder gelijkrichtertransformator?	Het is mogelijk om de FAT voor de gelijkrichter en de tractietransformator afzonderlijk uit te voeren.

Wijzigingen en aanvullingen in aanbestedingsdocumenten door opdrachtgever

Op dit moment werkt GVB aan het herstellen van kleine foutjes en onduidelijkheden in de diverse delen van het PvE. De gewijzigde PvE documenten zullen bij de 2^e nota van inlichtingen verstrekt worden. De volgende wijzigingen in het PvE zullen ook verwerkt worden:

- De laagspanningsverdeelinrichting vervalt en zal ontworpen en geleverd moeten worden door de Installateur
- De interne bekabeling wordt ontworpen door de Opdrachtnemer. Levering en montage ligt bij de Installateur

Bijlage 14 Concept Service Level Agreement zal worden verstrekt bij Nota van Inlichtingen 2

Vervallen Aanbestedingsdocumenten

De volgende aanbestedingsdocumenten zijn komen te vervallen:

- Bijlage 9 Prijzenblad
- Bijlage 9 Prijzenblad - EN
- Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.0 15 juni 2021
- Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.0 15 juni 2021 - EN

Gewijzigde of nieuwe Aanbestedingsdocumenten

De volgende aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd:

- Bijlage 08 deel 2. De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
 - Bind-VS2-TM16-4 Algemeen CBI-Metro (volgt bij Nvl)
 - Inf-VS2-TM03 Handboek Wet Lokaal Spoor
 - Inf-OVG-666 Kader document VG dossier
 - Inf-OVG-684 Aanwijzing V&G coördinator
 - Inf-OVG-00692 Calamiteitenplan
 - Inf-OVG-00719 Veiligheidsrapportage systeem
 - Inf-OVG-00720 Incidentendeelplan
 - Inf-OVG-00665 Format V&G plan
 - Inf-OVG-VG CRS2 Agendapunt 7b Bijlage 1 VG CRS2 versie voor CCB v1

- Bijlage 9 Prijzenblad NVI 1
- Bijlage 9 Prijzenblad NVI 1 - EN
- Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.1 22 juli 2021
- Bijlage 11 Raamovereenkomst Levering tractiecomponenten versie 1.1 22 juli 2021 - EN

*****Einde Nota van Inlichtingen*****